

نصوص عامة

وعلى المرسوم رقم 2.11.246 الصادر في 2 ذي القعده 1432 (30 سبتمبر 2011) بتطبيق القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات : وباقتراح من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعهير والإسكان وسياسة المدينة :

وبعد استطلاع رأي وزير الداخلية ووزير التجهيز والماء ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني :

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 12 من جمادي الآخرة 1444 (5 يناير 2023)،
رسم ما يلي :

الباب الأول

ضابط البناء العام المحدد لمعايير البناء القياسية والوظيفية الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي

المادة الأولى

يوافق على ضابط البناء العام المحدد لمعايير البناء القياسية والوظيفية الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي، كما هو ملحق بهذا المرسوم.

المادة 2

دون الإخلال بالمتضييات المنصوص عليها بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعهير والبناء الجاري بها العمل، لا سيما القواعد المتعلقة بالأداء الطاقي للمبني وقواعد الوقاية من أخطار الحرائق والهلاع في البناء، وكذا القواعد والخصائص التقنية المتعلقة بالولوجيات، يطبق هذا الضابط العام على كل مشروع بناء مؤسسة للإيواء السياحي أو تغييرها أو توسيعها وكل مشروع تحويل بناء قائمة إلى مؤسسة للإيواء السياحي المنصوص عليها في القانون المشار إليه أعلاه رقم 80.14 المتعلق بمؤسسات السياحة وأشكال الإيواء السياحي الأخرى.

مرسوم رقم 2.22.867 صادر في 3 رجب 1444 (25 يناير 2023) بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لمعايير البناء القياسية والوظيفية الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي وبإحداث اللجنة الوطنية لمعايير البناء الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي.

رئيس الحكومة،

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 90 و 92 منه؛

وعلى القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) :

وعلى القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعهير، الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) كما تم تغييره وتتميمه ولا سيما المادتين 59 و 60 منه؛

وعلى القانون رقم 80.14 المتعلق بمؤسسات السياحة وأشكال الإيواء السياحي الأخرى الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.15.108 بتاريخ 18 من شوال 1436 (4 أغسطس 2015) ولا سيما المادتين 2 و 4 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.92.832 الصادر في 27 من ربى الآخر 1414 (14 أكتوبر 1993) لتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعهير ولا سيما المادة 39 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.13.874 الصادر في 20 من ذي الحجة 1435 (15 أكتوبر 2014) بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لقواعد الأداء الطاقي للمبني وبإحداث اللجنة الوطنية للنجاعة الطاقية في المبني؛

وعلى المرسوم رقم 2.14.499 الصادر في 20 من ذي الحجة 1435 (15 أكتوبر 2014) بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لقواعد الوقاية من أخطار الحرائق والهلاع في البناء وبإحداث اللجنة الوطنية للوقاية من أخطار الحرائق والهلاع في البناء؛

الباب الثالث

أحكام ختامية

المادة 5

لا تطبق أحكام ضابط البناء العام المحدد لمعايير البناء القياسية والوظيفية الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي على مؤسسات الإيواء السياحي المرخص لها والتي تم الشروع في استغلالها قبل نشر هذا المرسوم بالموافقة عليه في الجريدة الرسمية.

غير أنه، وطبقاً لأحكام المادة 4 من القانون رقم 80.14 السالف الذكر، تطبق مقتضيات هذا الضابط، ابتداءً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، عند القيام بتغيير أو توسيع مؤسسات الإيواء السياحي المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.

المادة 6

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتمهير والإسكان وسياسة المدينة ووزير الداخلية وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ووزير التجهيز والماء، كل فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 3 رجب 1444 (25 يناير 2023).

الإمضاء: عزيز أخنوش.

وقعه بالعاطف:

وزيرة إعداد التراب الوطني والتمهير
والإسكان وسياسة المدينة،
الإمضاء: فاطمة الزهراء المنصوري.

وزير الداخلية،
الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية
والاقتصاد الاجتماعي والتضامني،
الإمضاء: فاطمة الزهراء عمور.

وزير التجهيز والماء،
الإمضاء: نزار بركة.

الباب الثاني

اللجنة الوطنية لمعايير البناء الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي

المادة 3

تحدد «لجنة وطنية لمعايير البناء الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي» يعهد إليها على الخصوص، بما يلي:

- تقييم تنفيذ معايير البناء القياسية والوظيفية الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي المنصوص عليها في ضابط البناء العام الملحق بهذا المرسوم؛
- اقتراح ودراسة وإبداء رأيها حول التعديلات المقترن إدخالها على هذا الضابط العام.

المادة 4

ترأس السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة، «اللجنة الوطنية لمعايير البناء الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي»، والتي تتكون من:

- السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالتمهير؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة؛
- المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

يمكن لرئيس اللجنة دعوة، على سبيل الاستشارة، كل شخص يرىفائدة في الاسترشاد برأيه.

تعقد اللجنة المذكورة أعلاه اجتماعاتها كلما اقتضى الأمر ذلك، بناء على طلب من رئيسها.

ويعهد بكتابة أشغال هذه اللجنة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتمهير.

*

* *

**ضابط البناء العام المحدد لمعايير البناء القياسية والوظيفية
ال الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي**

ديباجة

يطبق ضابط البناء العام هذا، على كل مشروع بناء مؤسسة للإيواء السياحي أو تغييرها أو توسيعها أو كل مشروع تحويل بناء قائمة إلى مؤسسة للإيواء السياحي .

أنواع مؤسسات الإيواء السياحي المعنية بضابط البناء العام منصوص عليها بموجب المادة 3 من القانون رقم 80.14 المتعلقة بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.15.108 بتاريخ 18 من شوال 1436 (4 غشت 2015) .

يحدد ضابط البناء العام، معايير البناء القياسية والوظيفية الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي.

يطبق هذا الضابط العام دون الإخلال بالمقتضيات المنصوص عليها بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعمير والبناء الجاري بها العمل، لا سيما القواعد المتعلقة بالأداء الطاقي للمبني وقواعد الوقاية من أخطر الحريق والهلع في البناء، وكذا القواعد والخاصيات التقنية المتعلقة باللوجيات.

يجب على كل مشروع مؤسسة للإيواء السياحي، على حسب صنفه:

- أن يتقيد ب 100 % من معايير البناء الوظيفية و القياسية المدرجة بالجدول الملحق بهذا القرار. تكتسي هذه المعايير طابعا إلزاميا؛
- أن يتقيد على الأقل ب 70 % من مجموع نقاط معايير البناء الوظيفية و القياسية المدرجة بعمود "النقط" بالجدول الملحق بهذا القرار. تكتسي هذه المعايير طابعا تكميليا. لا يمكن منح النقطة المخصصة لكل مكون إلا عند احترام المعايير الوظيفية و القياسية معا.

الفندق:

- 1- الفندق من صنف الفاخر:

المكون	معايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها %100	معايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها %70 من مجموع نفطها	معايير طابع تكميلي
العنوان	العنوان	العنوان	العنوان
موقف وأو مستوى للمسيرات	عندما تتجاوز الطاقة الإلزامية للمؤسسة ثلاثة (30) وحدة للايواء أو مقلاع، يجب أن توفر المؤسسة على موقف للمسيرات يتراوح بين واحد (1) على الأقل لكل ثالثين (30) وحدة للايواء أو مقلاع.	عندما تتجاوز الطاقة الإلزامية للمؤسسة ثلاثة (30) وحدة للايواء أو مقلاع، يجب أن توفر المؤسسة على موقف للمسيرات يتراوح بين واحد (1) على الأقل لكل ثالثين (30) وحدة للايواء أو مقلاع.	يشترط توفير مكان واحد (1) على الأقل لثلاثين (30) وحدة للايواء أو مقلاع.
فضاء إيداع الزبائن	عندما تتجاوز الطاقة الإلزامية للمؤسسة خمسة (5) متر، يجب أن يكون الحد الأدنى لطول وعرضين (25) وحدة للايواء أو مقلاع، يجب توفير فضاء لإيداع من شأنه تحكيم حافظة من إيداع راكبها أمام مدخل المؤسسة، ويجب أن يستخدم فضاء الإيداع ك موقف للسيارات.	عندما تتجاوز الطاقة الإلزامية للمؤسسة خمسة (5) متر، يجب أن يكون الحد الأدنى لطول وعرضين (25) وحدة للايواء أو مقلاع، يجب توفير فضاء لإيداع من شأنه تحكيم حافظة من إيداع راكبها أمام مدخل المؤسسة، ويجب أن يستخدم فضاء الإيداع ك موقف للسيارات.	يجب تجهيز مساحات خضراء مزروعة على التربة داخل وأو خارج البنية.
مساحات خضراء	-	-	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مخصصاً للخدمة الخاصة بالمستخدمين أو يتسلمه السائق.
مدخل المؤسسة	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مستقلّاً عن أي وحدة سكنية.	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مستقلّاً عن أي وحدة سكنية.	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة محمياً من تقليبات الطقس.

النقطة	المطعم	فضاء الإطعام	المصاعد	فضاء الاستقبال
-	المطبخ	يجب أن يزود فضاء الإطعام بمطبخ.	يجب توفير المصعد على الأقل فضاء واحداً للإطعام.	يجب توفير فضاء الاستقبال بالمؤسسة.
-	المطبخ	يجب أن تتوفر فضاء ثالثي إضافي يجب توفير فضاء أول إضافي يجب توفير فضاء أول إضافي	يجب توفير مصعد أو عدة مصاعد بالنسبية للمؤسسات التي تحتوي على طابق واحد أو أكثر فرق الطابق الأرضي، عندما تتوفر المؤسسة على مصعد خاص بالسلع، يجب أن يكون هذا الأخير متصلًا عن باقي المصاعد الخصصة للزيارات.	يجب أن تليغ المسكلة الدنيا لقضاء الإستقبال الإستقبال (80) مترا مربعا.
5	المطعم	يجب أن يمكن فضاء الإطعام من تقديم الخدمة لـ 40 في المائة من الطاقة الإستيعابية للمؤسسة.	يجب أن يمكن فضاء الإطعام من تقديم الخدمة لـ 80 في المائة من الطاقة الإستيعابية للمؤسسة.	يجب أن تليغ المسكلة الدنيا لقضاء الإستقبال (80) مترا مربعا.
5	المطعم	يجب أن يمكن فضاء الإطعام من تقديم الخدمة لـ 40 في المائة من الطاقة الإستيعابية للمؤسسة.	يجب أن يمكن فضاء الإطعام من تقديم الخدمة لـ 80 في المائة من الطاقة الإستيعابية للمؤسسة.	يجب أن تليغ المسكلة الدنيا لقضاء الإستقبال (80) مترا مربعا.
5	المطعم	يجب أن يمكن فضاء الإطعام من تقديم الخدمة لـ 40 في المائة من الطاقة الإستيعابية للمؤسسة.	يجب أن يمكن فضاء الإطعام من تقديم الخدمة لـ 80 في المائة من الطاقة الإستيعابية للمؤسسة.	يجب أن تليغ المسكلة الدنيا لقضاء الإستقبال (80) مترا مربعا.
5	المطعم	يجب أن يمكن فضاء الإطعام من تقديم الخدمة لـ 40 في المائة من الطاقة الإستيعابية للمؤسسة.	يجب أن يمكن فضاء الإطعام من تقديم الخدمة لـ 80 في المائة من الطاقة الإستيعابية للمؤسسة.	يجب أن تليغ المسكلة الدنيا لقضاء الإستقبال (80) مترا مربعا.
5	المطعم	يجب أن يمكن فضاء الإطعام من تقديم الخدمة لـ 40 في المائة من الطاقة الإستيعابية للمؤسسة.	يجب أن يمكن فضاء الإطعام من تقديم الخدمة لـ 80 في المائة من الطاقة الإستيعابية للمؤسسة.	يجب أن تليغ المسكلة الدنيا لقضاء الإستقبال (80) مترا مربعا.
-	المطبخ	يجب أن تتوفر أمكن وموافق العمل بمطبخ.	يجب أن تتوفر أمكن وموافق العمل بمطبخ.	يجب أن يكون مدخل المؤسسة مستقلًا عن أي بنشاط آخر، 2) وعندما تكون المؤسسة متواجدة بالطريق، يجب توفير مدخل مباشر ومستقل عبر مصعد أو سلم كهربائي.

<p>فضاء مخصص لتقديم المشروّبات الإستقبال.</p> <p>يجب أن يكون مخصصاً على مستوى فضاء وحدة الأقل مخصوص لتقديم المشروّبات. يمكن لهذا الفضاء أن يقتصر على مساحة الفضاء 1.50 متراً مربعاً لكل مقعد.</p>
<p>(3) أumentar مربعة.</p> <p>يجب تجهيز مكان مهوى ومحفظة لتخزين مواد التطهير والتبييض.</p>
<p>(4) أن يمكن للضيوف إدخال الزينة.</p> <p>يجب توفير رصيف لتسليم السلع منفصل كلياً عن لرصيف تسليم السلع خمسة عشر متراً مربعاً.</p>
<p>(5) أن تبلغ المساحة الدنيا للفضاء لرصفية تسليم السلع خمسة عشر متراً مربعاً.</p> <p>يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للفضاء لرصفية تسليم السلع خمسة عشر متراً مربعاً.</p>
<p>الللام .</p> <p>يجب توفير مكان لتحضير المأكولات الباردة.</p> <p>يجب توفير مكان مكيف لتحضير الأسماك.</p> <p>يجب توفير مكان مكيف لتحضير اللحوم.</p> <p>يجب توفير مكان مكيف لتحضير الحلويات.</p> <p>يجب توفير حوض لغسل الملابس ولوازم الطبخ.</p> <p>يجب توفير مقصدية أو مقصدات.</p> <p>يجب توفير مكان أو أماكن لتخزين السلع مبردة في درجات حرارة سالبة ومحببة.</p> <p>يجب توفير مكان للفاكهة الغذائية ومكان للفاكهة الصالحة على مقربة من مخرج يسهل إجلاءها عبر مصالح حسخ الفاكهات، وذلك مع احتراز أمداً المسير للإلام بالنسبة للنقل الداخلي (عدم القاء المسار النافذية مع المسارات المشتبكة)</p>

مسبي رئيسي وأو خارجي	المسبي خاص بالأطفال	يجب أن تتوفر المؤسسة على مسبح رئيسي داخلي والخارجي، بدون المسبح الخاص لترشيد استعمال الماء. - - - -
يجب أن لا تقل المساحة الداخلي وأو الخارجي، عن أربعين (40) مترا مربعا.	يجب توفير مسبح خاص بالأطفال. يمكن أن يكون المسبح الخاص بالأطفال منتمياً أو قريباً من المسبح الرئيسي أو متواجداً "بنادي الأطفال".	يجب أن لا تقل المساحة للنهاية للمسبح الخاص بالأطفال، عن عشرين (20) متراً أمرعاً. يجب أن لا يتجاوز العمق الأقصى للمسبح الخاص بالأطفال 0.4 متراً.
يجب أن تتوفر مسبح خاص بالأطفال وعندما يكون متصل بالمسابح الرئيسي، يجب الفصل بينهما ب حاجز يمنع مرور الطفل إلى المسبح الرئيسي".	في حالة توفير مسبح خاص بالأطفال وعندما يكون متصل بتسبيب المياه من دون أن تتجاوز المسافة الفاصلة بين الفصل وبينها ب حاجز يمنع أن يسمح الحاجز أن يقترب من الأرضية المسبح الرئيسي وأن يبلغ على متراً على الأقل فوق مستوى الماء بحيث لا يمكن الطفل تتجاوزه بسهولة.	-
-	-	-

(15) مترًا مربعاً.	الخاصة، عن خمسة عشر		
3	يجب أن لا تقل المساحة عن المعلم التقليدي، عن الذىيا ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن لا تقل المؤسسة على الذىيا ستة (1) على الأقل.	-
3	يجب أن لا تقل المساحة عن المعلم التقليدي الذىيا، عن ستة (6) الأضافي، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن لا تقل المؤسسة على الذىيا إضافي، بحسب حجم حمام النساء وأخر يخصص حمام النساء والرجال. للرجال.	-
3	يجب أن لا تقل المساحة عن المعلم التقليدي، عن الذىيا، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن لا تقل المساحة عن المعلم التقليدي، عن الذىيا، عن أربعة (1) على الأقل.	-
3	يجب أن لا تقل المساحة عن المعلم التقليدي، عن الذىيا إضافية، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن لا تتوفر المؤسسة على سوية النساء والرجال، سوية للنساء وأخرى للرجال.	-
3	يجب أن لا تقل المساحة عن المعلم التقليدي، عن الذىيا للجهازى، عن ثلات أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن لا تتوفر المؤسسة على الذىيا واحد (1) على الأقل.	-
3	يجب أن لا تقل المساحة عن المعلم التقليدي، عن الذىيا إضافي، عن ثلات أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن لا تتوفر المؤسسة على الذىيا للجهازى الإضافي، عن ثلات أمتار ونصف مربعة.	-
3	يجب أن لا تقل المساحة عن المعلم التقليدي، عن الذىيا للجهازى، عن أربعة (3.5) مربعة.	يجب أن لا تتوفر المؤسسة على الذىيا إضافي، بحسب يخصص جهازى للنساء وأخر للرجال.	-
5	يجب أن تتوفى المؤسسة على مقصورة أو قاعة واحدة (1) على الأقل للتدليل.	يجب أن تتوفى المؤسسة على مقصورة أو قاعة واحدة (10) أمتار مربعة.	-
5	يجب أن لا تقل المساحة عن المعلم التقليدي، الذىيا لمقصورة أو قاعة الأضافية، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفى المؤسسة على مقصورة أو قاعة إضافية للتدليل.	-

5	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للاستراحة .	يجب أن لا تقل المساحة الدنبو لقاعة الاستراحة، عن عشرين (20) مترا مربعا.	الدنبو لقاعة الاستراحة، عن عشرين (20) مترا مربعا.
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنبو للحمام التدريسي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تكون وحدة الأيواء على حمام تقبلي خاص بها.	الدنبو للحمام التدريسي، عن ستة (6) أمتار مربعة.
5	يجب أن تكون قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين قبلية لإستيعاب عشرين (20) باللائحة من المستخدمين في وقت واحد. يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين عن مترا مربع واحد (1) لكل مقعد.	يجب أن تكون قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين قبلية لإستيعاب عشرين (20) باللائحة من المستخدمين في وقت واحد. يجب أن تكون غرف أو أمكن الخدمات المخصصة للمستخدمين غير مرئية بالنسبة للزيارات.	الدنبو قاعة الطعام خاصة بالمستخدمين.
1	يجب توفير مراحيبن للضياءات المشتركة، مع مراعاة توفر مرحاض واحد (1) على الأقل قرب فضاء الاستقبال. يجب فصل أقسام (مقصورة المرحاض وحوض غسل الأيدي) كلها بالنسبة للمرحاض المخصصة للرجال والمرأة احبيبن المخصوص للنساء. يجب أن لا تكون أبواب المراحيض في الفضاءات المشتركة موجهة مباشرة للمطعم أو الفضاء المخصص للمشروعات أو فضاء الإستقبال.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنبو لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترا \times 0.90 مترا.	الدنبو توفر مرحاض واحد (1) على الأقل قرب فضاء الاستقبال.
1	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد من الأرض إلى السقف. (2) مزودة بباب من الأرض إلى السقف. يجب أن تكون مقصورة المرحاض المخصوص للمشروعات أو فضاء الإستقبال.	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد من الأرض إلى السقف. (10) أشخاص.	الدنبو توفر مرحاض، يجب تجهيزها بجدار لا تقل المسافة الفاصلة بين مبرلين عن 0.70 مترا.

المرافق الصحية بالأفراد	يجب توفير حمامات بريشاشة ومرحاضين، متضمنة للرجال والنساء. يجب أن يحترم المرافق الصحية المحددة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية" بالمقدورات المشتركة".	بريشاشة مخصوص لكل عشرة (10) أشخاص. ويجب توفير وتجهيز رشاشات قرب المسبح، حيث وقربية من حوض المسبح.	يجب أن تكون رشاشات واحدة على الأقل مرتين. ويجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا متراً \times متراً 0.90 متراً.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا 1.40 متراً \times متراً 0.90 متراً.
المرافق الصحية للمسبح	عندما تتتوفر المؤسسة على فضاء للياقة (قاعة الرياضة أو فضاء الإسترخاء)، يجب توفير حمامات بريشاشة متضمنة لكل من الرجال والنساء. يجب على المؤسسة أن تختار نسبة حمام واحد (1) بريشاشة محصص لكل عشرة (10) أشخاص.	عندما تتتوفر المؤسسة على تجهيزات التشبيب، يجب أن يتتوفر كل مرقص أو ملهم لليبي أو قاعة للعرض على مراجيح خاصه بها. أن تختار المرافق الصحية المتعلقة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية" بالفضاءات المشتركة".	عندما تتتوفر المؤسسة على تجهيزات التشبيب، يجب أن يتتوفر كل مرقص أو ملهم لليبي أو قاعة للعرض على مراجيح خاصه بها. أن تختار المرافق الصحية المتعلقة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية" بالفضاءات المشتركة".	عندما تتتوفر المؤسسة على تجهيزات التشبيب، يجب أن يتتوفر كل مرقص أو ملهم لليبي أو قاعة للعرض على مراجيح خاصه بها. أن تختار المرافق الصحية المتعلقة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية" بالفضاءات المشتركة".
المرافق الصحية للمسبح	يجب أن تختار المرافق الصحية المعايير الفيسيه المحددة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية". بالمقدورات المشتركة".	يجب أن تختار المرافق الصحية المعايير الفيسيه المحددة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية". بالمقدورات المشتركة".	يجب أن تختار المرافق الصحية المعايير الفيسيه المحددة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية". بالمقدورات المشتركة".	يجب أن تختار المرافق الصحية المعايير الفيسيه المحددة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية". بالمقدورات المشتركة".
المرافق الصحية بالأفراد	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا للمقدورات المشتركة".	-	-	-

3	عندما تتوفر المؤسسة على مسبح أو مسبح صغير مجهز داخل الدببة عن ستة أمتار ونصف (6.5) مربعة، يجب أن لا تقل مساحتها عن حمam إدا ما كان الحمام منفصل بجاخر، يجب أن لا تقل مساحتها عن ستة أمتار ونصف (6.5) مربعة.	في حالة إدا ما كان الحمام منفصل في حمam براشاشة على الماء، توفر حمam براشاشة على الماء، توفر جميع وحدات الإيواء على حمام في حمam براشاشة وعلى مراحاض، خارج أو داخل الحمام وأو الحمام براشاشة منفصلة بجاخر.	يجب أن تتوفر جميع وحدات الإيواء على حمام أو حمام براشاشة وعلى مراحاض، خارج أو داخل الحمام وأو الحمام براشاشة منفصلة بجاخر.	يجب أن تتوفر جميع وحدات الإيواء على حمام أو حمام براشاشة وعلى مراحاض، خارج أو داخل الحمام وأو الحمام براشاشة منفصلة بجاخر.
1	يجب أن يكزن المرحاض العشوائية خارج أو داخل الحمام وأو الحمام براشاشة منفصلة بجاخر.	يجب أن يكزن المرحاض العشوائية خارج أو داخل الحمام وأو الحمام براشاشة منفصلة بجاخر.	يتوفر على حافة الاتnahme الماء مع سطح الأرض. (2) يمكن أن لا تتدنى 0.05 متراً كحد أقصى.	يجب توفير مساحة نذياً تبلغ 1.5 متراً مربعاً لكل شخص.
1.5	يجب توفير مساحة نذياً تبلغ 1.5 متراً مربعاً لكل شخص.	مستودعات الملابس الخاصة بالمسبيج	مستودعات الملابس الخاصة للرجال	المرافق الصحية الخاصة ببركة الماء، توفر مسودعات الملابس، منفصلة للرجال وللنساء.

مستودعات الملابس الخاصة بالذكور	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ متراً مربعاً واحداً (1) لكل مستخدم.
يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لموضع الملابس خمسة وعشرين (25) متراً مربعاً.	يجب توفير خاص بالتجهيزات التقنية (مكيفات، التزويد بالماء الساخن، موقد الاحتياطي الكهربائي، ...).
يجب توفير مكان أو ورشة من أجل توفير خدمة إصلاح تجهيزات المؤسسة.	تجهيزات الخدمة
يجب أن تبلغ المساحة الدنيا المروضعة رهن إشارة الزبائن داخل وحدات الإيواء خمسة وثلاثين (35) متراً مربعاً بما في ذلك: أماكن السكن والمصر والمرافق الصحية والخزانة لایتم الاحتساب الشفافات في هذه المساحة.	تجهيزات التغذية
يجب توفير غرفة الملابس من شأنها تتمكن الزبيون من تبديل وأو تخزين ملابسيه داخلها. لغرفة الملابس ثلاثة (3) أمتار مربعة.	تجهيزات التغذية
يجب أن يبلغ علو جميع حواجز حملية الشرفات والتصفيية والمشراف 1.10 متراً من الأرض على الأقل. يجب أن لا تتدلى المسافة بين القصبين أو الأشكال الزخرفية 0.11 متراً.	تجهيزات التغذية

المكون	معايير الزامي طابع تكميلي	معايير ذات طابع تكميلي
المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها %100 من مجموع نقاطها	المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها %670 من مجموع نقاطها	المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها %100 من مجموع نقاطها
عندما تتجاوز الملاقة الإلزامية لل المؤسسة أو مفتاح، يجب توفير مكان واحد (1) على الأقل لكل ثلاثة (30) وحدة لابياء أو مقناع.	يشترط توفير مكان واحد (1) على الأقل لكل ثلاثة (30) وحدة لابياء أو مقناع.	يشترط توفير مكان واحد (1) على الأقل لكل ثلاثة (30) وحدة لابياء أو مقناع.
عندما تتجاوز الملاقة الإلزامية لل المؤسسة خمسة وعشرين (25) وحدة لابياء أو مفتاح، يجب توفير فضاء للابياء من شائكة تمكين حافظة من إيداع ركابها أمام مدخل المؤسسة. ويجب أن لا يستخدم فضاء إلإيداع كموقف للسيارات.	عندما تتجاوز الملاقة الإلزامية لل المؤسسة خمسة وعشرين (25) وحدة لابياء أو مفتاح، يجب توفير فضاء للابياء من شائكة تمكين حافظة من إيداع ركابها أمام مدخل المؤسسة. ويجب أن لا يستخدم فضاء إلإيداع كموقف للسيارات.	عندما تتجاوز الملاقة الإلزامية لل المؤسسة خمسة وعشرين (25) وحدة لابياء أو مفتاح، يجب توفير فضاء للابياء من شائكة تمكين حافظة من إيداع ركابها أمام مدخل المؤسسة. ويجب أن لا يستخدم فضاء إلإيداع كموقف للسيارات.
يجب تحويل مساحات خضراء مزروعة على التربية داخل وأو خارج المباني.	فضاء إيداع الزبائن	مساحات خضراء
يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة محمياً من تقلبات الطقس.	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مخصصاً حصرياً للزبائن ويجب أن يكون معيلاً عن مدخل الخدمة الخاص بالمستخدمين أو بتسليم السلع.	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مسقلاً تماماً عن أي وحدة سكنية.

المؤسسة	يجب أن لا تقل المساحة المخصصة للمشروعات عن 1.50 متراً مربعاً لكل مقعد.
المساحة	يجب أن لا تقل المساحة الداخلي وأو الخارجي، بدون المسبيج الخاص بالأطفال، عن أربعين (40) متراً مربعاً.
المسبيج الرئيسي الداخلي وأو الخارجي على نظام لترشيد استعمال الماء.	يجب أن يتتوفر المسبيج الرئيسي الداخلي وأو الخارجي على مساحة رئيسية داخلية وأو خارجية، يجب أن تتتوفر المؤسسة على مساحة رئيسية داخلية وأو خارجية.
المسبيج الرئيسي الداخلي وأو الخارجي	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

3	يجب أن لا تقل المساحة الذين للبنيات الرياضية (ملاعب):	يجب أن تتوفر المؤسسة على بنية تكنولوجيات التشبيه	يجب أن تتوفر المؤسسة على حديقة للاطفال أو نادي للأطفال. وخمسين (150) متر مرحى.	يجب أن لا تقل المساحة الذين للبنيات الرياضية (ملاعب): يجب أن لا تقل المساحة الذين للبنيات الرياضية (ملاعب):
4	يجيب أن تتوفّر المؤسسة على مرافق والملهي لليّ و/أو قاعة للعروض. عن مائة وخمسين (150) متر مرحى.	-	-	يجيب أن لا تقل المساحة الذين للبنيات أو الملهي أو قاعة للعروض، عن مائة وخمسين (150) متر مرحى.
5	يجيب أن لا تقل المساحة الذين للبنيات الرياضية (ملاعب): وخمسين (150) متر مرحى.	-	-	يجيب أن تتوفّر المؤسسة على حديقة للاطفال أو نادي للأطفال. وخمسين (150) متر مرحى.

كرة المضرب، الكرة الطائرة ، كرة السلة...)	للاتشططة الرياضية، عن ملئي (200) متر مربع.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة فضاء تبلغ مساحتها الدنيا مائة وعشرين (120) مترًا مربعاً مقسماً إلى قاعة أو عدة قاعات متعددة الاستعمالات.	قاعات متعددة الاستعمالات
-	-	-	وينوات . . .
يجب أن لا تقل المساحة لقاعة الرياضة، عن ثالثتين (30) مترًا مربعاً.	يجب أن لا تقل المساحة للدبيا (30) مترًا مربعاً.	يجب أن لا تقل المساحة للدبيا للحمام التقليدي، عن ستة (6) مترًا مربعاً.	قاعات للرياضة
5	3	3	
يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للرياضة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي واحد (1) على الأقل.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي إضافي، بحيث ينحصر حمام النساء وأخر للرجال.	
يجب أن لا تقل المساحة للدبيا للسوة، عن أربعة (4) مترًا مربعاً.	يجب أن لا تقل المساحة للدبيا للسوة، عن أربعة (4) مترًا مربعاً.	يجب أن لا تقل المساحة للدبيا للسوة الإضافية، عن أربعة (4) مترًا مربعاً.	
3	3	3	
يجب أن تتوفر المؤسسة على سونيه واحدة (1) على الأقل.	يجب أن لا تقل المساحة للدبيا للسوة، عن أربعة (4) مترًا مربعاً.	يجب أن لا تقل المساحة للدبيا للسوة الإضافية، عن أربعة (4) مترًا مربعاً.	
يجب أن لا تقل المساحة للجاكوزي، عن ثالث امتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن لا تقل المساحة للجاكوزي، عن جاكوزي واحد (1) على الأقل.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي واحد (1) على الأقل.	فضاء الإسترخاء
3	3	3	

		<p>الرافع الصحيفة للمسبي</p> <p>عندما تتوفر المؤسسة على مسبح داخلي وأو خارجي، يجب توفير وتنظيف رشاشات ورباتف المسبح حيث يجب أن تكون رشاشة واحدة على الأقل مرئية وقريبة من حوض المسبح.</p>	

الاستعمالها لغرض الإستهلاك،				
لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	جibb على الموسسة ان تختبر حام واحد (1) برشاشة مخصوص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	جibb أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.20 مترا.	جibb أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 0.70 مترا.	جibb توفر حماملات برشاشة مفضلة للرجال والنساء.
جibb توفر حماملات برشاشة وراجحين مخصوصة لمستخدمي المطبخ مع توفير أجزاء مفضلة للرجل والنساء.	يمكن دفع المحمولات برشاشة وإنرجين في أماكن المستخدمين، إذا كانت توفر إمكانية الولوج مباشرة إلى المطبخ. لا تتصل المراحيض مباشرة بالفضاءات التي تصر منها المواد الغذائية ولا بالأماكن التي يتم تخزين هذه المواد بها.	جibb أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.20 مترا.	جibb أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض مترا.	جibb توفر حماملات برشاشة وراجحين مخصوصة لمستخدمي المطبخ.
يمكن مستخدمي المطابخ	جibb على الموسسة أن تختبر نسبة حام واحد (1) برشاشة ومرحاض واحد (1) مخصوص لكل عشرة (10) مستخدمين.	جibb أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض مترا.	جibb أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض مترا.	جibb توفر حماملات برشاشة وراجحين مخصوصة لمستخدمي المطبخ.
المرافق الصحية	جibb على حمام وأو حمام برشاشة وعلى السطح الإبطالي : 1) يجب أن لا تقل أبعاده الدنيا عن 0.90 مترا \times 0.90 مترا ومتوازياً مع سطح الأرض. (2) يمكن أن يتوفّر على حافة لاختواء الماء منفصلة ب حاجز.	في حالة إذا ما كان الحمام منفصل بالباجز، يجب أن لا تقل مساحته على الدنيا عن سنتة أمثار ونصف (6.5) مرعبة.	في حالة إذا ما كان الحمام منفصل بالباجز، يجب أن لا تقل مساحته على الدنيا عن سنتة أمثار ونصف (6.5) مرعبة.	جibb توفر جميع وحدات الابواب على حمام وأو حمام برشاشة وعلى السطح الإبطالي : 1) يجب أن لا تقل أبعاده الدنيا عن 0.90 مترا \times 0.90 مترا ومتوازياً مع سطح الأرض. (2) يمكن أن لا تتعدي 0.05 مترا كحد أقصى.
الابواب الخاصة بوحدة المرافق الصحية	جibb أن تكون المراحيض المتواجدة خارج الحمام وأو الحمام برشاشة منفصلة ب حاجز.	-	-	-
5	جibb أن تكون المرحاض المتواجدة خارج الحمام وأو الحمام برشاشة منفصلة ب حاجز.	-	-	-

مستوى عدالت الملابس الخاصة بالمبني	عندما تتصرف المؤسسة على مسبح داخلي وأو خارجي وعندما يكون هذا المسبح مفتوحاً في وجه الزبناء غير المقفيين، يجب توفير مستودعات الملابس الملابس، منفصلة للرجال والنساء.
مستودعات الملابس	عندما تتتوفر المؤسسة على فضاء للبقاء (قاعة الرياضة أو فضاء الإسترخاء)، يجب توفير مستودعات الملابس متصلة للرجال والنساء، على مستوى فضاء البقاء.
الملابس الخاصة بفضاء الرياضة (قاعة الرياضة أو فضاء الإسترخاء)	يجب توفير مساحة دنبا تبلغ 1.5 مترا مربعاً لكل شخص.
فضاء الإسترخاء	يجب توفير مساحة دنبا تبلغ 1.5 مترا مربعاً لكل شخص.
بالمكان المستخدمين	<p>يجب توفير مساحة دنبا تبلغ مترا مربعاً واحداً (1) لكل مستخدم.</p> <p>يجب توفير مساحة دنبا تبلغ مترا مربعاً واحداً (1) لكل مستخدم.</p> <p>يجب أن تبلغ المساحة الدنيا المترا مربعاً.</p> <p>يجب توفير موضع الملابس متصلة للرجال والنساء.</p> <p>يجب أن تبلغ المساحة الدنيا المترا مربعاً.</p> <p>يجب توفير فضاء خاص بالتجهيزات التقنية (مكيفات، التزويد بالماء الساخن، مولد احتياطي للكهرباء، ...)</p> <p>يجب توفير مكان أو ورشة من أجل تجديد إصلاح تجهيزات المؤسسة.</p> <p>يجب توفير مكان أو ورشة من أجل تجديد إصلاح تجهيزات المؤسسة.</p> <p>يجب أن تبلغ المساحة الدنيا المترا مربعاً.</p> <p>يجب توفير غرفة الملابس من شأنها تحكيم الزبون من تبديل وأو تخزين ملابسه داخلها.</p> <p>يجب أن تبلغ المساحة الدنيا المترا مربعاً.</p> <p>يجب توفير غرفة الملابس من شأنها الدنبا لغرفة الملابس ثلاثة (3) أمتار مربعة.</p>

الفندق من صنف 4 نجoms :		المكون	المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 100 %	معايير ذات طابع إلزامي	معايير ذات طابع تكميلي
النقطة	المعايير الفياسية	المعايير الوظيفية	المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 70 %	معايير ذات طابع تكميلي	
4	عندما تتجاوز الطاقة الإلأيائية المؤسسة ثلاثة (30) وحدة للإلأياء أو يشترط توفير مكان واحد على الأقل لكل ثالثين (1) وحدة للإلأياء أو (30) وحدة للإلأياء أو مثلاً.	عندما تتجاوز الطاقة الإلأيائية المؤسسة ثلاثة (30) وحدة للإلأياء أو يشترط توفير الموسسة على مقاييس، يجب أن تتوفر الموسسة على موقف للسيارات يتواءط المطلوب أو يقترب الموسسة. يجب أن يتواجد موقف داخل الموسسة أو بالقرب منها.	عندما تتجاوز الطاقة الإلأيائية المؤسسة خمسة وعشرين (25) وحدة للإلأياء أو مثلاً، يجب توفير فضاء لتمويل إيداع الزينة من شأنه ت McKinley من إيداع هو حسسه عشر (15) مثراً.	عندما تتجاوز الطاقة الإلأيائية المؤسسة خمسة وعشرين (25) وحدة للإدماع أو مثلاً، يجب توفير حافظة من شأنها ت McKinley من إيداع هو حسسه عشر (15) مثراً.	يجب أن يبلغ على جميع حواجز حمایة الشرفات والتصفيات والمشراف على الأقل . يجب أن لا تتعدي المسافة بين القصبات أو الأشكال الزخرفية 0.11 مترًا.
3	-	-	-	فضاء إيداع الزينة	

المطعم	فضاء الإطعام	المصاعد	فضاء الاستقبال	مدخل المؤسسة	عندما تكون البنية غير مخصصة حصرياً للمؤسسة، 1) يجب أن يكون مدخل المؤسسة مستقلاً عن أي نشاط آخر، 2) وعندما تكون المؤسسة متواجدة بالطريق، يجب توفير مدخل مبشر ومستقل غير مصعد أو سلم كهربائي.	يجب تأمين المدخل الرئيسي للمؤسسة مستقلة تماماً عن أي وحدة سكنية.	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة من تقبيل المطافئ.	يجب تغيير مساحات خضراء مزروعة على التربية داخل وأو خارج البنيات.	يجب تغيير مساحات خضراء مزروعة على التربية داخل وأو خارج	مساحات خضراء
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

الفضاء المخصص للمشروعات الدينية للتغذية (3) أمتار مربعة.	يجب تجهيز مكان مهوى وملحق للتغذية (3) أمتار مربعة.	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للفضاء تغذية مواد التطهير والتعقيم.
فضاء مخصص للمشروعات الاستقبال.	-	-
يجب أن يتوفر المؤسسة على فضاء واحد على الأقل مخصص لتقديم المشروبات. يمكن لهذا الفضاء أن يكون مدجماً على مستوى فضاء الاستقبال.	يجب أن تتوفر المؤسسة على فضاء واحد على الأقل مخصص لتقديم المشروبات. يمكن لهذا الفضاء أن يزيد مساحة المشربات عن 1.20 متر ² .	يجب أن يمكن الفضاء من تقديم الخدمة لـ 40 طالقة للمؤسسة.
يجب أن لا تقل المساحة الدنوية للمسبح الرئيسي الداخلي وأو الخارجى، بدون المسبح الخاص بالأطفال، عن ثلاثة (30) متراً مربعاً.	يجب أن لا تقل المساحة الدنوية للمسبح الرئيسي الداخلي وأو الخارجى.	يجب أن لا تقل المساحة الدنوية للمسبح الرئيسي الداخلي وأو الخارجى.
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-		

قاعات متعددة الاستعمالات	تجهيزات التشبيط
استراحة موئيلات ومدبب وندوات ... للنادي مائة (100) متر	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة أو عدة قاعات متعددة الاستعمالات، يمكنها على فضاء تبلغ مساحتها ...
مربع. يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة أو عدة قاعات متعددة الاستعمالات، يمكنها على فضاء تبلغ مساحتها ...	-
3 متر مربع. يجب أن تتوفر المؤسسة على حديقة للأطفال أو نادي للأطفال. (100) متر مربع.	-
4 متر مربع. يجب أن لا تقل المساحة التي يزيد الأطفال، عن مائة (100) متر مربع.	-
3 متر مربع. يجب أن لا تقل المساحة التي يزيد الأطفال، عن مائة (150) متر مربع.	-
3 متر مربع. يجب أن لا تقل المساحة التي يزيد الأطفال، عن مائة (150) متر مربع.	-
5 متر مربع. يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة أو عدة قاعات متعددة الاستعمالات، يمكنها على فضاء تبلغ مساحتها ...	-

فروع الأسلحة		قاعات الرياضة	
مربع مقسماً إلى قاعات متعددة الاستعمالات.	مربع مقسماً إلى قاعات متعددة الاستعمالات.	يجب أن لا تقل المساحة الدنية لقاعة الرياضة، عن خمسة وعشرين (25) متراً مربعاً.	يجب أن لا تقل المساحة الدنية لقاعة الرياضة، عن خمسة وعشرين (25) متراً مربعاً.
يجب أن لا تتوفر المؤسسة على قاعة للرياضة.	-	-	-
يجب أن لا تتوفر المؤسسة على حمام تقطيدي واحد (1) على الأقل.	-	-	-
يجب أن لا تقل المساحة الدنية للحمام التقطيدي الإضافي، عن ستة (6) متراً مربعاً.	يجب أن لا تتوفر المؤسسة على حمام تقطيدي إضافي، بحيث ينحصر حمام النساء وأخر الرجال.	-	-
يجب أن لا تقل المساحة الدنية للسوينة، عن أربعة (4) متراً مربعاً.	يجب أن لا تتوفر المؤسسة على سوينة واحدة (1) على الأقل.	-	-
يجب أن لا تقل المساحة الدنية للسوينة الإضافية، عن أربعة (4) متراً مربعاً.	يجب أن لا تتوفر المؤسسة على سوينة إضافية، بحيث تخصص سوينة النساء وأخر الرجال.	-	-
يجب أن لا تقل المساحة الدنية للجاكوزي، عن ثالثي أمتار ونصف (3.5) متراً مربعاً.	يجب أن توفر المؤسسة على جاكوزي واحد (1) على الأقل.	-	-
يجب أن لا تقل المساحة الدنية للجاكوزي الإضافي، عن ثلث أمتار ونصف (3.5) متراً مربعاً.	يجب أن توفر المؤسسة على جاكوزي إضافي، بحيث ينحصر جاكوزي النساء وأخر الرجال.	-	-
يجب أن لا تقل المساحة الدنية على مقصورة.	يجب أن لا تتوفر المؤسسة على مقصورة.	-	-

الدنبى للتوليدك، عن عشرة (10) قاعدة أو قاعدة واحدة (1) على الأقل للتوليدك.	أمتار مربعة.	يجب أن لا تقل المساحة الدنبى لمقصورة أو قاعة التوليدك الإضافية، عن عشرة (10) أمتار مربعة.
يجب أن تتوفر المؤسسة على مصورة أو قاعدة إضافية للتوليدك.	-	-
يجب أن لا تقل المساحة الدنبى لقاعة الإستراحة، عن عشرين (20) مترا مربعا.	-	-
يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للاستراحة.	-	-
يجب أن تكون غرف أو أماكن الخدمات المخصصة للمستخدمين غير مرئية بالنسبة للزبائن.	-	-
يجب توفير قاعة للطعام خاصة للمستخدمين.	-	-
يجب أن لا تكون أبواب المرحاض في الغabinات المشتركة، مع مراعاة توسيع مدخل المطبخ أو الفضاء المخصص للمشروبيات أو فضاء الاستقبال.	-	-
يجب توفير مرافق الطعام بالفضاءات المشتركة، مع مراعاة توسيع مدخل المطبخ أو فضاء الاستقبال.	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للبلقة (قاعة الرياضة أو فضاء الاسترخاء)، يجب توفير حمامات برشاشة منفصلة لكل من الرجال والنساء.	يجب أن تتحترم المرافق الصحية المعلىب "المرافق الصحي" المتعلق بالفضاءات المشتركة".	يجب أن تتحترم المرافق الصحية البعض للبلقة الاسترخاء، يجب توفير مرافق الحمام والمطابق والظيفية المحددة بالقسم المتعلق بـ"المرافق الصحية" بالفضاءات المشتركة".	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للبلقة (قاعة الرياضة أو فضاء الاسترخاء)، يجب توفير حمامات برشاشة منفصلة لكل من الرجال والنساء.
عندما تتوفر المؤسسة على تجهيزات للتنشيط، يجب توفير كل مرفق أو ملهي لليبي أو قاعدة للمعرض على مراحض خاصية بها.	يجب أن تتحترم المرافق الصحية المعلىب "المرافق الصحي" المتعلق بالفضاءات المشتركة".	كل عشرين (20) شخصاً	عندما تتوفر المؤسسة على تجهيزات للتنشيط، يجب توفير كل مرفق أو ملهي لليبي أو قاعدة للمعرض على مراحض خاصية بها.
عندما توفر المؤسسة على حدائقه للاطفال أو نادي للأطفال، يجب توفير مراكب ملائمة لجميع الفئات العمرية للفوبله في حدائق الأطفال أو نادي الأطفال (علو حوض غسل الأيدي، على المرفأ، أحواض المراحيض منخفضة مخصصة للاطفال). يجب على المؤسسة أن تتحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصوص لكل عشرين (20) طفال.	يجب أن تتوفر المؤسسة على فضاء التنشيط المرافق الصحي	كل عشرين (20) شخصاً	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للبلقة (قاعة الرياضة أو فضاء الاسترخاء)، يجب توفير حمامات برشاشة منفصلة لكل من الرجال والنساء.
يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 متر × 0.90 متر.	يجب على المؤسسة أن تتحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصوص لكل مستخدم (مستخدمة).	3	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للبلقة (قاعة الرياضة أو فضاء الاسترخاء)، يجب توفير حمامات برشاشة منفصلة لكل من الرجال والنساء.

مستودعات المدارس	مستودعات المدارس الخاصة	داخلي وأو خارجي وعندما يكون هذا عدداً تتوفر المؤسسة على مسبح مربع واحداً (1) لكل شخص.	يجب توفير مساحة دينياً تبلغ متراً مربعاً واحداً (1) وذلك لشخص.
المرافق الصحية الخاصة بوحدة الإيواء	المرافق الصحية	يجب توفير جميع وحدات الإيواء على حمام وأو حمام برشاشة وعلى مرحاض. يجب أن تكون المرحاضين المتواجدة مساحتها الدينية عن خمسة أمتار داخل الحمام وأو الحمام برشاشة منفصلة بجاوز.	في حالة إذا ما كان الحمام مفصولاً بجاوز، يجب أن لا تقل مساحتها الدينية عن خمسة أمتار داخل الحمام وأو الحمام برشاشة منفصلة بجاوز.
المرافق الصحية الخاصة بوحدة الإيواء	المرافق الصحية	يجب أن تكون المرحاضين المتواجدة خارج الحمام وأو الحمام برشاشة منفصلة بجاوز.	يجب أن توفر جميع وحدات الإيواء على حمام وأو حمام برشاشة وعلى مرحاض.
المطابخ الغذائية والآمنة	المطابخ	يجب أن توفر المطابخ المأكولات الغذائية والآمنة بالآماكن التي يتم تخزين هذه المواد بها.	يجب على المؤسسة أن تلتزم نسبة حمام واحد (1) برشاشة ومرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرة (10) مستخدمين.
المرافق الصحية الخاصة بوحدة الإيواء	المرافق الصحية	يجب أن توفر جميع وحدات الإيواء على حمام وأو حمام برشاشة وعلى مرحاض. يجب أن تكون المرحاضين المتواجدة مساحتها الدينية عن خمسة أمتار داخل الحمام وأو الحمام برشاشة منفصلة بجاوز.	يجب أن توفر جميع وحدات الإيواء على حمام وأو حمام برشاشة وعلى مرحاض. يجب أن تكون المرحاضين المتواجدة مساحتها الدينية عن خمسة أمتار داخل الحمام وأو الحمام برشاشة منفصلة بجاوز.
الغرف الصحفية	الغرف الصحفية	يجب أن توفر المطابخ المأكولات الغذائية والآمنة بالآماكن التي يتم تخزين هذه المواد بها.	يجب أن توفر المطابخ المأكولات الغذائية والآمنة بالآماكن التي يتم تخزين هذه المواد بها.
الغرف الصحفية إلى المطبخ	الغرف الصحفية إلى المطبخ	يجب أن لا تقل المسافة بين المطبخ والغرف الصحفية إلى المطبخ 1.20 متراً لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 متراً.	يجب أن لا تقل المسافة بين المطبخ والغرف الصحفية إلى المطبخ 1.20 متراً لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 متراً.
الغرف الصحفية إلى المطبخ	الغرف الصحفية إلى المطبخ	يجب أن لا تقل المسافة بين المطبخ والغرف الصحفية إلى المطبخ 1.20 متراً لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 متراً.	يجب أن لا تقل المسافة بين المطبخ والغرف الصحفية إلى المطبخ 1.20 متراً لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 متراً.
الغرف الصحفية إلى المطبخ	الغرف الصحفية إلى المطبخ	يجب أن لا تقل المسافة بين المطبخ والغرف الصحفية إلى المطبخ 1.20 متراً لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 متراً.	يجب أن لا تقل المسافة بين المطبخ والغرف الصحفية إلى المطبخ 1.20 متراً لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 متراً.
الغرف الصحفية إلى المطبخ	الغرف الصحفية إلى المطبخ	يجب أن لا تقل المسافة بين المطبخ والغرف الصحفية إلى المطبخ 1.20 متراً لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 متراً.	يجب أن لا تقل المسافة بين المطبخ والغرف الصحفية إلى المطبخ 1.20 متراً لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 متراً.
الغرف الصحفية إلى المطبخ	الغرف الصحفية إلى المطبخ	يجب أن لا تقل المسافة بين المطبخ والغرف الصحفية إلى المطبخ 1.20 متراً لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 متراً.	يجب أن لا تقل المسافة بين المطبخ والغرف الصحفية إلى المطبخ 1.20 متراً لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 متراً.
الغرف الصحفية إلى المطبخ	الغرف الصحفية إلى المطبخ	يجب أن لا تقل المسافة بين المطبخ والغرف الصحفية إلى المطبخ 1.20 متراً لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 متراً.	يجب أن لا تقل المسافة بين المطبخ والغرف الصحفية إلى المطبخ 1.20 متراً لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 متراً.
الغرف الصحفية إلى المطبخ	الغرف الصحفية إلى المطبخ	يجب أن لا تقل المسافة بين المطبخ والغرف الصحفية إلى المطبخ 1.20 متراً لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 متراً.	يجب أن لا تقل المسافة بين المطبخ والغرف الصحفية إلى المطبخ 1.20 متراً لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 متراً.

				بالمسبح
		السبح متقوحاً في وجه الزباء غير المقيمين، يجب توفير مستودعات الملابس، منفصلة للرجال والنساء.	مستودعات الملابس الخاصة بفضاء الرياضة (قاعات الرياضة خارج)， يجب توفير مستودعات الملابس منفصلة للرجال والنساء، على مستوى فضاء الرياضة.	السبح متقوحاً في وجه الزباء غير المقيمين، يجب توفير مستودعات الملابس، منفصلة للرجال والنساء.
		يجب توفير مساحة نذياً تبلغ متراً مربعاً واحداً (1) لكل شخص.	عندما تتوفّر المؤسسة على فضاء للبيئة (قاعات الرياضة أو فضاء الإسترخاء)، يجب توفير مستودعات الملابس منفصلة للرجال والنساء، على مستوى فضاء الرياضة.	عندما تتوفّر المؤسسة على فضاء للبيئة (قاعات الرياضة أو فضاء الإسترخاء)، يجب توفير مستودعات الملابس منفصلة للرجال والنساء، على مستوى فضاء الرياضة.
		يجب توفير مساحة نذياً تبلغ متراً مربعاً واحداً (1) لكل مستخدم.	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لموضع الملابس خمسة عشر متراً مربعاً.	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لموضع الملابس خمسة عشر متراً مربعاً.
4	-	يجب توفير فضاء خاص بالتجهيزات التقنية (مكيفات، التزويد بالماء...) الساخن، مولد الاحتياطي للكهرباء، ...)	يجب توفير موضع الملابس بمقدار متراً مربعاً (15).	يجب توفير فضاء خاص بالتجهيزات التقنية (مكيفات، التزويد بالماء...) الساخن، مولد الاحتياطي للكهرباء، ...)
4	-	يجب توفير مكان أو ورشة من أجل تأهيل أو ورشة الإصلاح	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لموضع الملابس خمسة عشر متراً مربعاً.	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لموضع الملابس خمسة عشر متراً مربعاً.
		يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لموقع تجهيزات الخدمة		
		يجب أن تتوفر المؤسسة على 11 وحدة للإيواء على الأقل.		يجب أن تتوفر المؤسسة على 11 وحدة للإيواء على الأقل.
		عند تواجد وحدتين للإيواء متصلتين مباشرة، يجب توفير بابين مع نظام للأفعال داخلي لكل وحدة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على 11 وحدة للإيواء على الأقل.	يجب أن تتوفر المؤسسة على 11 وحدة للإيواء على الأقل.
		الشروط في هذه المساحة.		

-4-1 -
الفندق من صنف 3 نجوم :

	المطعم	فضاء الإطعام	فضاء الاستقبال
5	المطبخ	<p>يجب أن يزود فضاء الإطعام ببطبخت.</p> <p>يجب أن تخزن ذلك أماكن وموافق العمل مبدأ التسليم للأمام.</p> <p>يجب توفير مكان لتخضير المأكولات الباردة.</p> <p>يجب توفير مكان مكيف لتخضير الأسماك.</p> <p>يجب توفير مكان مكيف لتخضير اللحوم.</p> <p>يجب توفير مكان مكيف لتخضير الخضر.</p> <p>يجب توفير مكان مكيف لفضاء الإطعام.</p>	<p>لا يطبق هذا المعيل بالنسبة للمؤسسات التي لا تقدم خدمة الطعام.</p> <p>يجب توفر فضاء للإستقبال بمساحة مقدار مترًا مربعًا.</p> <p>يجب توفر مصعد أو عدة مصاعد بالنسبة للمؤسسات التي تتسع على 3 طوابق أو أكثر فوق الطابق الأرضي.</p> <p>يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الصند عن 1.40 مترًا 1.10×1.10 مترًا.</p> <p>يجب أن تضم المؤسسة على الأقل فضاء واحداً للإطعام.</p> <p>يجب أن ي يكن قنطرة الأطعام من تقديم الخدمة لـ 70 في المائة من الطاقة الاستيعابية للمؤسسة.</p> <p>يجب أن لا تقل مساحة فضاء الإطعام عن مترين مربع واحد (لكل مقعد).</p>

<p>فضاء مخصص للمشروعات</p> <p>فضاء تقديم وجبة الفطور</p> <p>تواجهه الطقوس في حالة مفتوحة، يجب أن يكون جزءاً منه هذا الفضاء، ينبع ذلك من تقديمه في المائدة من الطاقة الاستعائية في المؤسسة.</p> <p>يجب تجهيز مكان مغلق خاص بخدمة وجبات الفطور. إذا توأمت مطاعمه بشرفة أو ينبع ذلك من تقديمه في المائدة من الطاقة الاستعائية في المؤسسة.</p> <p>يجب تجهيز مكان مهوى ومتلقي لفضاء تخزين مواد التطهير والتعقيم (3) أمثل مربعة.</p> <p>يجب توفير رصيف لتسليم السلع منفصل كلياً عن مدخل الزيارة.</p> <p>يجب أن تبلغ المساحة الدنيا (15) متراً مربعاً.</p> <p>يجب أن تبلغ المساحة الدنيا (15) متراً مربعاً.</p> <p>يجب توفير حوض لغسل الطناجر ولوازم الطبيخ.</p> <p>يجب توفير مقصدية أو مقصديات.</p> <p>يجب توفير مakan أو أماكن لتخزين السلع مبردة في درجات حرارة سالبة وموحدة.</p> <p>يجب تخصيص مكان لتخزين المشروعات.</p> <p>يجب توفير مكان للمفائد العددية ومكان للنفاذات الصبلية على مقربة من مخرج يسهل إجلاءها عبر مصالح جميع النفايات، وذلك مع احتراز أمدأ مبدأ مبدأ السير للأمام بالنسبة للنقل الداخلي (عدم القاء المسارات النظيفة مع المسارات المنشطة)</p> <p>الحاليات.</p> <p>يجب حضن لغسل الأواني.</p> <p>يجب توفير حوض لغسل الطناجر ولوازم الطبيخ.</p>
--

المادة 40 في الخدمة العامة من المكافحة الاستعالية المؤسسة	المساحة المخصصة للمشروعات عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.
<p>يجب أن لا تقل المساحة الداخلي للمنزل للمسيحي، يدون المساب و/o الخارج، يدون ثالثين الأطفال، عن ثالثين (30) مترا مربعا.</p> <p>يجب أن لا تقل المساحة الداخلي التي للمسيحي، يدون المساب و/o الخارج، يدون ثالثين الأطفال، عن ثالثين (30) مترا مربعا.</p>	<p>رئيسي داخلي و/o خارجي.</p> <p>مسبي رئيسي داخلي و/o خارجي</p>
<p>يجب توفير مسبح خاص بالأطفال. يمكن أن يكون المسبح الخاص بالأطفال متدمجاً أو قريباً من المسبح الرئيسي أو متراجعاً "بنادي الأطفال".</p> <p>في حالة توفير مسبح خاص للأطفال وعندما يكون متصل بالمبني الرئيسي، يجب الفصل بينهما ب حاجز يمنع مرور الطفل إلى المسبح الرئيسي.</p> <p>يجب أن يسمح الحاجز بتنفس المياه من دون أن يتتجاوز المسافة الفاصلة بين</p>	<p>الإقصى للمسابح الأطفال 0.4 مترا.</p> <p>-</p>
<p>يجب أن لا تقل المساحة الداخلي للمنزل للمسيحي، يدون المساب و/o الخارج، يدون ثالثين الأطفال، عن ثالثين (30) مترا مربعا.</p> <p>يجب أن لا تقل المساحة الداخلي للمنزل للمسيحي، يدون المساب و/o الخارج، يدون ثالثين الأطفال، عن ثالثين (30) مترا مربعا.</p>	<p>-</p>

	اللهم التقليدي، عن ستة (6) أمتر مربعة.	تقليدي واحد (1) على الأقل.
3	يجب أن لا تقل المساحة الدينية للمقصورة أو قاعدة التدليك الإضافية، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن لا تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعدة إضافية للتدليك.
3	يجب أن لا تقل المساحة الدينية للقاعدة الإضافية، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن لا تتوفر المؤسسة على قاعدة للاستراحة.
3	يجب أن لا تقل المساحة الدينية للمقصورة أو قاعدة التدليك، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن لا تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعدة واحدة (1) على الأقل للتدليك.
3	يجب أن لا تقل المساحة الدينية للمقصورة أو قاعدة التدليك الإضافية، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	-
3	يجب أن لا تقل المساحة الدينية للقاعدة الإضافية، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	-
3	يجب أن لا تقل المساحة الدينية للمقصورة أو قاعدة التدليك الإضافية، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	-
3	يجب أن لا تقل المساحة الدينية للسوزنة، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن لا تتوفر المؤسسة على سونة الإضافية، بحيث ينحصر سونة النساء والآخرين للرجال.
3	يجب أن لا تقل المساحة الدينية للسوزنة الإضافية، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن لا تتوفر المؤسسة على سونة الإضافية، بحيث ينحصر سونة النساء والآخرين للرجال.
3	يجب أن لا تقل المساحة الدينية للجاوكزي، عن ثلاثة (3) ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن لا تتوفر المؤسسة على جاوكزي واحد (1) على الأقل.
3	يجب أن لا تقل المساحة الدينية إضافية، بحيث ينحصر جاوكزي ثلاث أمتر ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن لا تتوفر المؤسسة على جاوكزي اللنساء وأخر للرجال.
3	يجب أن لا تقل المساحة الدينية للمقصورة أو قاعدة التدليك، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن لا تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعدة واحدة (1) على الأقل للتدليك.
3	يجب أن لا تقل المساحة الدينية للقاعدة الإضافية، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	-
5	يجب أن تتتوفر المؤسسة على قاعدة للاستراحة، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	-

المراافق الصحية للمسبح	المراافق الصحية للمسبح	المراافق الصحية للمسبح
يجب توفير قاعة الطعام خاصة بالمستخدمين.	يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	يجب أن تكون غرف أو أماكن الخدمة الشخصية للمستخدمين غير مرئية بالنسبة للزيارات.
يجب توفير مراحيض بال沐شهات المشتركة، مع مراعاة توسيع مرحاض واحد (1) على الأقل قرب فصل أقسام (مصوره المرحاض وحوض غسل الأيدي) كلها بالنسبة للمرأحين المخصصة للرجال والمرأحين المخصوصة للنساء.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمصوره المرحاض عن 1.40 متر 1×0.90 متر.	يجب أن لا تكون أنواب المرأحين للقضاءات المشتركة موجهة مباشرة للطعام أو الفضاء المخصص للشوائب أو فضاء الإستقبال.
المراافق الصحية بالملاجئ المشتركة	يجب أن تكون مقصورة من الملاجئ: 1- منفصلة من المرأحين: 2- مزرودة الأرض إلى السقف، 2- مزرودة باب من الأرض إلى السقف باب على المؤسسة أن تختار نسبة مرحاض واحد (1) مخصوص لكل عشرين (20) شخصاً.	في حالة توفر مولات، يجب أن لا تقل المسافة الفاصلة بين مبانيهن عن 0.70 متر. في حالة توفر مولات، يجب تجهيزها بجدار يفصل بين كل مترتين.

3	يجب أن لا تقل المسافة بين الأفراد عن 0.90 مترًا.	يجب توسيع الممرات في المنشآت التي يرتادها الأطفال أو تادي للأطفال، يجب توفير مراحيض ملائمة لجميع الفئات العمرية 1.40 مترًا.	الافتراضي الصحي بفضاء التشغيل
3	يجب أن لا تقل المسافة بين الأفراد عن 0.90 مترًا.	يجب أن لا تقل المسافة بين الأفراد عن 0.90 مترًا.	الافتراضي الصحي بفضاء التشغيل
3	يجب أن تتحمّل المؤسسة على حديقة الأطفال أو تادي للأطفال، يجب توسيع المراحيض المليئي خاصتها بها . يجب أن تتحمّل المراحيض نفس المعايير التي تتحمّل المراحيض بـ "المراحيض المليئي" . يجب أن تتحمّل المراحيض نفس المعايير الوظيفية المحددة بالقسم المتعلق بـ "المراحيض المليئي" .	عندما تتوفّر المؤسسة على تجهيزات التنشيط، يجب أن يتوفّر كل مرفق أو ملهمي لطبي أو قاعدة المعروض على مراحيض خاصتها بها . يجب أن تتحمّل المراحيض نفس المعايير التي تتحمّل المراحيض بـ "المراحيض المليئي" .	الافتراضي الصحي بفضاء الدوائمة (قاعبة الرياضة من احتجاز). يجب أن تتحمّل المراحيض نفس المعايير الوظيفية المحددة بالقسم المتعلق بـ "المراحيض المليئي" .
3	يجب أن تتحمّل المراحيض نفس المعايير التي تتحمّل المراحيض بـ "المراحيض المليئي" .	عندما تتوفّر المؤسسة على تجهيزات التنشيط، يجب أن يتوفّر كل مرفق أو ملهمي لطبي أو قاعدة المعروض على مراحيض خاصتها بها . يجب أن تتحمّل المراحيض نفس المعايير التي تتحمّل المراحيض بـ "المراحيض المليئي" .	الافتراضي الصحي بفضاء الدوائمة (قاعبة الرياضة من احتجاز). يجب أن تتحمّل المراحيض نفس المعايير الوظيفية المحددة بالقسم المتعلق بـ "المراحيض المليئي" .
3	يجب أن لا تقل المسافة بين الأفراد عن 0.90 مترًا.	يجب أن لا تقل المسافة بين الأفراد عن 0.90 مترًا.	الافتراضي الصحي بفضاء الدوائمة (قاعبة الرياضة من احتجاز).

	<p>المقبرة في حدائق الأطفال أو نادي الأطفال (على حوض غسل الأيدي، على المرحاض أن لا يتجاوز علوه 0.30 متر). يجب أن لا يتجاوز علو حوض غسل الأيدي 0.55 متر.</p>
	<p>يجب أن تتوفر المؤسسة على مراحيض منفصلة للرجال والنساء بقابل المرحاض من نوع الفرقas، ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الإستخدام.</p>
	<p>المرافق الصحية بأماكن المستخدموen</p> <p>يجب توفير حمامات برشاشة منفصلة للرجال والنساء. يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا للمقصورة الحمام برشاشة عن مترا 0.70×1.20. يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا للمقصورة الحمام برشاشة عن مترا 1.20×1.20.</p> <p>يجب توفر حمامات برشاشة ومراحيض مخصصة للمستخدمين المطبخ مع توفير أجزاء منفصلة للرجال والنساء، عندما توفر المؤسسة على فضاء للإطعام. يمكن دمج الحمامات برشاشة والمرحاض في المكان المستخدمين، إذا كانت توفر إمكانية الولوج مباشرة إلى المطبخ. لا تتصل المرحاض بأماكن مستخدمي المرافق الصحية بالمطبخ</p>
	<p>يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا للمقصورة الحمام برشاشة عن مترا 0.90×1.40.</p> <p>يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا للمقصورة الحمام برشاشة عن مترا 1.20×0.70.</p> <p>يتم تخزين هذه المواد بها. يتم تخزين هذه المواد بها. يتم تخزين هذه المواد بها.</p>

3	يجب توفير خاص بالتجهيزات	تجهيزات الخدمة	مستخدمين	الملابس الخاصة بأماكن الملابس مستودعات الملابس بعضه البعض (قاعة الرياضة وفضاء الاسترخاء) فضاء الراحة
	يجب توفير موضع الملابس. لموضع الملابس خمسة عشر (15) مترًا مربعًا.	يجب توفير ملابس منفصلة للرجال والنساء. يجب توفير ملابس مستودعات الملابس الخاصة بأماكن الملابس مستودعات الملابس بعضه البعض (قاعة الرياضة وفضاء الاسترخاء) فضاء الراحة	يجب توفير ملابس منفصلة للرجال والنساء. يجب توفير ملابس مستودعات الملابس الخاصة بأماكن الملابس مستودعات الملابس بعضه البعض (قاعة الرياضة وفضاء الاسترخاء) فضاء الراحة	عندما تتوفر المؤسسة على مسبح داخلي وأو خارجي وعندما يكون هذا المسبح مققوحًا في وجده الزبناء غير المقيمين، يجب توفير مستودعات الملابس، منفصلة للرجال والنساء.
	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ متراً مربعاً واحداً (1) لكل شخص.	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للبلاطة (قاععة الرياضة أو فضاء الإسترخاء)، يجب توفير مستودعات الملابس منفصلة للرجال والنساء، على مستوى فضاء الراحة.	مستودعات الملابس بعضه البعض (قاععة الرياضة وفضاء الاسترخاء)	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للبلاطة (قاععة الرياضة أو فضاء الإسترخاء)، يجب توفير مستودعات الملابس منفصلة للرجال والنساء.
3	يجب توفير خاص بالتجهيزات	تجهيزات الخدمة	مستخدمين	الإيواء المتوأمة بوحدة المرافق الصحية يجب أن تكون المرافقين المتواجدة داخل الحمام وأو الحمام بروشة منفصلة بخارج.
	يجب أن تكون الحمام لا تقل مساحته الدنيا عن خمسة أمتار ونصف (5.5) مربعة.	الإيواء المتوأمة بوحدة المرافق الصحية يجب أن توفر حمام و/or حمام بروشة وعلى مرحاض. يجب أن تكون المرافقين المتواجدة خارج الحمام وأو الحمام بروشة منفصلة بخارج.	نسبة حمام واحد (1) بروشة ومرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرة (10) مستخدمين.	في حالة إذا ما كان الحمام متنفصلاً بخارج، يجب أن لا تقل مساحته الدنيا عن خمسة أمتار ونصف (5.5) مربعة.

5-1 الفندق من صنف نجمتين :

معايير ذات طابع تكميلي	معايير ذات طابع إلزامي
المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 100 % من مجموع نقطتها	المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 70 % من مجموع نقطتها
المكون	المكون
المعايير القبضية	المعايير القبضية
مساحات خضراء	مساحات خضراء
مدخل المؤسسة	مدخل المؤسسة

يجب أن يبلغ المساحة الدنيا لمكان أو ورثته الإصلاح خمسة عشر (15) متراً مربعاً.	يجب أن يبلغ المساحة الدنيا الموضوعة هنا إشارة الرزبون داخل وحدات الإيواء تسعة عشر (19) متراً مربعاً بما في ذلك: أماكن السكن والمرور والمرافق الصحية والخانة. لا يتم احتساب الشقفات في هذه المساحة. عند تواجد وحدتين للإيجار متصلين مبشر، يجب توفير بابين مع نظام الاقفال داخلي وكل وحدة. ويجب أن يبلغ على جميع حواجز حملية الشرفات والنصفيّة والمسارف 1.10 متراً من لا تتعدي المسافة بين القضبان أو الأشكال الزخرفية 0.11 متراً.
-	يجب أن تتوفر المؤسسة على 11 وحدة إلزامية على الأقل. ويجب أن تتوفر المؤسسة على 11 وحدة إلزامية على الأقل.

<p>المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة للرجال والمرأة لحين المخصصة للنساء</p> <p>يجب أن تكون مقصورات</p> <p>يجب حرضن عن 1.40 متر \times 0.90 متر.</p> <p>يجب أن لا تكون أيدي المرأة لحين المخصصة للنساء، كلاً بالنسبة للمرأة لحين المخصصة للنساء.</p> <p>يجب توفر مرحاض واحد (1) على الأقل، مع مراعاة توفره للمشتركة، مع مراعاة توفره للمرأة لحين المخصصة للنساء.</p> <p>يجب توفر مرحاضن بالفضاءات المشتركة، مع مراعاة توفره للمرأة لحين المخصصة للنساء.</p> <p>يجب توفر مرحاضن بالفضاءات المشتركة، مع مراعاة توفره للمرأة لحين المخصصة للنساء.</p> <p>يجب توفر مرحاضن بالفضاءات المشتركة، مع مراعاة توفره للمرأة لحين المخصصة للنساء.</p> <p>يجب توفر مرحاضن بالفضاءات المشتركة، مع مراعاة توفره للمرأة لحين المخصصة للنساء.</p>	<p>المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة للرجال والمرأة لحين المخصصة للنساء</p> <p>يجب توفر مرحاض واحد (1) على الأقل، مع مراعاة توفره للمشتركة، مع مراعاة توفره للمرأة لحين المخصصة للنساء.</p> <p>يجب توفر مرحاضن بالفضاءات المشتركة، مع مراعاة توفره للمرأة لحين المخصصة للنساء.</p> <p>يجب توفر مرحاضن بالفضاءات المشتركة، مع مراعاة توفره للمرأة لحين المخصصة للنساء.</p> <p>يجب توفر مرحاضن بالفضاءات المشتركة، مع مراعاة توفره للمرأة لحين المخصصة للنساء.</p> <p>يجب توفر مرحاضن بالفضاءات المشتركة، مع مراعاة توفره للمرأة لحين المخصصة للنساء.</p> <p>يجب توفر مرحاضن بالفضاءات المشتركة، مع مراعاة توفره للمرأة لحين المخصصة للنساء.</p>
<p>فضاء الاستقبال بالمؤسسة</p> <p>يجب توفير فضاء للإستقبال يبلغ مساحة مترًا مربعًا.</p> <p>يجب أن تبلغ المساحة الذين اقضوا الإستقبال الإستقبال (20) مترًا مربعًا.</p>	<p>فضاء تقديم وخدمة</p> <p>يجب توفير مكان ملائم خاص بخدمته وجبات الفطور. إذا توأمت هذا الفضاء بشرفة أو بفناء الطاقة الاستعائية للمؤسسة.</p> <p>يجب أن لا تقل مساحة فضاء تقديم وخدمة (1) مترًا مربعًا عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.</p>
<p>فضاء تقديم وخدمة الفطور</p> <p>يجب توفير قاعة للطعام خاصة بالمستخدمين.</p> <p>يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام (1) مترًا مربعًا عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.</p>	<p>فضاء تقديم وخدمة</p> <p>يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام (1) مترًا مربعًا عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.</p>
<p>فضاء تقديم وخدمة</p> <p>يجب أن يكون جزءاً منه متحف، يجب أن يكون في حالة تواجه فضاء للإطعام ، فهو يجل محل هذا المعبر.</p>	<p>فضاء تقديم وخدمة</p> <p>يجب توفير مرحاض واحد (1) على الأقل، مع مراعاة توفره للمشتركة، مع مراعاة توفره للمرأة لحين المخصصة للنساء.</p>

<p>المراحيض: 1) منفصلة عن الأرضاً إلى السقف، 2) مزرودة ببلورات من الأرض إلى السقف.</p> <p>في حالة توفر مولالت، يجب على المؤسسة أن تختار نسبية مرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرين (20) شخصاً.</p>	<p>في حالة توفر مولالت، يجب أن لا تقل المسافة على مراجيحين من متصلة للرجال والنساء. يقبل المرأة الحفظ من نوع القرفاصاء، ولا يمكن في أي حال من الحال استعمالها لغرض الإستحمام.</p> <p>يجب أن توفر المؤسسة على مراجيحين منفصلة على الأبعاد التي تقدر بـ 0.90 متراً عن 1.40 متراً.</p>	<p>يجب أن لا تقل الأبعاد التي تقدر بـ 0.90 متراً عن 1.40 متراً.</p> <p>يجب على المؤسسة أن تختار نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).</p>	<p>يجب أن لا تقل الأبعاد التي تقدر بـ 0.90 متراً عن 1.40 متراً.</p>	<p>يجب أن لا تقل الأبعاد التي تقدر بـ 0.90 متراً عن 1.40 متراً.</p>	<p>يجب أن لا تقل الأبعاد التي تقدر بـ 0.90 متراً عن 1.40 متراً.</p>	<p>يجب أن لا تقل الأبعاد التي تقدر بـ 0.90 متراً عن 1.40 متراً.</p>
<p>المرافق الصحية: المراحيض.</p>	<p>يجب أن توفر حمامات برشاشة منفصلة للرجال والنساء.</p>	<p>يجب توفير حمامات برشاشة منفصلة للرجال والنساء.</p>	<p>يجب على المؤسسة أن تختار نسبة حمام واحد (1) برشاشة مخصوص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).</p>	<p>يجب أن لا تقل الأبعاد التي تقدر بـ 1.20 متراً عن 0.70 متراً.</p>	<p>يجب أن لا تقل الأبعاد التي تقدر بـ 1.20 متراً عن 0.70 متراً.</p>	<p>يجب أن لا تقل الأبعاد التي تقدر بـ 1.20 متراً عن 0.70 متراً.</p>
<p>المرافق الصحية: المراحيض.</p>	<p>يجب أن توفر جميع وحدات الابواء على حمام أو حمام براشة وعلى مرحاض.</p>	<p>في حالة إذاً أماكن الحمام منفصلة بآخر، يجب أن لا تقل مساحتها للذين عن ثلاثة (3) أمتار مربعة.</p>				

وحدة الإيواء مستودعات الملابس الخاصة بامكان المستخدمين	يجب أن تكون المراحيض المتوأمة خارج الحمام وأو الحمام برشاشة منفصلة بداخلها.	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ متراً مربعاً واحداً (1) لكل مستخدم.	يجب توفير مستودعات الملابس منفصلة للرجال وللنساء.
<p>يجب أن تبلغ المساحة الدنيا المروضة رهن إشارة الزيتون داخل وحدات الإيواء ستة عشر (16) متراً مربعاً بما في ذلك: المكن السكن والممر والمرافق الصحية والخزنة لايتم احتساب الشرفات في هذه المساحة.</p> <p>يجب أن تتوفر المؤسسة على 11 وحدة إيواء وحدة للإيواء على الأقل.</p>	<p>يجب أن يبلغ على جميع حواجز حمولة الشرفات والنصفية والمسارف 1.10 متراً من الأرض على الأقل . يجب أن لا تتعدي المسافة بين القصبات أو الأشكال الزخرفية 0.11 متراً.</p>	<p>عند توأجد وحدتين للإيواء متساويتين مباشرةً، يجب توفير بينهما نظام الإنقال داخلي لكل وحدة.</p>	<p>عند توأجد وحدتين للإيواء متساويتين مباشرةً، يجب توفير بينهما نظام الإنقال داخلي لكل وحدة.</p>

6-1 الفندق من صنف نجمة واحدة :

المعابر ذات طابع تكميلي	المعابر ذات طابع إلرامي
<p>المعابر الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها % 100 من مجموع نقاطها</p> <p>المعابر الوظيفية</p> <p>المعابر القباسبية</p>	<p>المعابر الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها % 100</p> <p>المعابر الوظيفية</p> <p>المعابر القباسبية</p>
<p>عندما تكون النباتية غير مخصصة حصرياً للمؤسسة، 1) يجب أن يكون مدخل المؤسسة مستقلًا عن أي نشاط آخر، 2) وعندما تكون المؤسسة متواجدة</p>	<p>عندما تكون النباتية غير مخصصة حصرياً للمؤسسة، 1) يجب أن يكون مدخل المؤسسة مستقلًا عن أي نشاط</p>

2	بالطريق، يجبر توفر مدخل مباشر ومستقل عبر مصعد أو سلم كهربائي“	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة محباً من تقليات المفتش.	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء الاستقبال عشرة (10) أمتار مربعة.	فضاء الاستقبال
2	يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1) مقدم.	يجب توفير قاعة للطعام خاصة بالمستخدمين.	يجب توفير مكان مغلق خالص لخدمة وجبات الفطور إذا توفر هذا الفضاء بشرفة أو بغضاء مقطوح، يجب أن يكون جزءاً منه تواجه فضاء تقديم فضاء تقديم وحبة الفطور عن متر مربع واحد لكل مقدم.	فضاء تقديم وجبة الفطور
2	يجب أن لا تكون أبواب المرحاض في الفضاءات المشتركة مباشرة للطعام أو الفضاء المخصص للمشروعات أو فضاء الاستقبال.	يجب توفير مرافق بالفضاءات المشتركة مع مراعاة توسيع مرحاض واحد (1) على الأقل قرب فضاء تقديم (مقصورة لرجال والمرحاض المخصص للنساء).	أماكن المستخدمين والمستخدمات	فضاء تقديم وجبة الفطور
2	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا المقوصرة للمراحيض عن 1.40 متر \times 0.90 متر.	يجب توفر مراحيض بالفضاءات المشتركة على الأقل كلياً بالنسبة للمرحاض المخصص لرجال والمرحاض المخصص للنساء.	المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة	المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة

ملاض واحد (1) مخصص لكل عشرين (20) شخصاً.	في حالة توفير مهولات، يجب تغييرها بجذار يصل بين كل متولدة.	في حالة توفير مهولات، يجب أن لا تقل المسافة الفاصلية بين مهولتين عن 0.70 متراً.	يجب أن تتوفّر المؤسسة على مراحيض منفصلة للرجال والنساء. تقبّل المرحاض من نوع الفراشة، ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الملاض عن 0.90 متراً.	يجب أن تتوفّر المؤسسة على الأقل على مرحاض واحد (1). يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 متراً.	يجب أن تتوفّر المؤسسة على الأقل على الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 متراً.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.20 متراً.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.20 متراً.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.20 متراً.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.20 متراً.
ملاض واحد (1) مخصص لكل عشرين (20) شخصاً.	في حالة توفير مهولات، يجب تغييرها بجذار يصل بين كل متولدة.	في حالة توفير مهولات، يجب أن لا تقل المسافة الفاصلية بين مهولتين عن 0.70 متراً.	يجب أن تتوفّر المؤسسة على مراحيض منفصلة للرجال والنساء. تقبّل المرحاض من نوع الفراشة، ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الملاض عن 0.90 متراً.	يجب أن تتوفّر المؤسسة على الأقل على مرحاض واحد (1). يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 متراً.	يجب أن تتوفّر المؤسسة على الأقل على الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 متراً.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.20 متراً.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.20 متراً.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.20 متراً.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.20 متراً.
الغرفية الصحفية الخاصة بوحدة الإيواء	في حالة إذا ما كان الحمام منفصلة بخارج، يجب أن لا تقل مساحته الدنيا عن ثلاثة (3) أمتار مربعة .	في حالة إذا ما كان الحمام منفصلة بخارج، يجب أن لا تقل مساحته الدنيا عن ثلاثة (3) أمتار مربعة .	يجب أن تتوفّر جميع وحدات الإيواء على حمام وأو حمام بريشة وعلى مراحيض. يجب أن تكون المراحيض المتواجدة خارج الحمام وأو الحمام بريشة منفصلة بخارج.	يجب أن تتوفّر جميع وحدات الإيواء على حمام وأو حمام بريشة وعلى مراحيض.	يجب أن تتوفّر جميع وحدات الإيواء على حمام وأو حمام بريشة وعلى مراحيض.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.20 متراً.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.20 متراً.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.20 متراً.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.20 متراً.
الغرفية الصحفية الخاصة بوحدة الإيواء	في حالة إذا ما كان الحمام منفصلة بخارج، يجب أن لا تقل مساحته الدنيا عن ثلاثة (3) أمتار مربعة .	في حالة إذا ما كان الحمام منفصلة بخارج، يجب أن لا تقل مساحته الدنيا عن ثلاثة (3) أمتار مربعة .	يجب أن تكون المراحيض المتواجدة خارج الحمام وأو الحمام بريشة منفصلة بخارج.	يجب أن تتوفّر جميع وحدات الإيواء على حمام وأو حمام بريشة وعلى مراحيض.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.20 متراً.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.20 متراً.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.20 متراً.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.20 متراً.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.20 متراً.

مستودعات الملايس الخاصة بأماكن المستخدمين	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترًا مربعًا واحداً (1) مستخدم.	يجب توفير مستودعات الملايس متصلة للرجال والنساء.	يجب توفير مساحة الدنيا المتضمنة في ذلك: أماكن السكن والممر والمرافق الصحية والخزانة لايتم احتساب المساحة في هذه المساحة.
-	-	-	-
وحدة الإيواء ووحدة للإيواء على الأقل.	يجب أن يتوفر المؤسسة على 11 وحدة للإيواء على الأقل. يجب أن يتيح على جميع حواجز حمولة الشرفات والتصفيقية والمشارف 1.10 مترًا من الأرض على الأقل . يجب لاتبعدي المسافة بين القصبان أو الأشكال الزخرفية 0.11 مترًا.	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-</

المطعام	فضاء الاطعام	المصادر	فضاء الاستقبال	مدخل المؤسسة	مساحات حضراء	متطلبات تهيئة المكان
الاطعام	فضاء الاطعام	المصادر	يجب أن لا تقل مساحة فضاء للرتباء.	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مخصصاً حصرياً للزبائن ويجب أن يكون متغيراً عن مدخل الخدمة الخاص بالمستخدمين أو بسلبي السلسلي.	يجب تجهيز مساحات خضراء مزروعة على التربية داخل وأو خارج البنيات.	لابد من توفير فضاء ركابها أمام مدخل المؤسسة، ويجب أن لا يستخدم فضاء الإيداع ك موقف للسيارات.
الخادمة لـ 40 في المائة من الطاقة	يجب توفير فضاء ثالثي إضافي للإطعام، يجب أن يكن فضاء يقدم الخدمة لـ 80 في المائة من الطاقة	المصادر	يجب أن يمكن فضاء الإطعام من يقتضي الاستعمالية للموسسة.	يجب توفر مصعد أو عدة مصاعد بالنسبة للمؤسسات التي تحتوي على طابق واحد أو أكثر فوق الطابق الأرضي. المؤسسة على مصعد خاص عندما تتوفّر هذا الأخير بسلاسل، يجب أن يكون متصلًا عن يافي المصاعد المخصصة للرتباء.	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مستقلًا تماماً عن أي وحدة سكنية.	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مستقلًا تماماً عن أي وحدة سكنية.
5	يجب أن لا تقل مساحة فضاء لابد من توفير فضاء ثالثي إضافي للإطعام، يجب أن يكن فضاء يقدم الخدمة لـ 80 في المائة من الطاقة	المصاعد	يجب توفر فضاء للإستقبال للفضاء الإستقبال تسعين (90) مترًا مربعاً.	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للفضاء الإستقبال تسعمائة (90)	مدخل المؤسسة	لابد من توفير فضاء للإستقبال بالمؤسسة. يجب أن تكون المساحة الدنيا للفضاء الإستقبال تسعمائة (90) مترًا مربعاً.
5	يجب أن يكن فضاء يقدم الخدمة لـ 40 في المائة من الطاقة	المصاعد	يجب أن لا تقل الأبعاد لقصورة المصعد عن 1.40 مترًا $1.10 \times$ مترًا.	يجب أن لا تقل الأبعاد للذبيبة مترًا مربعاً.	مساحات حضراء	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مستقلًا تماماً عن أي وحدة سكنية.

المسار	المطلب	البيانات
المسار الثالث	يجب توفير مصادر الطاقة الكافية لتشغيل المنشآت، وذلك مع احترام مبدأ السير للأمام بالنسبة للنقل الداخلي (عدم القاء المسارات النظيفية مع المسارات المستسخة)	-
المسار الرابع	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا (15) متراً مربعاً، لرصفيف تسليم السلع منفصل كلياً عن مدخل البناء.	-
المسار الخامس	يجب توفير رصفيف لتسليم السلع منفصل كلياً عن مدخل البناء.	-
المسار السادس	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا (15) متراً مربعاً، لفضاء تخزين مواد التطهير والتغذية ثلاثة (3) أمتار مربعة.	-
المسار السابع	يجب أن يمكن الفضاء المخصص للمشروعات من تقديم الخدمة لـ 60 في المائة من الطاقة الإستعمالية المؤسسة، يجب أن لا تقل مساحة الفضاء المخصص للمشروعات عن 1.50 متراً مربعاً لكل مقعد.	-
المسار الثامن	يجب أن توفر المؤسسة على فضاء واحد على الأقل مخصص لتقديم المشروبات. يمكن لهذا الفضاء أن يكون مدمجاً على مستوى فضاء الإستقبال.	-
المسار التاسع	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسجد الرئيسي الداخلي / أو الخارجى، بدون المسبيح الخارجى، يدون الخاص بالأطفال، عن تسعين (90) متراً مربعاً.	-
المسار العاشر	يجب أن توفر المؤسسة على مسبح رئيسي داخلي / أو خارجي.	-
المسار الحادى عشر	يجب توفير مسبح منفصل خاص بالأطفال. يمكن أن يكون المسبيح الرئيسي أو بالأسفل، قريباً من المسبيح الرئيسي أو متواجداً "بنادي الأطفال".	-
المسار الحادى عشر	يجب أن توفر وحدة الإيواء على مسبح أو مسبح صغير خارص بها.	-
المسار الحادى عشر	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسبيح أو مسبح داخل وحدة الإيواء على مسبح خاص بالأطفال.	-

الجريدة الرسمية

عدد 7172 - 2 شعبان 1444 (23 فبراير 2023)

		وندوات . . .	وخمسين (150) متراً مربعاً مقسماً إلى قاعة أو عدة قاعات متعددة الاستعمالات.
		قاعات للرياضة	
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لقاعة الرياضة، عن أربعين متراً مربعاً.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للرياضة.	
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لقاعة الرياضة الخاصة، عن خمسة عشر متراً مربعاً.	يجب أن توفر وحدة الإيواء على قاعة للرياضة خاصة بها.	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي واحد (1) على الأقل.	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي الإضافي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن توفر المؤسسة على حمام تقليدي إضافي، بحيث يخصص حمام النساء وأخر للرجال.	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسوئق، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سوئق واحدة (1) على الأقل.	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسوئق الإضافية، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	-	
3	يجب أن تتوفر المؤسسة على سوئق إضافية، بحيث يخصص سوئق النساء وأخرى للرجال.	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا على جكوزي.	-	

فضاء الإسترخاء

<p>واحد (1) على الأقل.</p> <p>الحاكمز، عن ثلاثة أمثار ونصف (3.5) مربعة.</p>	<p>يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحاكمز الإضافي، عن ثلاثة أمثار ونصف (3.5) مربعة.</p>
<p>يجب أن توفر المؤسسة على جاكوزي إضافي، بحيث يخصص جاكوزي للنساء وأخر للرجال.</p>	<p>يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التدليل، عن عشرة (10) أمثار مربعة.</p>
<p>يجب أن توفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة واحدة (1) على الأقل للتدليل.</p>	<p>يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التدليل، عن عشرة (10) أمثار مربعة.</p>
<p>يجب أن توفر المؤسسة على قاعة الإسترلحة.</p>	<p>يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التدليل، عن عشرة (10) أمثار مربعة.</p>
<p>يجب أن توفر المؤسسة على قاعة الإسترلحة.</p>	<p>يجب أن لا تقل المساحة الدنيا الإسترلحة، عن عشرين (20) متراً مربعاً.</p>
<p>يجب أن توفر وحدة الإيواء على حمام تقليدي خاص بها.</p>	<p>يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي، عن ستة (6) أمثار مربعة.</p>
<p>يجب أن تكون غرف أو أماكن الخدمات المخصصة للمستخدمين غير مرتيبة.</p>	<p>يجب أن تكون قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين قابلة بالاستخدام.</p>
<p>أماكن المستخدمين والمستخدمات</p>	

تجهيزات الخدمة	البيان
يجب أن تبلغ المساحة الدنية لموضع الملابس خمسة وعشرين (25) متراً مربعاً.	يجب توفير موضع للملابس.
يجب توفير فضاء خاص بالتجهيزات التقنية (مكيفات، التزويد بالماء الساخن، موقد احتياطي للكهرباء، ...)	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

المكون	معايير ذات طابع إلزامي معايير ذات طابع تكميلي	% 100 احترامها يجب احترام % 70 من مجموع نقاطها	النقط
المعايير القيسية	المعايير الوظيفية	المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها	المعايير الوظيفية والقياسية
عندما تتجاوز الطاقة الإلزامية للمؤسسة ثلاثة (30) وحدة لليواء أو مقنح، يجب أن توفر المؤسسة على موقف على الأقل لكل ثلاثة (30) لسيارات يتواجد بالهاء المطلق أو يقع داخل المؤسسة أو بالقرب منها.	عندما تتجاوز الطاقة الإلزامية للمؤسسة خمسة وعشرين (25) وحدة للإيواء أو مقنح، يجب توفير فضاء لابداج عن شأنه تكين حافلة من إيداع ركابها أمام مدخل المؤسسة. ويجب أن لا يستخدم فضاء الإيداع ك موقف للسيارات.	عندما تتجاوز الطاقة الإلزامية للمؤسسة خمسة وعشرين (25) وحدة للإيواء أو مقنح، يجب توفير فضاء لابداج الزبناء لتغطية إيداع ركابها أمام مدخل المؤسسة. هو عشرين (20) متراً.	يجب أن يكون الحد الأدنى لطول فضاء إيداع الزبناء
فضاء إيداع الزبناء	فضاء إيداع الزبناء	فضاء إيداع الزبناء	4
مساحات خضراء	-	يجب تجهيز مساحات خضراء مزروعة على التربة داخل وأو خارج الابداج.	5
مدخل المؤسسة	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة محمياً من تقليبات المطر.	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للسلس. أن يكون المدخل الرئيسي المؤسسة مستقلأ تماماً عن أي وحدة سكنية.	4

فضاء الاستقبال	المصاعد	يجب توفير فضاء للاستقبال بالمؤسسة.	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا متراً مربعاً.
		يجب أن يتوفر مصعد على مسافة لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المصعد عن 1.40 متر 1.10×1.10 متر.	عندما يتتوفر المؤسسسة على مصعد خاص بالسلع، يجب أن يكون هذا الأخير منفصلأ عن باقي المصاعد الخدمة للرذباء.
		يجب أن يمكن فضاء الطعام من تقديم الخدمة ل 80 في المائة من الطاقة الاستهلاكية للمؤسسة.	يجب أن يمك فضاء الطعام من تقديم الخدمة ل 40 في المائة من الطاقة الاستهلاكية للمؤسسة.
		يجب أن لا تقل مساحة فضاء الطعام عن 1.50 متراً مربعاً لكل مقعد.	يجب أن يمكن فضاء الطعام من تقديم الخدمة ل 40 في المائة من الطاقة الاستهلاكية للمؤسسة.
		يجب توفر فضاء إضافي للطعام.	يجب أن يمكن فضاء الطعام من تقديم الخدمة ل 40 في المائة من الطاقة الاستهلاكية للمؤسسة.
		يجب توفر مصعد أو عدة مصاعد بالنسبة للمؤسسات التي تحتوي على طبقتين أو أكثر فوق الطلاق الأرضي.	يجب أن يتوفر مصعد أو عدة مصاعد أو عدة مصاعد على مسافة لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المصعد عن 1.40 متر 1.10×1.10 متر.
		يجب أن تضم المؤسسة على الأقل فضاء واحداً للطعام.	يجب أن يمكن فضاء الطعام من تقديم الخدمة ل 80 في المائة من الطاقة الاستهلاكية للمؤسسة.
		يجب توفر فضاء إضافي للطعام.	يجب توفر فضاء إضافي للطعام.
		يجب توفر مصعد أو عدة مصاعد بالنسبة للمؤسسات التي تحتوي على طبقتين أو أكثر فوق الطلاق الأرضي.	يجب توفر مصعد أو عدة مصاعد أو عدة مصاعد على مسافة لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المصعد عن 1.40 متر 1.10×1.10 متر.
		يجب توفر مصعد أو عدة مصاعد أو عدة مصاعد بالنسبة للمؤسسات التي تحتوي على طبقتين أو أكثر فوق الطلاق الأرضي.	يجب توفر مصعد أو عدة مصاعد أو عدة مصاعد على مسافة لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المصعد عن 1.40 متر 1.10×1.10 متر.
		يجب توفر مصعد أو عدة مصاعد أو عدة مصاعد بالنسبة للمؤسسات التي تحتوي على طبقتين أو أكثر فوق الطلاق الأرضي.	يجب توفر مصعد أو عدة مصاعد أو عدة مصاعد بالنسبة للمؤسسات التي تحتوي على طبقتين أو أكثر فوق الطلاق الأرضي.
		يجب توفر مصعد أو عدة مصاعد أو عدة مصاعد بالنسبة للمؤسسات التي تحتوي على طبقتين أو أكثر فوق الطلاق الأرضي.	يجب توفر مصعد أو عدة مصاعد أو عدة مصاعد بالنسبة للمؤسسات التي تحتوي على طبقتين أو أكثر فوق الطلاق الأرضي.
		يجب توفر مصعد أو عدة مصاعد أو عدة مصاعد بالنسبة للمؤسسات التي تحتوي على طبقتين أو أكثر فوق الطلاق الأرضي.	يجب توفر مصعد أو عدة مصاعد أو عدة مصاعد بالنسبة للمؤسسات التي تحتوي على طبقتين أو أكثر فوق الطلاق الأرضي.
		يجب توفر مصعد أو عدة مصاعد أو عدة مصاعد بالنسبة للمؤسسات التي تحتوي على طبقتين أو أكثر فوق الطلاق الأرضي.	يجب توفر مصعد أو عدة مصاعد أو عدة مصاعد بالنسبة للمؤسسات التي تحتوي على طبقتين أو أكثر فوق الطلاق الأرضي.
		يجب توفر مصعد أو عدة مصاعد أو عدة مصاعد بالنسبة للمؤسسات التي تحتوي على طبقتين أو أكثر فوق الطلاق الأرضي.	يجب توفر مصعد أو عدة مصاعد أو عدة مصاعد بالنسبة للمؤسسات التي تحتوي على طبقتين أو أكثر فوق الطلاق الأرضي.
		يجب توفر مصعد أو عدة مصاعد أو عدة مصاعد بالنسبة للمؤسسات التي تحتوي على طبقتين أو أكثر فوق الطلاق الأرضي.	يجب توفر مصعد أو عدة مصاعد أو عدة مصاعد بالنسبة للمؤسسات التي تحتوي على طبقتين أو أكثر فوق الطلاق الأرضي.
		يجب توفر مصعد أو عدة مصاعد أو عدة مصاعد بالنسبة للمؤسسات التي تحتوي على طبقتين أو أكثر فوق الطلاق الأرضي.	يجب توفر مصعد أو عدة مصاعد أو عدة مصاعد بالنسبة للمؤسسات التي تحتوي على طبقتين أو أكثر فوق الطلاق الأرضي.

المطبخ

المطعم

المسبي	مسبي رئيسي داخلي وأو خارجي	مسبي رئيسي داخلي وأو خارجي على مسبي داخلي وأو خارجي.
يجب أن لا تقل المساحة الدنية للمسبي الرئيسي الداخلي وأو الخارجى بذوق المسبي الخاص للأطفال، عن ثمانين (80) متراً	يجب أن توفر المؤسسة على مسبي رئيسي داخلي وأو خارجي.	يجب أن يتتوفر المسبي الرئيسي الداخلى وأو الخارجى على نظام لترشيد استعمال الماء.
يجب أن لا تقل المساحة الدنية للمسبي الرئيسي بالاطفال، عن مربع.	يجب توفير مسبح منفصل خاص بالأطفال. يمكن أن يكون المسبي بالخالص بالأطفال. يتجاوز العمق الأقصى أو متوجداً "بنادي الأطفال".	يجب أن يتتوفر المسبي الرئيسي أو متوجداً "بنادي الأطفال".
يجب أن لا تقل المساحة الدنية للأطفال أو نادى الأطفال، عن مائة وخمسين (150) متراً مربع.	يجب أن توفر المؤسسة على مرفض و/أو ملهى ليلى وأو قاعة للعرض. يجب ملئه بليلي وأو قاعة للعرض.	يجب أن لا تقل المساحة الدنية للأطفال أو نادى الأطفال، عن مائة وخمسين (150) متراً مربع.
يجب أن تستوعب البنية 80 شخصية للاشتقطالية الرياضية في المائة من طاقة المؤسسة من مخصوصة للاشتقطالية الرياضية (على سبيل المثال: ملابع خاصة بكلرة المضرب ، وحدات الابواد، كورة السلة، كولف صغير، ركوب للبنيات المخصصة للاشتقطالية الرياضية، عن أربعة مائة (400) متراً مربع).	يجب أن تتتوفر المؤسسة على بنيات مخصوصة للاشتقطالية الرياضية (على سبيل المثال: ملابع خاصة بكلرة المضرب ، وحدات الابواد، كورة السلة، كولف صغير، ركوب للبنيات المخصصة للاشتقطالية الرياضية، عن أربعة مائة (400) متراً مربع).	يجب أن تستوعب البنية 80 شخصية للاشتقطالية الرياضية في المائة من طاقة المؤسسة من مخصوصة للاشتقطالية الرياضية (على سبيل المثال: ملابع خاصة بكلرة المضرب ، وحدات الابواد، كورة السلة، كولف صغير، ركوب للبنيات المخصصة للاشتقطالية الرياضية، عن أربعة مائة (400) متراً مربع).
يجب أن توفر المؤسسة على فضاء قاعات متعددة الاستعمالات، يمكّها تبلغ مساحته المنيا مائة وعشرين (120) متراً مربعاً قاعدها مقسمها إلى قاعات متعددة الاستعمالات .	يجب أن توفر المؤسسة على قاعات متعددة الاستعمالات، يمكّها تبلغ مساحته المنيا مائة وعشرين (120) متراً مربعاً قاعدها مقسمها إلى قاعات متعددة الاستعمالات .	يجب أن توفر المؤسسة على قاعات متعددة الاستعمالات.

قاعات الرياضة	
يجب أن تتوفر المؤسسسة على قاعة للرياضة.	-
يجب أن لا تقل المساحة الدنبا لقاعة الرياضة، عن ثالثتين (30) مترا مربعا.	-
يجب أن لا تقل المساحة الدنبا للحمام التقليدي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	-
يجب أن لا تقل المساحة الدنبا للحمام التقليدي الإضافي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	-
يجب أن لا تقل المساحة الدنبا للحمام التقليدي الإضافي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	-
يجب أن لا تقل المساحة الدنبا للسونة، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	-
يجب أن لا تقل المساحة الدنبا للسونة الإضافية، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	-
يجب أن لا تقل المساحة الدنبا للجاكوزي، عن ثلاثة (3.5) أمتار ونصف (3.5).	-
يجب أن لا تقل المساحة الدنبا للجاكوزي الإضافي، عن ثلاثة (3.5) أمتار ونصف (3.5).	-
يجب أن لا تقل المساحة الدنبا للجاكوزي الإضافي، عن ثلاثة (3.5) أمتار ونصف (3.5).	-
يجب أن لا تقل المساحة الدنبا لمقصورة أو قاعة التدليك، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	-
يجب أن لا تقل المساحة الدنبا لمقصورة أو قاعة التدليك الإضافية، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	-

<p>المراجفي الصحبية</p> <p>بالفضاءات المشتركة</p> <p>المرافق الصحية</p> <p>في حالة توفر معلومات، يجب أن لا تقل المسافة الفاصلية بين مبولتين عن 0.70 مترًا.</p>	<p>في حالة توفر معلومات، يجب تجيزها بدار يفصل بين كل مبولة.</p> <p>في حالات توفر معلومات، يجب أن لا تقل المسافة الفاصلية بين مبولتين عن 0.70 مترًا.</p>	<p>المرافق الصحية</p> <p>بالفضاءات المشتركة</p> <p>المرافق الصحية</p> <p>يجب أن لا تقل المسافة المقصورة بين حالة توفر معلومات، يجب أن لا تقل المسافة المقصورة بين مبولتين عن 0.90 مترًا.</p>

المرافق الصحية بأماكن مستخدمي ومرأحيض مخصصة لمستخدمي	<p>يجب توفير حمامات برشاشة منفصلة للرجال والنساء.</p> <p>يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمصوره الحمام برشاشة عن 1.20 متراً.</p> <p>لكل 25 مستخدم (مستخدمة).</p>	<p>يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمصوره الحمام برشاشة عن 1.20 متراً.</p> <p>يجب توفير حمامات برشاشة منفصلة للرجال والنساء.</p> <p>المرافق الصحية</p>
<p>يجب أن توفر المؤسسة على حديقة للأطفال أو نادي للأطفال، يجب توفير مرأحيض ملائمة لجميع الفئات العمرية المقبولة في حديقة الأطفال أو نادي الأطفال (علو حوض عسل الأيدي)، على المرحاض أن يتجاوز على المرحاض أن لا يتجاوز على 0.30 متراً.</p> <p>يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمصوره المرحاض على المرحاض أن لا يتجاوز على 0.55 متراً.</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
المرافق الصحية بالآفاق المشتركة	<p>يجب توفر مرافق الصحية بالآفاق المشتركة، وذلك في:</p> <ul style="list-style-type: none"> - - - 	<p>يجب توفر مرافق الصحية بالآفاق المشتركة، وذلك في:</p> <ul style="list-style-type: none"> - - -
<p>يجب توفر مرافق الصحية بالآفاق المشتركة، وذلك في:</p> <ul style="list-style-type: none"> - - - 	<p>-</p>	<p>-</p>

المطبخ	مستويات الملابس الخاصة بالمسبيح	مستويات الملابس	المطبخ مع توفير أجزاء مفصلة للرجال والنساء.
1.40 مترا	يمكن دمج الحمامات بشاشة إلها كانت توفر إمكانية الوصول مباشرة إلى المطبخ.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمصور المرحاض عن 0.90x0.90 مترا	يجب 1.20 مترا x 0.70 مترا.
5	في حالة إذا كان الحمام منفصل بحاجز، يجب أن لا تقل مساحته الدنيا عن سنته (6) مربعة . في حالة توفر حمام بروشاشة على الخط الإيطالي : يجب أن لا تقل أبعاد الدنيا (1) عن 0.90 مترا \times 0.90 مترا ومتسليةاً مع سطح الأرض. (2) يمكن أن يتتوفر على حافة لاحتواء الماء لا تتعدي 0.05 مترا كحد أقصى.	يجب أن تكون المرحاض المتواجة خارج الحمام وأو الحمام بروشاشة مفصلة بحاجز.	يجب أن تكون المرحاض المتواجة داخل الحمام وأو الحمام بروشاشة مفصلة بحاجز.
	يجب أن تتوفر جميع وحدات الابياء على حمام وأو حمام بروشاشة وعلى الخط الإيطالي : يجب أن لا تقل أبعاد الدنيا (1) عن 0.90 مترا \times 0.90 مترا ومتسليةاً مع سطح الأرض. (2)	يجب أن تكون المرحاض المتواجة خارج الحمام وأو الحمام بروشاشة مفصلة بحاجز.	يجب على المؤسسة أن تخترم نسبة حمام واحد (1) بروشاشة ومرحاض واحد (1) مخصوص لكل عشرة (10) مستخدمين.

الرقم	المطلب	البيانات المطلوبة	البيانات المطلوبة	البيانات المطلوبة	البيانات المطلوبة	البيانات المطلوبة
٤	وحدة الإيواء	يجب أن تكون جميع وحدات الإيواء داخل وحدات الأيواء الثلاثين (٣٠) مترًا مربعًا بما في ذلك: أماكن السكن والممر والمرافق الصحية والخزانة. إلإ يتم بربط أمريكي.	يجب أن تتوفر المؤسسة على ١١ وحدة للأيواء على الأقل.	يجب أن تتوفر غرفة للملابس من شأنها تحكيم الرجال من تبديل وأو تخزين ملابسه داخلها.	يجب أن تتابع المساحة الذnia لغرفة التمريض خمسة عشر (١٥) مترًا مربعاً.	يجب توفير غرفة للتمريض.
٥	تجهيزات الخدمة	يجب أن تتابع المساحة الذnia لغرفة التمريض خمسة عشر (١٥) مترًا مربعاً.	يجب أن تتابع المساحة الذnia لغرفة التمريض خمسة عشر (١٥) مترًا مربعاً.	يجب توفير خدمة إصلاح تجهيزات المؤسسة.	يجب توفير موضع الملابس متراً مربعاً.	يجب توفير خصاء بالتجهيز التقنية (مكيفات، الترويد بالماء الساخن، مولد الاحتياطي للكلربا، ...)
٦	الملابس الخاصة	يجب توفر مكان أو ورشة من أجل تجهيزات خمسة وعشرين (٢٥) مترًا مربعاً.	يجب أن تتابع المساحة الذnia لمكان أو ورشة الإصلاح خمسة وعشرين (٢٥) مترًا مربعاً.	يجب أن تتابع المساحة الذnia لمكان أو ورشة من أجل تجهيزات خمسة وعشرين (٢٥) مترًا مربعاً.	يجب توفر موضع الملابس متراً مربعاً.	يجب أن تتابع المساحة الذnia لمكان أو ورشة من أجل تجهيزات خمسة وعشرين (٢٥) مترًا مربعاً.
٧	مستودعات الملابس	يجب توفر مساحة ذنبها تتبلغ مترًا مربعاً واحداً (١) لكل مستخدم.	يجب توفر مساعدة الملابس متخصصة للرجال والنساء.	يجب توفر مساعدة الملابس متخصصة للرجال والنساء.	يجب توفر موضع الملابس متراً مربعاً واحداً (١) لكل مستخدم.	يجب توفر مساحة ذنبها تتبلغ مترًا مربعاً واحداً (١) لكل مستخدم.
٨	الإسترخاء	يجب توفير مساحة على مستوى فضاء الـ (١.٥) مترًا مربعًا لكل شخص.	يجب توفر مساحة على مستوى فضاء الـ (١.٥) مترًا مربعًا لكل شخص.	يجب توفر مساحة على مستوى فضاء الـ (١.٥) مترًا مربعًا لكل شخص.	يجب توفر مساحة على مستوى فضاء الـ (١.٥) مترًا مربعًا لكل شخص.	يجب توفر الموسسة على (١.٥) مترًا مربعًا في قاعة الرياضة أو فضاء الإسترخاء، يجب توفير مستودعات الملابس متخصصة للرجال والنساء، على مستوى فضاء الـ (١.٥) مترًا مربعًا لكل شخص.
٩	فضاء الـ (١.٥) مترًا مربعًا	عندما تتوفر الموسسة على فضاء الـ (١.٥) مترًا مربعًا في قاعة الرياضة أو فضاء الإسترخاء، يجب توفر مساحة ذنبها تتبلغ (١.٥) مترًا مربعًا.	عندما تتوفر الموسسة على فضاء الـ (١.٥) مترًا مربعًا في قاعة الرياضة أو فضاء الإسترخاء، يجب توفر مساحة ذنبها تتبلغ (١.٥) مترًا مربعًا.	عندما تتوفر الموسسة على فضاء الـ (١.٥) مترًا مربعًا في قاعة الرياضة أو فضاء الإسترخاء، يجب توفر مساحة ذنبها تتبلغ (١.٥) مترًا مربعًا.	عندما تتوفر الموسسة على فضاء الـ (١.٥) مترًا مربعًا في قاعة الرياضة أو فضاء الإسترخاء، يجب توفر مساحة ذنبها تتبلغ (١.٥) مترًا مربعًا.	عندما تتوفر الموسسة على فضاء الـ (١.٥) مترًا مربعًا في قاعة الرياضة أو فضاء الإسترخاء، يجب توفر مساحة ذنبها تتبلغ (١.٥) مترًا مربعًا.

3-2- النادي الفندي من صنف 4 نجoms:			
المكون	% 100 يجب احترامها	معايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها	معايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها
العنوان	المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها	المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها	معايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها
عندما تتجاوز الطاقة الإلأياء للمؤسسة خمسة وعشرين (25) وحدة للإلأياء أو متلات، يجب توفير فضاء لليدائع من شأنه تتمكن حائلة من إيداع ركابها أمام مدخل المؤسسة. ويجب أن لا يستخدم فضاء الإيداع ك موقف للسيارات.	يشترط توفير مكان واحد (1) على ثلاثين (30) وحدة للإلأياء أو مفاتح، يجب أن يتواجد بالهواه الطلق أو موقف السيارات ات يتواجد بالقرب منها.	يشترط توفير مكان واحد (1) على الاكل ثلاثين (30) وحدة للإلأياء أو مفاتح.	يشترط تجاوز الطاقة الإلأياء للمؤسسة خمسة وعشرين (25) وحدة للإلأياء أو متلات، يجب أن يكون الحاد الأدنى لطول فضاء إيداع الزينة، هو عشرين (20) متراً.
فضاء إيداع الزينة	-	-	-
مساحات خضراء	على التربة داخل وأو خارج النباتات.	يجب تجهيز مساحات خضراء مزروعة	يجب تجهيز مساحات خضراء مزروعة
	5		

<p>يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مخصصاً حصرياً للرئيßen ويجب أن يكون مغایراً عن مدخل الخدمة الخاص بالمستخدمين أو بتسليم المؤسسة محباً من قبلات المتقىن.</p>	<p>مدخل المؤسسة</p>	<p>3</p>
<p>يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مستقلاً تماماً عن أي وحدة سكنية.</p>	<p>فضاء الاستقبال</p>	<p>-</p>
<p>يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء الاستقبال سبعين (70) متراً مربعاً.</p>	<p>فضاء الاستقبال</p>	<p>4</p>
<p>يجب توفير فضاء لاستقبال بالمؤسسة.</p>	<p>المصاعد</p>	<p>-</p>
<p>يجب توفير مصعد أو عدة مصاعد بالنسبة للمؤسسات التي تحتوي على طوابقين أو أكثر فوق الطابق الأرضي.</p>	<p>المصاعد</p>	<p>5</p>
<p>يجب أن يمكن فضاء الإطعام من تقديم الطعام من تقديم الدائمة من 40 في المائة إلى 40 في المائة من المأكولات الإستهلاكية للمؤسسة.</p> <p>يجب توفر فضاء إضافي للإطعام.</p> <p>يجب أن لا تقل مساحة المأكولات الإستهلاكية للمؤسسة.</p> <p>يجب توفر فضاء إضافي للإطعام.</p> <p>يجب أن لا تقل مساحة المأكولات الإستهلاكية للمؤسسة.</p> <p>يجب توفر فضاء إضافي للإطعام.</p> <p>يجب أن يمكن فضاء الإطعام من مرتين مرتفعاً لكل مقدار.</p>	<p>فضاء الإطعام</p>	<p>المطعم</p>
<p>يجب أن يتبلغ المساحة الدنيا للمطبخ (بما في ذلك أماكن الانتاج والتقطير والتذریع والمغاسل وأماكن التفليات) خمسين (50) في المائة من مساحة قضاءات الطعام.</p>	<p>المطبخ</p>	<p>-</p>
<p>يجب أن يزود فضاء الإطعام بمطبخ.</p> <p>يجب أن تختتم أماكن وموافق العمل مبدأ السير للأمام.</p> <p>يجب توفر مكان لتحضير المأكولات الباردة.</p> <p>يجب توفر مكان مكيف لتحضير الأسماك.</p>	<p>المطبخ</p>	<p>-</p>

الموسمة	يجب أن تقل المساحة الفضاء المخصص للمسروقات عن 1.20 مترًا مربعاً كل مقدم.	يجب أن تقل المساحة الدنبا للسبيح الرئيسي الداخلي وأو الخارجي، بدون المسيح الخاص بالأطفال، عن سبعين (70) مترًا مربعاً.	يكون مدحماً على مستوى فضاء الاستقبال.
المسبيح	مسبيح رئيسي داخلي وأو خارجي	يجب أن توفر المؤسسة على مسبح رئيسي داخلي وأو خارجي.	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنبا للمرقص أو الملهى الليلي أو قاعة العروض، عن مائة وخمسين (150) متر مربع.	يجب توفير مسبح منفصل خاص بالأطفال. يمكن أن يكون المسبح ثلاثين (30) مترًا مربعاً. يجب أن لا يتجاوز العمق المسبح الخاص بالأطفال 0.4 مترًا.	يجب أن لا تقل المساحة الدنبا للسبيح الأطفال، عن الخاص بالأطفال قريباً من المسبح الرئيسي أو متراجعاً "بنادي الأطفال".
4	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للأطفال أو نادي الأطفال، عن مائة (100) متر مربع.	-	-
5	يجب أن تتوفر المؤسسة على حديقة للأطفال أو نادي للأطفال.	-	-
6	-	-	-
7	يجب أن تتوفر المؤسسة على بنيات مخصصة لأنشطة الرياضية (على سبيل المثال: ملاعب خاصة بكل المضرب ، كرة السلة، كولف صغير، ركوب الخيل...).	-	تجهيزات التشغيل

<p>المبنيات المخصصة للأنشطة الرياضية، عن ثلاثة مائة (300) متر مربع.</p> <p>يجب أن تتوفر المؤسسة على فضاء يتبلغ مساحتها مائة (100) متر مربع مقسماً إلى قاعة أو عدة قاعات متعددة قاعات متعددة مساحات متر مربع.</p> <p>يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة أو عدة قاعات متعددة الاستعمالات، يمكنها إستضافة مؤتمرات ومؤدب وندوات ...</p>	<p>يجب أن لا تقل المساحة الدنية لقاعة الرياضة، عن خمسة وعشرين (25) متراً مربعاً.</p> <p>يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للرياضة.</p> <p>-</p>	<p>يجب أن لا تقل المساحة الدنية المقليدي، عن ستة (6) أمتار مربعة.</p> <p>يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي واحد (1) على الأقل.</p> <p>يجب أن لا تقل المساحة المقليدي إضافي، يحيط بخصوص حمام النساء وأخر الرجال.</p>	<p>يجب أن لا تقل المساحة المقليدي، عن مائة (100) متر مربع.</p>	<p>يجب أن لا تقل المساحة المقليدي، عن ستة (6) أمتار مربعة.</p>	<p>يجب أن توفر المؤسسة على سومنة واحدة (1) على الأقل.</p>

3	يجب أن لا تقل المساحة الذين للسونة الإضافية، عن أربعة (4) مترًا مربعًا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سومنة إضافية، بحيث تخصص سومنة للنساء وأخرى للرجال.	-	-	-	-	-
3	يجب أن لا تقل المساحة الذين للجاوكزي، عن ثلاث أمتر ونصف (3.5) مربعات.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاوكزي والحدائق (1) على الأقل.	-	-	-	-	-
3	يجب أن لا تقل المساحة الذين للجاوكزي الإضافي، عن ثلث أمتار ونصف (3.5) مربعات.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاوكزي الإضافي، بحيث يخصص جاوكزي للنساء وأخر للرجال.	-	-	-	-	-
3	يجب أن لا تقل المساحة الذين لمصورة أو قاعة التدليل، عن عشرة (10) أمتار مربعات.	يجب أن لا تقل المساحة أو قاعة واحدة (1) على الأقل للتدليل.	-	-	-	-	-
3	يجب أن لا تقل المساحة الذين لقاعة الإضافية، عن عشرة (10) أمتر مربعات.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة إضافية للتدليل.	-	-	-	-	-
5	يجب أن لا تقل المساحة الذين لقاعة الإضافية، عن عشرين (20) مترًا مربعات.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة الإسبراده.	-	-	-	-	-
3	يجب أن تكون قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين قابلة لإستعمال عشرين (20) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد.	يجب توفير قاعة للطعام خاصية بالمستخدمين.	-	-	-	-	-

4	يجب أن لا تقل المساحة المخصصة للمراحيض في الأماكن العامة عن متر مربع واحد (1) لكل مفرد.	يجب توفير مرافق للمرأة (مقصورة المرحاض) وحوض غسل الأيدي) كلية بالنسبة للمرأحيض المخصصة للرجال. يجب أن تكون مقصورات الرجال متصلة من الأرض إلى السقف، (2) مزودة بباب من الأرض إلى السقف. يجب على المؤسسة أن تلتزم نسبة مراحيض واحد (1) مخصص لكل شخص.	يجب توفير مرافق الصالحة للرجال، مع مراعاة توسيع مراحيض واحد (1) على الأقل قرب فضاء الاستقبال. يجب فصل أقسام (مقصورة المرحاض) والمرأحيض المخصصة للنساء.
3	يجب أن لا تقل المساحة المخصصة لغير النساء عن متر مربع واحد (1) لكل شخص (20) شريين.	يجب توفير حمامات برشاشة ومرأحيض، منفصلة للرجال وللنساء، عندما يكون المسيحي متوفراً في وجه الزبناء، غير العقيدين. يجب تجاهل المعايير الوظيفية المحددة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية" بالفضاءات المشتركة.	يجب أن تلتزم المرأة بـ "المرافق الصحية" بالفضاءات المشتركة.
2	يجب أن لا تقل المساحة المخصصة لغير النساء عن متر مربع واحد (1) لكل شخص (20) شريين.	يجب توفير مهارات، يجب تجهيزها في حالة توفر مهارات، يجب أن لا تقل المسافة الفاصلية بين مولتين عن 0.70 مترًا.	يجب توفير مرافق الصالحة للرجال، مع مراعاة توسيع مراحيض واحد (1) على الأقل قرب فضاء الاستقبال. يجب فصل أقسام (مقصورة المرحاض) والمرأحيض المخصصة للنساء.
1	يجب أن لا تقل المساحة المخصصة لغير النساء عن متر مربع واحد (1) لكل شخص (20) شريين.	يجب أن تلتزم المرأة بـ "المرافق الصحية" بالفضاءات المشتركة.	يجب أن لا ت تكون أبواب المراحيض في الفضاءات المشتركة موجهة مباشرة للمطعم أو الفضاء المخصص للمشروعات أو فضاء الإستقبال.

3	يجب توفير مراحيض مشتركة قرب المؤسسات للتشييط.	يجب أن تلتزم المراحيض نفس المقاييس المحددة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة".	يجب أن تلتزم نفس المعايير المتعلقة بالفضاءات المشتركة.	يجب أن تلتزم نفس المعايير ذات الصلة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة".
3	يجب أن تلتزم المراحيض نفس المعايير ذات الصلة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة".	-	يجب توفر المخصصة للتشييط.	يجب أن تلتزم المراحيض نفس المعايير ذات الصلة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة".
3	يجب أن لا تقل الأبعاد عن 1.40 متراً.	يجب أن لا تقل الأبعاد عن 0.90x0.90 متراً.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مراحيض منفصلة للرجال والنساء. تقبل المراحيض من نوع الفرج فضاء، ولا يمكن في أي حال من الأحوال استخدامها لغرض الإستحمام.	يجب أن تتوفر المراحيض على مراحيض منفصلة للرجال والنساء. تقبل المراحيض من نوع الفرج فضاء، ولا يمكن في أي حال من الأحوال استخدامها لغرض الإستحمام.
3	يجب أن لا تقل الأبعاد عن 1.20 متراً.	يجب أن لا تقل الأبعاد عن 0.70x1.20 متراً.	يجب توفير حمامات برشاشة منفصلة للرجال والنساء.	يجب توفر حمامات برشاشة منفصلة للرجال والنساء.
3	يجب أن لا تقل الأبعاد عن 1.20 متراً.	يجب أن لا تقل الأبعاد عن 0.70x1.20 متراً.	يمكن دمج الحمامات برشاشة ومراحيض مخصوصة لمستخدمي المطبخ مع توفير إجزاء منفصلة للرجال والنساء.	يمكن دمج الحمامات برشاشة ومراحيض في أماكن المستخدمين، إذا كانت توفر إمكانية الولوج مباشرة إلى المطبخ.
3	يجب أن لا تقل الأبعاد عن 1.20 متراً.	يجب أن لا تقل الأبعاد عن 0.70x1.20 متراً.	يجب أن لا تصل المراحيض مباشرة إلى المطابخ.	يجب أن لا تصل المراحيض مباشرة إلى المطابخ.
1.40 متراً	يجب أن لا تقل الأبعاد عن 0.90x1.40 متراً.	يجب أن لا تقل الأبعاد عن 0.90x1.40 متراً.	يجب على المؤسسة أن تلتزم نسبة حمام واحد (1) برشاشة ومراحيض واحد (1) مخصوص لكل عشرة (10) مستخدمين.	يجب على المؤسسة أن تلتزم نسبة حمام واحد (1) برشاشة ومراحيض واحد (1) مخصوص لكل عشرة (10) مستخدمين.

4	يجب أن تكون المرأة الحاضن المتواجدة داخل الحمام وأو الحمام برشاشة منفصلة بحاجز.	في حالة إذا ما كان الحمام متصلاً بحاجز، يجب أن لا تقل مساحته على حمام وأو حمام برشاشة وعلى مرحاض. يجب أن تكون المرأة الحاضنة عن خمسة (5) أمتار مربعة خارج الحمام وأو الحمام برشاشة منفصلة بحاجز.	يجب أن توفر جميع وحدات الابواب على حمام وأو حمام برشاشة وعلى مرحاض. يجب أن تكون المرأة الحاضنة بوحدة المراقبة بوحدة الابواب.	المرافق الصحية الخاصة بوحدة المراقبة بوحدة الابواب.
4	يجب توفر مساحة تتبلغ متراً مربعاً واحداً (1) لكل شخص.	يجب توفر مساحة تتبلغ متراً مربعاً واحداً (1) لذيناء غير المقيمين.	يجب توفر مسندعات الملابس متعددات الملابس الخاصة بالمسبي.	مستندعات الملابس الخاصة بالمسبي
-	-	يجب توفر مساحة تتبلغ متراً مربعاً واحداً (1) لكل شخص.	عندما توفر المؤسسة على فضاء للدالة (قاعة الرياضة أو فضاء الإسترخاء)، يجبر توفر مسندعات الملابس متعددة للرجال والنساء، على مستوى فضاء الابلاقة.	مستندعات الملابس الخاصة بفضاء للدالة (قاعة الرياضة أو فضاء الإسترخاء)، يجبر توفر مسندعات الملابس متعددة للرجال والنساء، على مستوى فضاء الابلاقة.
-	-	يجب توفر مساحة تتبلغ متراً مربعاً واحداً (1) للكل مستخدم.	يجب توفر مسندعات الملابس متعددة فضاء الابلاء.	مستندعات الملابس متعددة فضاء الابلاء
-	-	يجب توفر مساحة تتبلغ متراً مربعاً واحداً (1) لكل مستخدم.	يجب توفر مسندعات الملابس متعددة فضاء للرجال والنساء.	مستندعات الملابس الخاصة باماكن المستخدمين
4	يجب توفير خاص بالتجهيزات التقنية (مكيفات، التزويد بالماء، الساخن، مولد احتياطي للكهرباء، ...)	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لموضع الملابس خمسة عشر (15) متراً مربعاً.	يجب توفر موضع الملابس.	الملابس الخاصة بالاماكن المستخدمين
4	يجب توفير مكان أو ورشة من أجل توفير خدمة إصلاح تجهيزات المؤسسة.	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لمكان أو ورشة الإصلاح عشرين (20) متراً مربعاً.	يجب توفر مسندعات الملابس متعددة خارج الحمام وأو الحمام برشاشة منفصلة بحاجز.	تجهيزات الخدمة
-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لغرفة التفريض خمسة عشر (15) متراً مربعاً.	يجب توفر غرفة للتفريض	

-4-2 النادي الفندي من صنف 3 نجوم:

<p>فضاء مخصص لتقديم المسوبيات</p> <p>يجب أن تتوفر الموسسة على فضاء واحد على الأقل مخصص لتقديم المسوبيات. يمكن لهذا الفضاء أن يكون مدمجاً على مستوى فضاء الإستقبال.</p>	<p>يجب أن ينقل مساحة الفضاء المخصص الواحد (1) لكل معد.</p>
<p>المشروعات</p> <p>يجب أن توفر الموسسة على فضاء واحد على الأقل مخصص لتقديم المسوبيات. يمكن لهذا الفضاء أن يكون مدمجاً على مستوى فضاء الإستقبال.</p>	<p>يجب أن توفر الموسسة على فضاء واحد على الأقل مخصص لتقديم الخدمة لـ 40 فضاء المائة من الطاقة الاستهلاكية. يجب أن ينقل مساحة الفضاء المخصص الواحد (1) لكل معد.</p>
<p>الخدمات</p> <p>يجب توفير مكان لغسل الملابس أو مقصديات. يجب توفير حوض لغسل المطابخ والوازم.</p>	<p>يجب توفير مكان أو أماكن لتخزين السلع طازجة في درجات حرارة سالبة ومحببة. يجب تخصيص مكان لتخزين المشروبات.</p>
<p>الآلات</p> <p>يجب توفير مكان للنفايات الغاباتية ومكان للفايلات الصالحة على مقربة من مخرج سيطر إجلاءها عبر مصالح جمع النفايات، وذلك مع احترام مبدأ السير للأمام بالنسبة للافق الداخلي (عدم المسار انتظريه مع المسارات المنشطة).</p>	<p>يجب توفير مكان للنفايات الغاباتية ومكان للفايلات الصالحة على مقربة من مخرج سيطر إجلاءها عبر مصالح جمع النفايات، وذلك مع احترام مبدأ السير للأمام بالنسبة للافق الداخلي (عدم المسار انتظريه مع المسارات المنشطة).</p>

المسبي	مسبي رئيسي داخلي وأو خارجي	يجب أن تتوفر المؤسسة على مسبى رئيسي داخلي وأو خارجي.
		يجب أن لا تقل المساحة الدنبر بالأندل، عن سنتين (60) مترًا مربعًا.
	يجب أن لا تقل المساحة الدنبر للمسبي الخاص بالأطفال، عن ثالثتين (30) مترًا مربعًا.	يجب توفير مسبى منفصل خاص بالأطفال. يمكن أن يكون المسبى الخاص بالأطفال يتجاوز العمق 0.4 مترًا.
		يجب أن لا تقل المساحة الدنبر للمرفق أو الملهى الليلي أو قاعة للمعرض، عن مائة وخمسين (150) متر مربع.
		يجب أن تتوفر المؤسسة على مرضص وأو ملهمي ليلوي وأو قاعة للمعرض.
		يجب أن تتوفر المؤسسة على حديقة للأطفال أو نادي الأطفال، عن مائة وعشرين (100) متر مربع.
		يجب أن تستور عب النباتات المخصصة للأشططة الرياضية في المدالة من طاقة المؤسسة 80 من وحدات الإليراء.
		يجب أن لا تقل المساحة الدنبر للبنيات ملاعب خاصة بكرة القدم، كرفة السلة، كوفف صغير، ركوب الخيل...).
		يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة أو عدة قاعات متعددة الإستعمالات، على فضاء تبلغ مساحتها
		يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة أو عدة قاعات متعددة الإستعمالات، على فضاء تبلغ مساحتها

الرافق الصحي المشتركة	<p>المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة</p> <p>يجب على المؤسسة أن تختار نسبية الأرض إلى السقف، (1) مفتوحة من الأرض إلى السقف، (2) مزرودة بأبواب من الأرض إلى السقف.</p> <p>يجب على المؤسسة أن تختار نسبية مرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرين (20) شخصاً.</p>	<p>المرافق الصحية</p> <p>يجب على المؤسسة أن تختار نسبية مرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرين (20) شخصاً.</p>
أماكن المستخدمين والمستخدمات	<p>أماكن المستخدمين والمستخدمات</p> <p>يجب توفير قاعة للطعام خالصة بالمستخدمين عن الطعام الخالصة بالمستخدمين عن تقديم غرف أو أماكن الخدمات المخصصة للمستخدمين غير مرئية بالنسبة للزيارات.</p>	<p>أماكن المستخدمين والمستخدمات</p> <p>يجب توفير قاعة للطعام خالصة بالمستخدمين عن تقديم غرف أو أماكن الخدمات المخصصة للمستخدمين غير مرئية بالنسبة للزيارات.</p>
البيئة والخدمات	<p>البيئة والخدمات</p> <p>يجب أن لا تقل المساحة المخصصة للاستراحة عن عشرين (20) متراً مربعاً.</p>	<p>البيئة والخدمات</p> <p>يجب أن لا تقل المساحة المخصصة للاستراحة عن عشرين (20) متراً مربعاً.</p>
البيئة والخدمات	<p>البيئة والخدمات</p> <p>يجب توفر قاعة للطعام خالصة بالمستخدمين عن تقديم غرف أو أماكن الخدمات المخصصة للمستخدمين غير مرئية بالنسبة للزيارات.</p>	<p>البيئة والخدمات</p> <p>يجب توفر قاعة للطعام خالصة بالمستخدمين عن تقديم غرف أو أماكن الخدمات المخصصة للمستخدمين غير مرئية بالنسبة للزيارات.</p>
البيئة والخدمات	<p>البيئة والخدمات</p> <p>يجب توفر مرافق بالفضاءات المشتركة، مع مراعاة تواجد مرحاض واحد (1) على الأقل قرب فضاء الاستقبال.</p>	<p>البيئة والخدمات</p> <p>يجب توفر مرافق بالفضاءات المشتركة، مع مراعاة تواجد مرحاض واحد (1) على الأقل قرب فضاء الاستقبال.</p>
البيئة والخدمات	<p>البيئة والخدمات</p> <p>يجب أن لا تقل الأبعاد الدتها لمقصورة المرحاض عن 1.40 متراً و 0.90x0.90 متراً.</p>	<p>البيئة والخدمات</p> <p>يجب أن لا تقل الأبعاد الدتها لمقصورة المرحاض عن 1.40 متراً و 0.90x0.90 متراً.</p>
البيئة والخدمات	<p>البيئة والخدمات</p> <p>يجب أن لا تكون أبواب المرحاض في الفضاءات المشتركة مواجهة مباشرة للمطعم أو الفضاء المخصص للمشرفون أو فضاء الاستقبال.</p>	<p>البيئة والخدمات</p> <p>يجب أن لا تكون أبواب المرحاض في الفضاءات المشتركة مواجهة مباشرة للمطعم أو الفضاء المخصص للمشرفون أو فضاء الاستقبال.</p>

<p>المرافق الصحية بإمكانك مستخدمي المطبخ</p>	<p>يجب توفير حمامات برشاشة ومرحاض مخصصة للمطبخ مع توفير ملصق ملائمة للحمام والنساء.</p>	<p>يجب أن لا تقل الأبعاد للندا للمقصورة الحمام برشاشة عن متر 0.70x1.20 متر.</p>	<p>يجب أن لا تقل الأبعاد للندا للمقصورة الحمام برشاشة عن متر 1.20x1.20 متر.</p>

3	<p>يجب توفير غرفة للトレرين مربعاً.</p> <p>يجب أن تبلغ المساحة الذنب لغرفة التريين خمسة عشر (15) مترًا مربعًا.</p> <p>يجب توفير مكان أو جل تأمين المساحة الذنب لمكان أو ورشة أو ملابسات المكبات، التزويد بالماء الساخن، مواد احتياطي الكهرباء، ...).</p> <p>يجب توفير فضاء خالص بالتجهيزات التقنية (مكيفات، التزويد بالماء الساخن، ...).</p>
3	<p>يجب أن يبلغ المساحة الذنب لغرفة التريين خمسة عشر (15) مترًا مربعًا.</p> <p>يجب أن تبلغ المساحة الذنب لغرفة الدليل لغرفة التريين خمسة عشر (15) مترًا مربعًا.</p> <p>يجب أن تبلغ المساحة الذنب لغرفة الدليل لغرفة التريين خمسة عشر (15) مترًا مربعًا.</p>
3	<p>وحدة الإيواء وحدة الإيواء على الأقل.</p> <p>يجب أن تكون جميع وحدات الإيواء غير مزودة ببطيخ أو بمطبخ صغير أو بمطبخ أمريكي.</p> <p>يجب أن يبلغ على جميع حواجز حماية الشرفات والتصفيقية والمصارف 1.10 مترًا من الأرض على الأقل . يجب أن لا تتدلى المسافة بين القببان أو الأشكال الأخرى 0.11 مترًا.</p>

- 3 - الإقامة السياحية

1-3 - الإقامة السياحية من صنف الفاخر:

العنوان	معايير ذات طابع تكميلي	معايير ذات طابع تكميلي معاليـر ذات طابع تكميلي
المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 70% من مجموع نقاطها	المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 70% من مجموع نقاطها	المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 100% من مجموع نقاطها
المعايير الوظيفية	المعايير الوظيفية	المعايير الوظيفية والقياسية
المعايير القيسية	المعايير القيسية	المعايير القيسية
-	-	-
-	يشترط توفير مكان واحد للإيجار أو مفتاح، يجب أن تتوفر المؤسسة على موقف للسيارات يتراوح بالهواء المطلق أو يقترب الموقف داخل المؤسسة أو بالقرب منها.	يشترط توفير مكان لكل ثلثين (1) على الأقل (30) وحدة للايجار أو مفتاح.
-	عندما تتجاوز الطاقة الإلأئية المؤسسة خمسة وعشرين (25) وحدة للايجار أو مفتاح، يجب توفير فضاء لإيداع من شأنه تمكين حفالة من إيداع ركابها أمام مدخل المؤسسة. ويجب أن لا يستخدم فضاء الإيداع كموقف للسيارات.	-
-	فضاء إيداع الزبناء يجب تجهيز مساحات حضراء مزروعة على التربة داخل وأو خارج النباتات.	فضاء إيداع الزبناء يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة ممتلكا تماما عن أي وحدة سكنية.
5	مساحات حضراء	-
5	مدخل المؤسسة	مدخل المدخل الرئيسي للمؤسسة مخصسا حصريا
5	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة ممكنا من تقبيلات المطافئ.	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة ممكنا من تقبيلات المطافئ.

لتحضير اللحوم.	يجب توفير مكان مكيف
لتحضير الخضر.	يجب توفير مكان مكيف
لتحضير الحلوى.	يجب توفير حوض لغسل الأوتاد.
	يجب توفير حوض لغسل الطنابر ولوازم الطبيخ.
	يجب توفير مقصديه أو مقصديات.
	يجب توفير مكائن أو أماكن لتخزين السلع مبردة في درجات حرارة سالبة وموحدة.
	يجب تخصيص مكان لتخزين المشربات.
	يجب توفير مكان للنفاليات الغذائية ومكان للمفاليات الصلبة على مقربة من مخرج بسيط إجلاءها عبر مصالح جمع النفايات، وذلك مع احترام مبدأ التسيير للأمام بالنسبة للنقل الداخلي (عدم التقاء المسارات النظيفية مع المسارات المتسخة)
يجب تبخير مكان مهوى وعفن لقضاء تخزين مواد التقطير والتعقيم ثلاثة (3) أمدتار مربعة.	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لرصيف تسليم السلع خمسة عشر (15) متراً مربعاً.
يجب تبخير مكان مهوى وعفن لقضاء تخزين مواد التقطير والتعقيم ثلاثة (3) أمدتار مربعة.	يجب تبخير رصيف لتسليم السلع منفصل كلياً عن مدخل الريادة.
	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لرصيف تسليم السلع خمسة عشر (15) متراً مربعاً.
	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لرصيف تسليم السلع خمسة عشر (15) متراً مربعاً.
	يجب تبخير مكان مهوى وعفن لقضاء تخزين مواد التقطير والتعقيم ثلاثة (3) أمدتار مربعة.

فضاء مخصص لتقديم المشروعات	يجب أن يكون الفضاء المخصص للمشروعات من تقديم الخدمة لـ 60 الملاة من الطاقة الاستهلاكية للمؤسسة. يجب أن لا تقل مساحة الفضاء المخصص للمشروعات عن 1.50 مترًا مربعًا لكل مفرد.	يجب أن تتوفر المؤسسة على أحد الأماكن مخصص لتقديم المشروعات. يمكن لهذا الفضاء أن يكون مدمجاً على مستوى فضاء الاستقبال.
يجب أن لا تقل المساحة الداخلية أو الخارجيه، بدون المسبي الخاص بالأطفال، عن ستين (60) مترًا مربعًا.	يجب أن تتوفر المسبي على مسبي رئيسي داخلي وأو خارجي.	يجب أن تتوفر المسبي على الداخلية أو الخارجيه، بدون المسبي الخاص بالأطفال، عن ستين (60) مترًا مربعًا.
يجب توفير مسبى متصل خاص بالأطفال. يمكن أن يكون المسبى الخاص بالأطفال قريباً من المسبي الرئيسي أو متواجداً "بنادي الأطفال".	يجب أن لا تقل المساحة الداخلية عن ثلاثين (30) مترًا مربعاً.	يجب أن لا تقل المساحة الداخلية أو الخارجيه عن عشرين (20) مترًا مربعًا.
يجب أن توفر وحدة الإيواء على المسبي أو مسبى صغير خاص بها. مسبي أو مسبى صغير خاص بها. إثنى عشر (12) مترًا.	يجب أن لا تقل المساحة الداخلية للمسبى أو الملهى للطفل أو قاعة العرض. وخمسمائة (50) متر مربع.	يجب أن لا تقل المساحة الداخلية للمسبى أو الأطفال أو نادي الأطفال، عن مائة وخمسمائة (50) متر مربع.
تجهيزات التشبيط	-	-

<p>الطاولة ، كررة السلة...</p> <p>مخصوصة للأنشطة الرياضية (ملاعب: المضرب، الكرة)</p> <p>يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للنببات (200 متر مربع).</p>	<p>يجب أن تتتوفر المؤسسة على مخصوصة للأنشطة الرياضية (ملاعب: المضرب، الكرة)</p> <p>يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للنببات (200 متر مربع).</p>	<p>يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة أو عدة قاعات متعددة متراً مربعاً مقسمة إلى قاعة أو عدة قاعات متعددة موزعات ومذابب وندوات . . .</p>
<p>قاعات متعددة الأستعمالات</p> <p>قاعات للرياضة</p>	<p>يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للرياضة.</p> <p>يجب أن تتوفر وحدة الإيواء على قاعة للرياضة خاصة بها.</p>	<p>يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للرياضة.</p> <p>يجب أن تنقل المساحة الدنيا للحمام التقطيدي، عن ستة (6) أمتار مربعة.</p>
<p>فضاء الإسترخاء</p>	<p>يجب أن تتوفر المؤسسة على سوية واحدة (1) على الأقل.</p> <p>يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام للنساء وأخر للرجال.</p> <p>يجب أن تتوفر المؤسسة على سوية واحدة (1) على الأقل.</p> <p>يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسوينة، عن أربعة (4) أمتار مربعة.</p>	<p>يجب أن تتوفر المؤسسة على سوية إضافية، بحيث تخصص سوننة للنساء وأخرى للرجال.</p> <p>يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسوينة الإضافية، عن أربعة (4) أمتار مربعة.</p>
<p>فضاء الإسترخاء</p>	<p>يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسوينة الإضافية، عن ثلات أمتار ونصف (3.5) مربعة.</p>	<p>يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسوينة الإضافية، عن ثلات أمتار ونصف (3.5) مربعة.</p>

5	يجب أن لا تقل المساحة الدنية المقصورة أو مربعة قاعة التدليك، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن توفر المؤسسة على الأقل للتدليك.	-
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنية المقصورة أو مربعة قاعة التدليك الإضافية، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن توفر المؤسسة على الأقل للتدليك.	-
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنية لاقعة الإسترلحة، عن عشرين (20) متراً مربعاً.	يجب أن توفر المؤسسة على قاعة الإسترلحة.	-
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنية للحمام التقليدي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن توفر المؤسسة على حمام تقليدي خاص بها.	-
5	يجب أن تكون قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين قابلة لاستيعاب عشرين (20) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد. يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين عن متراً مربعاً واحداً (1).	يجب توفير قاعة للطعام خاصة بالمستخدمين.	أماكن المستخدمين والمستخدمات
5	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنية لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترًا الأفقي (أفق فصل أقسام (مقصورة المرحاض وحوض غسل الأيدي) كلياً بالنسبة للمرحاضين المخصص للرجال والمرحاضين المخصص للنساء.	يجب توفير مرافق صحية بالفضاءات المشتركة، مع مرادعه تواجد مرحاض واحد على الأقل قرب فضاء الاستقبال.	المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة

المشتركة موجهة مباشرة للمطعم أو الفضاء المخصص للمشروعات أو فضاء الاستقبال.	يجب أن تكون مقصورة على المراجين: 1) منفصلة من الأرض إلى السقة، 2) مزرودة بباب من الأرض إلى السقف.	يجب على المؤسسة أن تقدم نسبة مرا حاض واحد (1) مخصوص لكل عشرة (10) أشخاص.	في حالة توفير مبولات، يجب أن لا تقل المسافة الفاصلة بين مبولتين عن 0.70 مترًا.	في حالة توفر مبولات، يجب تجهيزها بحدار يفصل بين كل مبولتين.
عندما تتوفّر المؤسسة على فضاء للباقية (قاعة الرياضة أو فضاء الإستراحة)، يجب توفير حمامات برشاشة منفصلة لكل من الرجال والنساء. يجب أن لا تقل الأبعاد الذنب لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.40 مترًا وتحسب على 0.90 مترًا.	عندما تتوفّر المؤسسة على فضاء للباقية (قاعة الرياضة أو فضاء الإستراحة)، يجب توفير حمامات برشاشة واحدة على الأقل تكون وفريدة من حوض المسبيح.	يجب توفير وتجهيز رشاشات قرب رشاشات واحدة على الأقل تكون وفريدة من حوض المسبيح.	يجب أن لا تقل المسافة على الأقل بين كل مبولتين عن 0.70 مترًا.	-
يجب أن تختبر المرافق الصحية بغضّناء الباقية (قاعة الرياضة أو فضاء الإستراحة)، يجب توفير مراحيض. يجب أن تختبر المرافق الصحية بالمقدمة بالقسم المتعلق بالفضاءات المشتركة "المرافق الصحية بالقسم المتعلق بـ"المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة"	يجب أن تختبر المرافق الصحية بغضّناء الباقية (قاعة الرياضة أو فضاء الإستراحة) بالفضاءات المشتركة "كل مرفض أو مليجي أو قاعة جمهير ات التشريط، يجب أن يتوفّر عدّل تتوفر المؤسسة على حمام واحد (1) لرشاشة منفصل لكل عشرة (10) أشخاص.	يجب أن تختبر المرافق الصحية بغضّناء الباقية (قاعة الرياضة أو فضاء الإستراحة) بالفضاءات المشتركة "كل مرفض أو مليجي أو قاعة جمهير ات التشريط، يجب أن يتوفّر عدّل تتوفر المؤسسة أن تختبر نسبة مرا حاض واحد (1) لرشاشة منفصل لكل عشرة (10) أشخاص.	يجب أن تختبر المرافق الصحية بغضّناء الباقية (قاعة الرياضة أو فضاء الإستراحة) بالفضاءات المشتركة "كل مرفض أو مليجي أو قاعة جمهير ات التشريط، يجب أن يتوفّر عدّل تتوفر المؤسسة أن تختبر نسبة مرا حاض واحد (1) لرشاشة منفصل لكل عشرة (10) أشخاص.	يجب أن تختبر المرافق الصحية بغضّناء الباقية (قاعة الرياضة أو فضاء الإستراحة) بالفضاءات المشتركة "كل مرفض أو مليجي أو قاعة جمهير ات التشريط، يجب أن يتوفّر عدّل تتوفر المؤسسة أن تختبر نسبة مرا حاض واحد (1) لرشاشة منفصل لكل عشرة (10) أشخاص.

الصحية الخاصة بوحدة الإيواء	<p>يجب أن تكون الحمام المترابطة خارج أو داخل الحمام وأو الحمام يرشاشة منفصلة بحاجز.</p> <p>يتوفر على حافة لاحتواء الماء لا تتعدي 0.05 مترًا كحد أقصى.</p>	<p>يجب أن توفر جميع وحدات الإيواء على حمام وأو حمام برشاشة وعلى مر حاضن. برشاشة على النمط الإيطالي عندما تتوفر الموسسية على مسبح مربع.</p> <p>في حالة توفير حمام متقل مسلطته الدنيا عن ستة أمتار ونصف (6.5)</p>	<p>في حالة إذا ما كان الحمام منفصلاً بحاجز، يجب أن لا تقل مسلطته الدنيا عن ستة أمتار ونصف (6.5)</p> <p>عندما تتوفر الموسسية على مسبح مربع.</p>	<p>يمكن دمج الحمامات ب人士ية والمرحاض في أماكن المستخدمين، إذا كانت توفر إمكانية الولوج مباشرة إلى المطبخ. لا تتصل المرحاضين مباشرة بالفضاءات التي تغير منها المواد الغذائية ولا بالأماكن التي يتم تخزين هذه المواد بها. تلتزم نسبة حمام واحد (1) برشاشة ومرحاض واحد (1) مخصوص لكل عشرة (10) مستخدمين.</p>	<p>يمكن دمج الحمامات ب人士ية والمرحاض في أماكن المستخدمين، إذا كانت توفر إمكانية الولوج مباشرة إلى</p>
المطبخ					

مستويات الملابس	الملابس الخاصة (قاعة الرياضة وفضاء الإسترخاء)	الملابس الرياضية (قاعة الرياضة وفضاء الإسترخاء)	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للبلاطة (قاعة الرياضة أو فضاء الإسترخاء)، يجب توفير مساحة دنيا تبلغ 1.5 متراً مربعاً لكل شخص.

2-3 - الإقامة السياحية من صنف 5 نجوم :	المكون	معايير الزامي	معايير ذات طابع تكميلي
فضاء إيداع الزبائن	موقف أو مستودع للسيارات	المعايير الوظيفية التي يجب احترامها %100	المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترام 70% من مجموع نقاطها
مساحات خضراء	مساحات خضراء داخل وأو خارج النباتات.	المعايير الوظيفية القاسبية	المعايير الوظيفية القاسبية
يجب أن يبلغ على جمبي حواجز حلبة الشرفات 1.10 وتصفيقية والمدارف على الأقل متراً من الأرض لا تتعدي المسافة بين القصبات أو الأشكال الزخرفية 0.11 متراً.	يجب أن يكون الحد الأدنى لطول فضاء إيداع الزبائن هو خمسة عشر (15) متراً.	يجب أن يكون الحد الأدنى لطول فضاء إيداع الزبائن هو خمسة عشر (15) متراً.	عندما تتجاوز الطاقة الإلأيائية للمؤسسة خمسة وعشرين (25) وحدة لإلأياء أو مقنح، يجب توفير فضاء لإيداع من شأنه تمكين حافلة من إيداع ركابها أمام مدخل المؤسسة، ويجب أن لا يستخدم فضاء إيداع كمحرك للسيارات.
مزاولة على التربية داخل وأو خارج النباتات.	يجب تجهيز مساحات خضراء	النقطة	النقطة

<td data-bbox="9004

<p>فضاء تقديم وجبة الفطور</p> <p>يجب تحفيز مكان مثلك خاص بخدمة وجبة الفطور. إذا توأجداً هذا الفضاء يشرفه أو يضنه متوجه، يجب أن يكون جزءاً منه محمياً من تقبيلات الطاقة الاستعائية للمؤسسة.</p>	<p>فضاء تقديم وجبة</p> <p>يجب أن يمكن فضاء تقديم وجبة الفطور من تقديم الخدمة لـ 80 في المائة من الطاقة الاستعائية للمؤسسة.</p>
<p>الحروم</p> <p>يجب توفير مكان مكيف لـ تحضير الحلويات.</p>	<p>الحروم</p> <p>يجب توفير مكان مكيف لـ تحضير الحلويات.</p>
<p>السلع مبردة في درجات حرارة سلبية وموجبة.</p>	<p>السلع مبردة في درجات حرارة سلبية وموجبة.</p>
<p>المشروبات.</p> <p>يجب توفير مكان للنفاثات الغذائية ومكان للنفاثات الصلبة على مقربة من مخرج يسهل إجلاءها عبر مصالح جمجم النفاثات، وذلك مع احترام مبدأ السير للأمام بالنسبية للافق الداخلي (عدم التقاط المسار) النافية مع المسارات المشتبطة</p>	<p>المشروبات.</p> <p>يجب توفير مكان للنفاثات الغذائية ومكان للنفاثات الصلبة على مقربة من مخرج يسهل إجلاءها عبر مصالح جمجم النفاثات، وذلك مع احترام مبدأ السير للأمام بالنسبية للافق الداخلي (عدم التقاط المسار) النافية مع المسارات المشتبطة</p>
<p>السلع خصبة عشر (15) متر مربع.</p> <p>يجب أن يتبع المساحة الدنيا لـ رصيف تسليم يجب توفير رصيف لتسليم السلع منفصل كلباً عن مدخل الزبناء.</p> <p>مواد التقطير والتعقيم ثلاثة (3) أمتار مربعة.</p> <p>يجب أن يتبع المساحة الدنيا لـ فضاء تخزين مواد التقطير والتعقيم ثلاثة (3) أمتار مربعة.</p>	<p>السلع خصبة عشر (15) متر مربع.</p> <p>يجب أن يتبع المساحة الدنيا لـ رصيف تسليم يجب توفير رصيف لتسليم السلع منفصل كلباً عن مدخل الزبناء.</p> <p>مواد التقطير والتعقيم ثلاثة (3) أمتار مربعة.</p>

الإضطرار ، فهو يحل محل هذا المعيار.			
حالة تواجه فضاء تقديم المفاضل. في المفاضل ، فهو يحل محل هذا المعيار.			
المشروعات	فضاء مخصص لتقديم	فضاء تقديم وجبة الفطور	يجب أن لا تقل مساحة
3	يجب أن يكون مدجماً على مستوى فضاء الإستقبال.	يجب أن توفر المؤسسة على فضاء واحد على الأقل مخصص لتقديم المشروبات. يمكن لهذا الفضاء أن يكون مدجماً على مستوى فضاء المشرب ويات عن 1.50 مترا مربعا لكل مقعد.	يجب أن يمكن الفضاء المخصص للشرب ويات من تقديم الخدمة ل 60 في المائة من الطاقة الاستعملية للمؤسسة.
5	يجب أن لا تقل المساحة الدينية للمسيب الرئيسي الداخلي وأو الخارجى، بدون المسيب الخاص بالأطفال قريباً من المسيب الرئيسي أو متواجاً "بنادى الأطفال".	يجب أن توفر المؤسسة على مسبح رئيسي داخلى وأو خارجي. يجوز للأطفال استعمال الماء.	يجب أن لا تقل المساحة الدينية للمسيب الرئيسي الداخلي وأو الخارجى على نظام الداخلى وأو الخارجى.
4	يجب أن توفر المؤسسة على مرضق وأولى ملهمى لليبي وأو قاعة للعروض.	-	يجب أن لا تقل المساحة الدينية للمسيب الرئيسي الداخلى وأو الخارجى.
5	يجب أن توفر المؤسسة على حديقة الأطفال أو نادى الأطفال، عن مائة وخمسين (150) مترا مربى.	-	يجب أن لا تقل المساحة الدينية للمسيب الرئيسي الداخلى وأو الخارجى على نظام الداخلى وأو الخارجى.
3	يجب أن لا تقل المساحة الدينية للمسيب الرئيسي، عن مائة وسبعين (75) مترا مربى.	-	يجب أن توفر المؤسسة على بنيات مخصصة للاشتقطة الرياضية، الكورة (ملعب: كورة المضرب، الكرة الطائرة، كورة السلة...)

الإستعمالات متعددة قاعات للرياضة	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للرياضة، عن ثلاثين (30) مترا مربعا.	يجب أن لا تقل المساحة للذبى لقاعة الرياضة، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن لا تقل المساحة للذبى للحمام التقليدي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن لا تقل المساحة للذبى للحمام التقليدي الإضافي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتتوفر المؤسسة على حمام تقليدي إضافي، بحيث يخصص حمام للنساء وأخر للرجال.	يجب أن لا تقل المساحة للذبى للسونة، عن ربعية (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتتوفر المؤسسة على سوننة واحدة (1) على الأقل.	يجب أن لا تقل المساحة للذبى للسونة الإضافية، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتتوفر المؤسسة على سوننة إضافية، بحيث تخصص سوننة النساء وأخرى للرجال.	يجب أن لا تقل المساحة للذبى للجاكوزي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتتوفر المؤسسة على الأقل الواحد (1) على الأقل.	يجب أن تتتوفر المؤسسة على جاكوزي إضافي، بحيث يخصص جاكوزي للنساء وأخر للرجال.	يجب أن لا تقل المساحة للذبى المقصورة أو مربعة، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على الأقل للذبى.
قاعات متعددة الاستعمالات وندوات ...	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للرياضة، عن ستة (6) أمتار مربعة مقسمة إلى قاعة الذبى مالية وعشرين (20) قاعة مترأ مربعاً متساوية مساحتها على فضاء تبلغ مساحتها (120) مترا مربعاً متساوية مساحتها على قاعة الذبى.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فضاء الإسترخاء	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فضاء الإسترخاء	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فضاء الإسترخاء	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فضاء الإسترخاء	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فضاء الإسترخاء	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فضاء الإسترخاء	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فضاء الإسترخاء	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فضاء الإسترخاء	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فضاء الإسترخاء	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

مقصورة أو قاعة إضافية للذبى.
أمتار مربعة.

يجب أن تتوفر المؤسسة على
قاعات الذبى الإضافية، عن عشرة (10)
أمتار مربعة.

يجب أن لا تقل المساحة للذبى المقصوره أو
مربعة.

<p>المرافق الصجية بالفضاءات المشتركة</p> <p>يجب أن تكون الأرض إلى السقف، (1) مزودة بباب من الأرض إلى السقف، (2) مزودة بباب من الأرض إلى السقف.</p> <p>يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مراحيض واحد (1) مخصص لكل خمسة عشر (15) شخصاً.</p>	<p>المرافق الصجية</p> <p>يجب أن لا تقل المساحة الدنية لفاعة الإشارة، عن عشرين (20) مترًا مربعاً.</p> <p>يجب أن تكون قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين قابلة لاستيعاب عشرين (20) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد.</p> <p>يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.</p> <p>يجب توفير مرافقين بالفضاءات المشتركة، مع مرادعه تواجد مراحيض واحد (1) على الأقل قرب فضاء الاستقبال.</p> <p>يجب فصل أقسام (مقصورة المرحاض وحوض غسل الأيدي) كلها بالنسبة للمرافقين المخصصة للرجال والمرأفيين المخصصة للنساء.</p> <p>يجب أن لا تكون أبواب المرافق في الفضاءات المشتركة موجودة بمشرفة المطعم أو الفضاء المخصص للمشروعات أو فضاء الاستقبال.</p> <p>يجب أن تكون مقصورة انت المراحيض أن لا تقل الأبعاد الدنية لمقصورات المراحيض عن المقصورات المخصصة للنساء.</p> <p>يجب أن لا تقل الأبعاد الدنية لمقصورات المراحيض عن 1.40 مترًا 0.90x1.40 مترًا.</p>

5	<p>في حالة إذا كان الحمام منفصل بحاجز، يجب أن لا تقل مساحته (0.5) مربع متر ونصف (0.5).</p> <p>يجب أن تكون المرحاض المترولة في حالة توفير حمام برشاشة على النعمط الإيطالي:</p> <p>(1) يجب أن لا تقل المساحة عن 0.90 مترًا × 0.90 مترًا ومتناوياً مع سطح الأرض.</p> <p>(2) يمكن أن يتتوفر على حافة الارتفاع الماء لا تتعدي 0.05 مترًا كحد أقصى.</p>	<p>يجب أن توفر جميع وحدات الادارة على حمام وأو حمام برشاشة وعلى مرحاض.</p> <p>يجب أن تكون المرحاض المترولة خارج الحمام وأو الحمام برشاشة بوحدة الأبراء متصلة بحاجز.</p>	<p>يجب على المؤسسة ان تلتزم نسبة حمام واحد (1) برشاشة ومرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرين (10) مستخدمين.</p>
	<p>يجب توفير مساحة دنيا تبلغ 1.5 مترًا مربعًا لكل شخص.</p>	<p>عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للباقية (قاعة الرياضة أو فضاء الإسترخاء)، يجب توفير مستودعات الملابس متصلة للرجال والنساء، على مستوى فضاء الباقية.</p>	<p>مستودعات الملابس الخاصة بفضاء الباقية (قاعة الرياضة وفضاء الإسترخاء)</p>

3-3-1-الإقامة السياحية من صنف 4 نجوم:

النقطة	معايير ذات طابع الزامي معايير ذات طابع القابضية التي يجب احترامها 100 %	المكون
النقطة	المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 70 % من مجموع نقاطها	المعايير القابضية
3	<p>المعايير الوظيفية</p> <p>المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 70 % من مجموع نقاطها</p> <p>المعايير القابضية</p>	المكون
4	<p>المعايير الوظيفية</p> <p>المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 100 %</p> <p>المعايير القابضية</p>	المكون
5	<p>فضاء إيداع الزبائن</p> <p>مساحات خضراء</p>	موقع وأو مستوى للسيارات
3	<p>فضاء إيداع الزبائن</p> <p>مساحات خضراء</p>	موقع وأو مستوى للسيارات
4	<p>الطاقة الإلزامية للمؤسسة</p> <p>الطاقة الإلزامية للمؤسسة</p>	عندما تتجاوز الطاقة الإلزامية للمؤسسة ثلاثين (30) وحدة لإيجار أو مفتاح، يجب أن تتوفر المؤسسة على موقف على الأقل لكل ثلاثة (30) وحدة لإيجار أو مفتاح.
5	<p>فضاء إيداع الزبائن</p> <p>مساحات خضراء</p>	عندما تتجاوز الطاقة الإلزامية للمؤسسة خمسة وعشرين (25) وحدة لإيجار أو مفتاح، يجب توفير فضاء لإيداع من شأنه تحكيم حافظة من إيداع ركابها أعلم مدخل المؤسسة. ويجب أن لا يستخدم فضاء الإيداع ك موقف للسيارات.
3	<p>فضاء إيداع الزبائن</p> <p>مساحات خضراء</p>	عندما تتجاوز الطاقة الإلزامية للمؤسسة خمسة وعشرين (25) وحدة لإيجار أو مفتاح، يجب أن يكون الحد الأدنى لطول فضاء إيداع الزبائن هو خمسة عشر (15) متراً.
4	<p>الطاقة الإلزامية للمؤسسة</p> <p>الطاقة الإلزامية للمؤسسة</p>	عندما تتجاوز الطاقة الإلزامية للمؤسسة ثلاثين (30) وحدة لإيجار أو مفتاح، يجب أن تتوفر المؤسسة على موقف على الأقل لكل ثلاثة (30) وحدة لإيجار أو مفتاح.
5	<p>فضاء إيداع الزبائن</p> <p>مساحات خضراء</p>	عندما تتجاوز الطاقة الإلزامية للمؤسسة خمسة وعشرين (25) وحدة لإيجار أو مفتاح، يجب أن يكون الحد الأدنى لطول فضاء إيداع الزبائن هو خمسة عشر (15) متراً.
3	<p>الطاقة الإلزامية للمؤسسة</p> <p>الطاقة الإلزامية للمؤسسة</p>	عندما تتجاوز الطاقة الإلزامية للمؤسسة ثلاثين (30) وحدة لإيجار أو مفتاح، يجب أن تكون الطبقات محماً من تقليبات الطبقات.

فضاء الاستقبال	المصاعد	فضاء الإطعام	فضاء المؤسسة على الأقل	يجب أن يتحقق الأبعاد الدنيا لمقصورة المصعد عن 1.40 متراً مربعاً.	يجب توفير مصعد أو عدة مصاعد بالنسبة للمؤسسات التي تحتوي على طلابين أو أكثر فوق الطابق الأرضي.	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء الاستقبال خمسة عشر متراً مربعاً.

<p>فضاء تقديم وجبة الفطور</p> <p>يجب تجهيز مكان مغلق خاص بخدماته وجبات الفطور. إذا ترددت هذا الفضاء بشفرة أو بضوء مقتوح، يجب أن يكون جزءاً منه محياناً من تطلب المطافس. في حالة توسيع هذا المعيار، فهو يجل محل هذا المعيار.</p>	<p>يجب أن يمكن فضاء تقديم وجبة الفطور من تقديم الخدمة لـ 70 في المائة من الطاقة الإستهلاكية للمؤسسة. يجب أن لا تقل مساحة فضاء تقديم وجبة الفطور عن 1.20 متراً مربعاً لكل متعد.</p>
<p>مقدمة</p> <p>يجب توفير رصيف لتسليم السلع منفصل كلياً عن مدخل الزباء.</p>	<p>يجب أن يتبع المساحة الدانية لرصيف تسليم السلع خمسة عشر (15) متراً مربعاً.</p>
<p>المقدمة</p> <p>يجب توفير رصيف لتسليم السلع منفصل كلياً عن مدخل الزباء.</p>	<p>يجب أن يتبع المساحة الدانية لرصيف تسليم السلع خمسة عشر (15) متراً مربعاً.</p>
<p>اللقاء</p> <p>يجب تجهيز مكان مهوى ومتعد لتخزين مواد التطهير والتغذية ثلاثة (3) أمتار مربعة.</p>	<p>يجب أن يتبع المساحة الدانية لخزانة تخزين مواد التطهير والتغذية ثلاثة (3) أمتار مربعة.</p>

فضاء مخصص لتقديم المشروعات	يجب أن يكون الفضاء الخاص للمشروعات من المادة تقديم الطاقة الإستعملية من المؤسسة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على فضاء واحد على الأقل مخصص لتقديم المشروعات. يمكن لهذا الفضاء أن يكون فضاء المخصن المشروعات عن بُعد المشروعات كل متر مربعًا على مساحة مدمجاً على مستوى فضاء الاستقبال.	يجب أن يمكّن الفضاء الخاص للمشروعات من المادة تقديم الطاقة الإستعملية للمؤسسة. لا تقل مساحة المشروعات أن يكون مشروعات كل متر مربعًا.
مسبي رئيسي داخلي وأو خارجي	يجب أن لا تقل المساحة الدينية للمسيب الرئيسي الداخلي وأو الخارججي، بدون المسيب والخاص بالأطفال، عن أربعين (40) متراً مربعاً.	يجب أن توفر المؤسسة على مسبي رئيسي داخلي وأو خارجي.	-
ال المسيب	يجب توفير مسبى منفصل خاص بالأطفال. يمكن أن يكون المسيب الخاص لثلاثين (30) متراً مربعاً. يجب أن لا يتجاوز العمق الأقصى لل المسيب الخاص متراجعاً "بنادي الأطفال".	-	-
مسبي خاص بالأطفال	يجب أن توفر المؤسسة على مرفق للسفن أو المهمي الليبي أو قاعده للعروض، عن مائة وخمسين (150) متراً مربعاً.	-	-
تجهيزات التشغيل	يجب أن تتوفر المؤسسة على حديقه الأطفال أو نادي الأطفال، عن مائة (100) متراً مربعاً.	-	-

قاعات متعددة الاستعمالات	
يجب أن تتوفر المؤسسة على بذيلات المخصصة للأنشطة الرياضية (ملاعب كرفة المضرب، الكرة الطائرة ، كرة السلة...) متر مربع.	يجب أن لا تقل المساحة الدنبريا للبنبات المخصصة للأنشطة الرياضية (ملاعب: مخصوصة للأنشطة الرياضية (ملاعب: كرفة المضرب، الكرة الطائرة ، كرة السلة...) متر مربع.
يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة واحدة قاعات متعددة الاستعمالات، يمكنها استضافة مؤتمرات ومائدي وندوات . . .	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة واحدة قاعات متعددة قاعات أو عدة قاعات متعددة الإستعمالات.
يجب أن لا تقل المساحة الدنبريا لفاعة الرياضة، عن خمسة وعشرين (25) مترا مربعا.	يجب أن لا تقل المساحة الدنبريا لفاعة الرياضة على قاعة الرياضة.
يجب أن لا تقل المساحة الدنبريا وعشرين (25) مترا مربعا.	يجب أن لا تتوفر المؤسسة على قاعة الرياضة.
يجب أن لا تقل المساحة الدنبريا للحمام (6) أمتار مربعة.	يجب أن لا تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي واحد (1) على الأقل.
يجب أن لا تقل المساحة الدنبريا للحمام (6) أمتار مربعة.	يجب أن لا تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي إضافي، بحيث يخصص حمام النساء وأخرين للرجال.
يجب أن لا تقل المساحة الدنبريا للسوينة، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن لا تتوفر المؤسسة على سوينة واحدة (1) على الأقل.
يجب أن لا تقل المساحة الدنبريا لسوينة، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن لا تتوفر المؤسسة على سوينة واحدة (1) على الأقل.
فضاء الإسترخاء	
يجب أن لا تقل المساحة الدنبريا لإضافية، بحيث تخصص سوينة للنساء وأخرين للرجال.	يجب أن لا تتوفر المؤسسة على جاكوزي للجلوكريز، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.
يجب أن لا تتوفر المؤسسة على جاكوزي واحد (1) على الأقل.	-

3	يجب أن لا تقل المساحة الدنبرية للبكلوزي الإضافي، عن ثلث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة التدليل، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	-
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنبرية لمقصورة أو قاعة التدليل، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة واحدة (1) على الأقل للتدليل.	-
3	يجب أن تكون قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين قابلة للإستعمال عشرين (20) بـالمائة من المستخدمين في وقت واحد.	يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	-
3	يجب أن تكون غرف أو أماكن الخدمات المخصصة للمستخدمين غير مرئية بالنسبة للزبائن.	يجب توفير قاعة للطعام خالصة بالمستخدمين.	أماكن المستخدمين والخدمات
4	يجب أن لا تكون أبواب المرحاض - في الفضاءات المشتركة موجهة مباشرة للمطعم أو الفضاء المخصص للمشروبات أو فضاء الاستقبال كلياً بالنسبة للرجال والمرأين	يجب توفير مراحيض بالفضاءات المشتركة، مع مراعاة توفر مرحاض واحد (1) على الأقل قرب فضاء الاستقبال . يجب فصل أقسام (مقصورة المرحاض وحوض غسل الأيدي) مترًا 0.90×1.40 مترًا.	المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة

المنصصة للنساء.	يجب أن تكون مقصورة على المراحيض: 1) منفصلة من الأرض إلى السقف، 2) مزودة بباب من الأرض إلى السقف.	يجب على المؤسسة أن تختار نسبة مراحاض واحد (1) مخصوص لكل عشرين (20) شخصاً.	في حالة توفير مهولات، يجب أن لا تقل المسافة الفاصلية بين مهولتين عن 0.70 مترًا.	في حالة توفير مهولات، يجب أن تجهزها بجدار يفصل بين كل مهولة.
عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للدالة، (فاعة الرياضة أو فضاء الإستراحة)، يجب توفير حمامات برشاشة منفصلة لمقصورة الحمام برشاشة عن لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.40 مترًا.	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للدالة، (فاعة الرياضة أو فضاء الإستراحة)، يجب توفير حمامات برشاشة منفصلة لمطالع الرجال والنساء. تجدر الإشارة إلى أن تختار نسبية حمام واحد (1) برشاشة مخصوص لكل عشرين (20) شخصاً.	المراافق الصحية للمسبيح حيث يجب أن تكون رشاشة واحدة على الأقل مرئية وقابلة من حوض المسبح.	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للدالة (فاعة الرياضة أو فضاء الإستراحة)، يجب توفير وتجهز رشاشات قرب المسبيح، حيث يجب أن تكون رشاشة داخلية وأو خارجية، يجب توفير وتجهز رشاشات قرب المسبيح، حيث يجب أن تكون رشاشة واحدة على الأقل مرئية وقابلة من حوض المسبح.	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للدالة (فاعة الرياضة أو فضاء الإستراحة)، يجب توفير وتجهز رشاشات قرب المسبيح، حيث يجب أن تكون رشاشة واحدة على الأقل مرئية وقابلة من حوض المسبح.
يجب أن تختار المراحيض نفس العمعايير القائمة بالمحددة بالقسم المتعلق بـ "المراافق الصحية" بالفضاءات المشتركة .	يجب أن تختار المراحيض نفس العمعايير الوظيفية المحددة بالقسم المتعلق بـ "المراافق الصحية" بالفضاءات المشتركة .	المراافق الصحية يفضّل الدالة (فاعة الرياضة وفضاء الإستراحة)	يجب أن تتوفر المؤسسة على تجهيزات أو التشييط، يجب أن يتوفّر كل مرفق أو ملهمي ليلي أو قاعدة للمعروض على مراحاض خاصّة بها .	يجب أن تختار المراحيض نفس العمعايير القائمة بالمحددة بالقسم المتعلق بـ "المراافق الصحية" بالفضاءات المشتركة .
يجب أن تختار المراحيض نفسها بالمقدمة بالفضاءات المشتركة .	يجب أن تختار المراحيض نفسها بالمقدمة بالفضاءات المشتركة .	المراافق الصحية يفضّل الدالة (فاعة الرياضة وفضاء الإستراحة)	يجب أن تختار المراحيض نفسها بالمقدمة بالفضاءات المشتركة .	

4	يجب أن تتوفر المؤسسة على حديقة للأطفال أو نادي لجميع الفئات العرية مراهقين ملائمة للمرافق بالفضاءات المنشورة في حديقة الأطفال أو نادي، على الأطفال (علو حوض عسل الأيدي، على المرايا، أحواض المراحيض منخفضة مخصصة للأطفال). يجب على المؤسسة أن تتحترم نسبة مراهض واحد (1) مخصص لكل طفل.	عندما تتوفر المؤسسة على حديقة للأطفال أو نادي للأطفال، يجب توفير مراهقين ملائمة لجميع الفئات العرية لمقصورة المرحاض عن 1.40 متراً. يجب أن لا يتجاوز على المرحاض أن لا يتجاوز على 0.55 متراً.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 0.90x0.30 متراً. يجب أن لا يتجاوز على حوض غسل الأيدي على 0.55 متراً.
3	يجب على المؤسسة أن تتحترم نسبة مراهض واحد (1) مخصص لكل طفل (20) طفل.	يجب على المؤسسة أن تتحترم نسبة مراهض واحد (1) مخصص لكل طفل (20) طفل.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مرافق الصحبة في أماكن و النساء. تقبل المراحيض من نوع القرفاصاء. ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الإستحمام.
3	يجب على المؤسسة أن تتحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشة مخصص لكل حمام واحد (1) برشاشة من نوع القرفاصاء. ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الإستحمام.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مرافق الصحبة في أماكن و النساء. تقبل المراحيض من نوع القرفاصاء. ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الإستحمام.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مرافق الصحبة في أماكن و النساء. تقبل المراحيض من نوع القرفاصاء. ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الإستحمام.
3	يجب على المؤسسة أن تتحترم نسبة لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.20 متراً.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.20 متراً.	يجب توفير حمامات برشاشة منفصلة للرجال والنساء.
-	يجب توفر مخدمات برشاشة منفصلة للرجال والنساء، عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للاطماع.	يجب توفر حمامات برشاشة منفصلة للرجال والنساء، عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للاطماع.	يجب توفر مخدمات برشاشة منفصلة للرجال والنساء، عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للاطماع.

4-3 الإقامة السياحية من صنف 3 نجوم:

العنوان	موقف وأو مستودع المسيلات	مساحات حضراًء	للحظاء الإستقبال	أمثال مربيعة.
يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مخصصا حصرياً للزبائن ويجب أن يكون مغمرا عن مدخل الخدمة الخاص بالمستخدمين أو بتسليم السلع، لا يطبق هذا المعيار بالنسبة للمؤسسات التي لا تقدم خدمة الإطعام.	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مخصصا حصرياً للزبائن ويجب أن يكون مغمرا عن مدخل الخدمة الخاص بالمستخدمين أو بتسليم السلع، لا يطبق هذا المعيار بالنسبة للمؤسسات التي لا تقدم خدمة الإطعام.	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مخصصا حصرياً للزبائن ويجب أن يكون مغمرا عن أي وحدة سكنية.	-	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مخصصا حصرياً للزبائن ويجب أن يكون مغمرا عن أي وحدة سكنية.
يجب ت توفير فضاء الإستقبال بالمؤسسة.	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للفضاء الإستقبال عشرة (10) أمثال مربيعة.	يجب تجاهز مساحات حضراًء البناليات.	-	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مسقلا تماما عن أي وحدة سكنية.
يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مسقلا تماما عن أي وحدة سكنية.	-	يجب تجاهز على التربية داخل وأو خارج البناليات.	-	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مسقلا تماما عن أي وحدة سكنية.
يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مسقلا تماما عن أي وحدة سكنية.	-	يجب تجاهز مساحات حضراًء	-	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مسقلا تماما عن أي وحدة سكنية.
يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مسقلا تماما عن أي وحدة سكنية.	-	مزروعة على التربية داخل وأو خارج	-	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مسقلا تماما عن أي وحدة سكنية.
يجب أن تكون الطاقة الإلزامية للمعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها ٦٧٠٪ من مجموع نقاطه	المكون	موقف وأو مستودع المسيلات	موارد وأو مستودع المسيلات	عندما تتوازن الطاقة الإلزامية للمؤسسة ثالثين (30) وحدة للإيواء أو مقنحة، يجب أن توفر المؤسسة على موقف للسيارات يتواجد بالهواء الطلاق أو بغير المؤسسة. يجب أن يتواجد الموقف داخل المؤسسة أو بالقرب منها.
المعايير القبالية	المعايير الوظيفية	المعايير القبالية	المعايير الوظيفية	عندما تتوازن الطاقة الإلزامية للمؤسسة ثالثين (30) وحدة للإيواء أو مقنحة، يجب أن توفر المؤسسة على موقف للسيارات يتواجد بالهواء الطلاق أو بغير المؤسسة. يجب أن يتواجد الموقف داخل المؤسسة أو بالقرب منها.
المعايير القبالية	المعايير الوظيفية	المعايير القبالية	المعايير الوظيفية	عندما تتوازن الطاقة الإلزامية للمؤسسة ثالثين (30) وحدة للإيواء أو مقنحة، يجب أن توفر المؤسسة على موقف للسيارات يتواجد بالهواء الطلاق أو بغير المؤسسة. يجب أن يتواجد الموقف داخل المؤسسة أو بالقرب منها.

المصاعد	يجب توفير مقصورة التي تحيطى على 3 طوابق أو أكثر فوق الطابق الأرضي.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المصعد عن 1.40 متراً 1.10×1.10 متراً.	يجب أن يمكن فضاء الإطعام من تقديم الخدمة ل 50 في المائة من الطاقة الاستهلاكية للمؤسسة. يجب أن لا تقل مساحة فضاء الإطعام عن متراً مربع واحد لكل مقعد.
فضاء الإطعام			يجب أن تضم المؤسسة على الأقل فضاء واحد للإطعام.
يجب أن يزود فضاء الإطعام بمطبخ.		يجب أن تحترم أماكن ومرافق العمل مبدأ السير للأمام .	
يجب أن تتوفر مكان لتحضير المأكولات الباردة.		يجب توفر مكان مكيف لتحضير الأسماك.	
يجب توفر مكان مكيف لتحضير اللحوم.		يجب توفر مكان مكيف لتحضير الخضر.	
يجب توفر مكان مكيف لتحضير الطعام.		يجب توفر مكان مكيف لتحضير الطريات.	
يجب توفير حوض لغسل الأوانى.		يجب توفير حوض لغسل الطنادرج ولوازم الطبيخ.	
يجب توفير مقصودية أو مقتصديات.			

المطبخ

المطعم

المدخل	الرسالة	الرسالة
مربع واحد (1) لكل مفرد.	المدخل الم Shr و مفرد عن متفرج	
يجب أن لا تقل المساحة للنادي للمسيحي الداخلي وأوخارجي، بدون المسيح والخاص بالأطفال، عن أربعين (40) متراً مربعاً.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مسيحي رئيسي داخلي وأوخارجي.	
يجب أن لا تقل المساحة للنادي للخاص بالأطفال، عن ثلاثين (30) متراً مربعاً. يجب أن لا يتجاوز العمق الأقصى للمسجد الخاص بالأطفال 0.4 متراً.	يجب توفير مسبح منفصل خاص بالأطفال. يمكن أن يكون المسبح الخاص بالأطفال قريباً من المسيح الرئيسي أو متواجاً "بنادي الأطفال".	مسبح رئيسي داخلي وأوخارجي
يجب أن لا تقل المساحة للنادي للمرخص أو الملهي الليلي أو قاعة للعروض، عن مائة وخمسين (150) متراً مربعاً.	يجب أن توفر المؤسسة على مرافق وأو ملهي ليلي وأو قاعة للعروض. يجب أن لا تقل المساحة للنادي لحديقة الأطفال أو نادي الأطفال، عن مائة وخمسين (150) متراً مربعاً.	مسبح خاص بالأطفال
يجب أن لا تقل المساحة للنادي للحديقة أو نادي للأطفال. يجب أن توفر المؤسسة على حديقة للأطفال أو نادي للأطفال.	-	تجهيزات التشبيط
يجب أن توفر المؤسسة على بنيلات محصصة للأنشطة الرياضية (ملاعب: كرة المضرب، الكرة الطائرة ،كرة السلة...).	-	
يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة أو حدة قاعات متعددة الاستعمالات، فضلاً تبلغ مساحتها الدنيا سبعين (70) متراً مربعاً	-	قاعات متعددة الاستعمالات

المرافق الصحية	
المرافق الصحية	تحدد ما تتوفر المؤسسة على مسبح داخلي وأو خارجي، يجب توفير وتجهيز رشاشات قرب المسبح، حيث يجب أن تكون رشاشة واحدة على الأقل مرتين وقريبة من حوض المسبح.
المراافق الصحية	في حالة توفر مبولات، يجب تجهيزها بجدار يصل بين كل مبولة.
المراافق الصحية	يجب أن تقبل المساحة على قاعدة الإستر احة، عن عشرين متر مربع واحد (1) لكل معد.
المراافق الصحية	يجب توفير قاعة الطعام خاصة بالمستخدمين، يجبر أن لا تقل مساحة قاعة الطعام الخاصة بالخاصية عن المخصصة للمستخدمين غير مرئية بالنسبة للزبائن.
المراافق الصحية	يجب توفير مراحيض بالفضاءات المشتركة، مع مراعاة تواجد مراحيض واحد (1) على الأقل قرب فضاء الاستقبال . أقسام (مقصورة المرحاض وحوض غسل الأيدي) كلية بالنسبة للمرحاض المخصصة للرجال والمرحاض المخصصة للنساء. تكون مقصورات المرحاض، (1) منفصلة من الأرض إلى السقف، (2) مزرودة بباب من الأرض إلى السقف، أن تختتم لكل مراهن واحد (1) مخصوص لشخصين (20).
المراافق الصحية	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 متراً 0.90 متراً.
المراافق الصحية	يجب أن لا تكون أنوار العراجيس في - الفضاءات المشتركة موجهة مباشرة للطعام أو الفضاء المخصص للمشرفين أو فضاء الاستقبال.
المراافق الصحية	يجب أن لا تكون أنوار العراجيس في - الفضاءات المشتركة موجهة مباشرة للطعام أو الفضاء المخصص للمشرفين أو فضاء الاستقبال.
المراافق الصحية	يجب توفير قاعة الطعام خاصة بالمستخدمين، يجبر أن لا تقل مساحة قاعة الطعام الخاصة بالخاصية عن المخصصة للمستخدمين غير مرئية بالنسبة للزبائن.
المراافق الصحية	يجب أن تكون المساحة على قاعدة الإستر احة، عن عشرين متر مربع واحد (1) لكل معد.
المراافق الصحية	يجب أن تكون المساحة على قاعدة الإستر احة، عن عشرين متر مربع واحد (20).
المراافق الصحية	يجب أن تكون المساحة على قاعدة الإستر احة، عن عشرين متر مربع.

<p>المرافق المصححة بإضفاء الديقة للباقاة (الإسترخاء)</p> <p>عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للبقاء، (قاعدة الرياضة أو فضاء الإسترخاء)، يجب توفير حمامات براشاشة منفصلة لكل من الرجال والنساء.</p> <p>يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.40 مترًا \times 0.90 مترًا.</p>
<p>المرافق المصححة بإضفاء الديقة للباقاة (الإسترخاء)</p> <p>عندما تتوفر المؤسسة على تجهيزات التنشيط، يجب أن يتوفر كل مرفق أو ملهي لبلي أو قاعة للعروض على مراجيح خاصية بها.</p> <p>يجب أن تختبر المراجيح نفس المعايير الوظيفية المحددة بالقسم المتعلق بـ "المرافق المصححة بالفضاءات المشتركة".</p>
<p>المرافق المصححة بإضفاء الديقة للباقاة (الإسترخاء)</p> <p>عندما تتوفر المؤسسة على حديقة للأطفال أو نادي للأطفال، يجب توفير مراجيح في ملاجئ الجميع (الفئات العمرية المقبولة في حديقة الأطفال أو نادي الأطفال (علو حوض غسل الأيدي، على المرايا، أحواض المراجيح منخفضة من مقدمة مخصصة للأطفال)).</p> <p>يجب على المؤسسة أن تختبر نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرين طفلًا.</p>
<p>المرافق المصححة بإضفاء الديقة للباقاة (الإسترخاء)</p> <p>يجب أن تتوفر المؤسسة على مراجيح منفصلة للرجال والنساء.</p> <p>يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترًا \times 0.90 مترًا.</p>
<p>المرافق المصححة بإضفاء الديقة للباقاة (الإسترخاء)</p> <p>يجب على المؤسسة أن تختبر نسبة مرحاض واحد (1) لغسل الأيدي.</p> <p>يجب أن لا يتجاوز على حوض غسل الأيدي 0.55 مترًا.</p>
<p>المرافق المصححة بإضفاء الديقة للباقاة (الإسترخاء)</p> <p>يجب على المؤسسة أن تختار نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل مستخدم (مستخدمة).</p>

مستودعات الملابس بغضون الـ 3	الملابس الخاصة مستودعات الملابس بغضون الـ 3	<p>المرافق الصحية الخاصة بوحدة الإيواء</p> <p>يجب توفير الموسسة على فضاء المحمول برشاشةه مفصلة بباحثز.</p> <p>يجب إتاحة خارج الحمام وأو مترأ مربعية.</p> <p>يجب إتاحة على حمام وأو حمام برشاشةه وعلى مرحاض.</p> <p>يجب أن تكون المرحاضين المتواجدة في حالة إذا ما كان الحمام متضلاً بباحثز، يجب أن لا تقل مساحتها الدينية عن خمسة (5) أمتر مربع.</p> <p>يجب توفر جميع وحدات الإيواء على حمام وأو حمام برشاشةه.</p> <p>يجب أن توفر جميع وحدات الإيواء على حمام وأو حمام برشاشةه.</p> <p>في حالة إذا ما كان الحمام متضلاً بباحثز، يجب أن لا تقل مساحتها الدينية عن خمسة (5) أمتر مربع.</p> <p>يجب توفر مساحة دنيا تبلغ متراً مربعاً واحداً (1) لكل شخص.</p>
3	-	<p>المطبخ</p> <p>يجب توفر حاملات برشاشةة مفضلة للرجال والنساء.</p> <p>يمكن دمج الحاملات برشاشةة والمراحيض في أماكن المستخدمين، إذا كانت توفر إمكانية الولوج مباشرة إلى المطبخ. لا تتصل المراحيض مباشرة بالفضاءات التي تغير منها العواد الغذائيه ولا بالاماكن التي يتم تخزين هذه المواد بها.</p> <p>يجب على المؤسسة أن تختار نسبة حمام واحد (1) برشاشةه ومرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرة (10) مستخدمين.</p> <p>يجب أن لا تقل الأبعاد الدينية لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.20 مترًا مترًا 0.70 × مترًا 1.20 مترًا 1.20 مترًا 0.90 × مترًا 1.40 مترًا.</p> <p>يجب أن لا تقل الأبعاد الدينية لمقصورة المرحاض عن 0.90 مترًا.</p>
3	-	<p>الحمام</p> <p>يجب أن لا تقل الأبعاد الدينية لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.20 مترًا 0.70 × مترًا 1.20 مترًا 0.90 × مترًا 1.40 مترًا.</p> <p>يجب على المؤسسة أن تختار نسبة حمام واحد (1) برشاشةه ومرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرة (10) مستخدمين.</p> <p>يجب توفر جميع وحدات الإيواء على حمام وأو حمام برشاشةه.</p> <p>يجب أن تكون المرحاضين المتواجدة خارج الحمام وأو مترأ مربعية.</p> <p>يجب توفر مساحة دنيا تبلغ متراً مربعاً واحداً (1) لكل شخص.</p>

3-5- الإقامة السياحية من صنف بجمتى :

المكون	معايير إلزامي معايير ذات طابع تكميلي المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 100% المعايير الوظيفية المعايير القياسية	فضاء الاستقبال أماكن المستخدمين والمستخدمات
-	يجب توفير فضاء للإستقبال بمتوسطة. يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لقضاء الإستقبال عشرة (10) متر مربع.	-
-	يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين عن مترين متر مربع واحد (1) متر مربع.	-
-	يجب توفير قاعة للطعام خاصة بالمستخدمين.	-
-	يجب فصل أقسام (مقصورة المرحاض وحوض غسل الأيدي) كلها بالنسبة للمرحاضين المخصصة للرجال والمرحاضين المخصصه للنساء.	-
-	يجب أن تكون مقصورات المرحاضين: (1) منفصلة من الأرض إلى السقف، (2) مزودة بباب من الأرض إلى السقف.	-
-	يجب أن لا تقل المسافة بين الأفلال عن 0.90x1.40 متر.	-
-	يجب أن لا تقل المسافة بين الأفلال عن 0.70 متر.	-
-	يجب أن توفر المؤسسة على مراحيض منفصلة للرجال والنساء. تقبل المراحيض من نوع القرفصاء، ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الاستحمام.	-
4	يجب أن لا تقل الأبدال الدائنة لمصورة المراحيض عن 0.90x1.40 متر.	-

الإقليمية السياحية من صنف نجمة واحدة:

معايير ذات طابع تكميلي معايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 70% من مجموع نقاطها المعايير الوظيفية المعايير القياسية	الم corridn
المعايير القياسية المعايير الوظيفية	فضاء الاستقبال
المعايير القياسية يجب أن تبلغ المساحة الإستقبال عشرة (10) متر مربع. يجب توفير فضاء للطعام خاصه بالمستخدمين.	فضاء الاستقبال بالمؤسسه.
المعايير القياسية يجب توفير مرافق الطعام خاصه بالمستخدمين	أماكن المستخدمين والمستخدمات
المعايير القياسية يجب توفير مرافق الطعام خاصه بالمستخدمين	المرافق الصحية يبلغ على المؤسسه أن تحترم نسبة مرافق واحد للساقط (1) شخصاً (20)
المعايير القياسية يجب أن لا تقل المسافة الفاصلة بين مبولات بين كل مبولات.	في حالة توفير مبولات، يجب تغييرها بجدار يفصل بين كل مبولات.

<p>المرافق الصحية بأماكن المستخدمين</p> <p>يجب توفير مساحات الملابس متراً مربعاً واحداً لكل مستخدم.</p> <p>يجب توفير مساحات الملابس متصلة للرجال والنساء.</p> <p>يجب توفير مساحات دنيا تبليغ متراً مربعاً واحداً لكل مستخدم.</p>	<p>المرافق الخاصة بوجدة الإيواء</p> <p>يجب أن توفر إيواء للإيواء المتواجدة خارج الحمام وأو أمثلة مرتبطة.</p> <p>في حالة إذا ما كان الحمام متصل بالباجز، يجب أن تكون المرحاض في إيواء على حمام و/أو حمام برشاشة وعلى مرحاض.</p> <p>يجب أن توفر جميع وحدات الإيواء على حمام و/أو حمام برشاشة وعلى مرحاض.</p>
<p>المرافق الصحية بأماكن المستخدمين</p> <p>يجب أن توفر المؤسسة على الأقل مرحاض واحد (1).</p> <p>يجب أن توفر المؤسسة على الأقل مرحاض واحد (1).</p> <p>يجب أن توفر المؤسسة على الأقل مرحاض واحد (1).</p>	<p>المرافق الصحية بأماكن المستخدمين</p> <p>يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا المقصورة عن 1.40 مترًا.</p> <p>يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا المقصورة عن 1.40 مترًا.</p> <p>يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا المقصورة عن 1.40 مترًا.</p>
<p>المرافق الصحية بأماكن المستخدمين</p> <p>يجب أن توفر المؤسسة على الأقل مرحاض واحد (1).</p> <p>يجب أن توفر المؤسسة على الأقل مرحاض واحد (1).</p> <p>يجب أن توفر المؤسسة على الأقل مرحاض واحد (1).</p>	<p>المرافق الصحية بأماكن المستخدمين</p> <p>يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا المقصورة عن 0.90X0.90 مترًا.</p> <p>يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا المقصورة عن 0.90X0.90 مترًا.</p> <p>يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا المقصورة عن 0.90X0.90 مترًا.</p>
<p>المرافق الصحية بأماكن المستخدمين</p> <p>يجب أن توفر المؤسسة على الأقل مرحاض واحد (1).</p> <p>يجب أن توفر المؤسسة على الأقل مرحاض واحد (1).</p> <p>يجب أن توفر المؤسسة على الأقل مرحاض واحد (1).</p>	<p>المرافق الصحية بأماكن المستخدمين</p> <p>يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا المقصورة عن 1.20 مترًا.</p> <p>يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا المقصورة عن 1.20 مترًا.</p> <p>يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا المقصورة عن 1.20 مترًا.</p>

-4- الإقامة العقارية للإنعاش السياسي:

المطعم	فضاء الإطعام	المصاعد
المطبخ	يجب توفير فضاء الإطعام للمؤسسات بمقدار مساحة المدخل الرئيسي للمؤسسة محمياً من تقابلات المطافئ.	إيداع ركابها أمام مدخل المؤسسة. ويجب أن لا يستخدم فضاء الإطعام كموقف للسيارات.
الباردة.	يجب توفير فضاء الإطعام للمؤسسات بمقدار مساحة المدخل الرئيسي للمؤسسة محمياً من تقابلات المطافئ.	مساحات خضراء وأو خارج البناء.
الباردة.	يجب توفير فضاء الإطعام للمؤسسات بمقدار مساحة المدخل الرئيسي للمؤسسة محمياً من تقابلات المطافئ.	يجب توفير مصعد أو عدة مصاعد بنسبة المؤسسات التي تختفي على طلبق واحد أو أكثر فوق الطابق الأرضي. عندما توفر المؤسسة على مصعد خاص بالسلع، يجب أن ي giorni هذا الأخير منفصلًا عن باقي المصاعد المخصصة للزبائن.
المطبخ	يجب أن تضم المؤسسة على الأقل فضاءً واحد للإطعام، يجب أن تتيح المقادير المائنة من الطاقة الاستعملية للمؤسسة لأن لا تقل مساحة فضاء الإطعام عن 1.50 مترًا مربعًا لكل مقعد.	يجب أن يمكن فضاء الإطعام من تقديم الخدمة لـ 80 في المائة من الطاقة الاستعملية للمؤسسة. يجب أن لا تقل مساحة فضاء الإطعام عن 1.50 مترًا مربعًا لكل مقعد.

<td data-bbox="145 8975 155

المرافق الصحية المشتركة بالفضاءات	المرافق الصحية للمشروعات المشتركة بالفضاءات
<p>في حالة توفير موللات، يجب لا تقل المسافة الفاصلية بين مبوثين عن 0.70 متر.</p>	<p>المرافق الصحية للمشروعات المشتركة بالفضاءات</p> <p>يجب أن تكون موللات، يجب لا تقل المسافة الفاصلية بين مبوثين عن 0.70 متر.</p>
<p>في حالة توفير موللات، يجب لا تقل المسافة الفاصلية بين مبوثين عن 0.70 متر.</p>	<p>المرافق الصحية للمشروعات المشتركة بالفضاءات</p> <p>يجب أن تكون موللات أو فضاء الاستقبال. يجب أن تكون مقصورة من الأرض إلى السقف، (2) مزرونة بباب من الأرض إلى السقف. يجب على المؤسسة أن تخزن نسبة مروض واحد (1) مخصص لكل عشرة (10) أشخاص.</p>

<p>المرافق الصحية للمسيح</p> <p>يجب توفير وتجهيز رشاشات قرب المسبح، حيث يجب أن تكون رشاشة واحدة على الأقل مرتين وفريدة من المسبح.</p>	<p>عندما تتوفر المؤسسة على للدالة (قاعة الرياضة أو فضاء الإسترخاء)، يجب توفير حمامات برشاشة منفصلة لكل من الرجال والنساء، حيث يجب على المؤسسة أن تتحترم المعايير الفياسية المحددة بالقسم المتعلق بـ"المرافق الصحية" المتعلقة بالفضاءات المنشورة.</p>	<p>عندما تتوفر المؤسسة على للدالة (قاعة الرياضة أو فضاء الإسترخاء)، يجب توفير حمامات برشاشة منفصلة لكل من الرجال والنساء، حيث يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.40 متر 0.90×0.90 مترًا.</p>	<p>عندما تتوفر المؤسسة على للدالة (قاعة الرياضة أو فضاء الإسترخاء)، يجب توفير حمامات برشاشة منفصلة لكل من الرجال والنساء، حيث يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.40 متر 0.90×0.90 مترًا.</p>
			<p>المرافق الصحية بالفضاءات المنشورة</p> <p>عندما تتوفر المؤسسة على للدالة (قاعة الرياضة أو فضاء الإسترخاء)، يجب توفير حمامات برشاشة منفصلة لكل من الرجال والنساء، حيث يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.40 متر 0.90×0.90 مترًا.</p>
			<p>المرافق الصحية بالفضاءات المنشورة</p> <p>عندما تتوفر المؤسسة على للدالة (قاعة الرياضة أو فضاء الإسترخاء)، يجب توفير حمامات برشاشة منفصلة لكل من الرجال والنساء، حيث يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.40 متر 0.90×0.90 مترًا.</p>
			<p>المرافق الصحية بالفضاءات المنشورة</p> <p>عندما تتوفر المؤسسة على للدالة (قاعة الرياضة أو فضاء الإسترخاء)، يجب توفير حمامات برشاشة منفصلة لكل من الرجال والنساء، حيث يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.40 متر 0.90×0.90 مترًا.</p>

<p>المرافق الصحية بأماكن مستخدمي المطبخ يجب أن لا يقل المراحيض مباشرة إلى المطبخ. يتصل المراحيض مباشرة بالغضامات التي تمر منها المواد الغذائية ولا يلمسن التي يتم تخزين هذه المواد بها.</p> <p>المرافق الصحية يمكن دمج الحمامات برشاشة المطبخ مع توفير أجزاء منفصلة للرجال والنساء. يجب توفير حملمات برشاشة منفصلة للرجال والنساء. يجب أن لا يقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.20 مترًا 0.70×1.20.</p> <p>المرافق الصحية يجب أن لا يقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن نسبة حمام واحد (1) برشاشة مخصوص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).</p> <p>المرافق الصحية يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40 مترًا 0.90×1.40. يجب على المؤسسة أن تختار نسبة مرحاض واحد (1) مخصوص لكل عشرة (10) أطفال.</p> <p>مخصوص المراحيض للأطفال. يجب على المؤسسة أن تختار نسبة مرحاض واحد (1) مخصوص لكل عشرة (10) أطفال.</p>
--

<p>5</p> <p>يجب توفير مكان أو ورشة من تبلغ المساحة الدنيا لمكان أو ورشة الإصلاح ثالثتين (30) مترا مربعا.</p> <p>أجل توفير خدمة إصلاح تجهيزات المؤسسة.</p>	<p>يجب أن تبلغ المساحة الدنيا المروضعة رهن إشارة الزبائن داخل وحدات الإيواء خمسة وأربعين (45) مترا مربعا بما في ذلك: أماكن السكن والمرور والمرافق الصحية والخزانة. لا يتم شأنها تتمكن زبائن من تبديل الملابس ثلاثة (3) متار مربعة.</p> <p>يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لغرفة للملابس من ي توفير غرفة للملابس من شأنها تتمكن ملابسها داخلها. وأو تخزين ملابسها داخلها.</p>	<p>يجب أن يكون جميع وحدات الإيواء مزدادة بمطبخ أو بطبخ صغير أو بمطبخ أمريكي.</p> <p>وحدة الإيواء</p>						
<p>5</p> <p>يجب أن يبلغ على جميع حواجز حماية الشفافات والتصفيه والمشرفات 1.10 مترا من الأرض على الأقل . يجب أن لا تتعدي المسافة بين القباب أو الأشكال الزخرفية 0.11 مترا.</p>	<p>يجب أن يبلغ على جميع حواجز حماية الشفافات والتصفيه والمشرفات 1.10 مترا من الأرض على الأقل . يجب أن لا تتعدي المسافة بين القباب أو الأشكال الزخرفية 0.11 مترا.</p>	<p>يجب أن تكون جميع وحدات الإيواء مزدادة بمطبخ أو بطبخ صغير أو بمطبخ أمريكي.</p> <p>وحدة الإيواء</p>						
<p>2-4</p> <p>الإقامة المقاييس للإعاش السياحي من صنف 5 نجوم:</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">المعايير ذات طابع إلزامي</th> <th style="text-align: center;">معايير ذات طابع تكميلي</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"> المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 70 % من مجموع نقاطها </td><td style="text-align: center;"> المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 100 % </td></tr> <tr> <td style="text-align: center;"> المعايير الوظيفية المعايير القياسية </td><td style="text-align: center;"> المعايير القياسية المعايير الوظيفية </td></tr> </tbody> </table>	المعايير ذات طابع إلزامي	معايير ذات طابع تكميلي	المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 70 % من مجموع نقاطها	المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 100 %	المعايير الوظيفية المعايير القياسية	المعايير القياسية المعايير الوظيفية	<p>المكون</p>
المعايير ذات طابع إلزامي	معايير ذات طابع تكميلي							
المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 70 % من مجموع نقاطها	المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 100 %							
المعايير الوظيفية المعايير القياسية	المعايير القياسية المعايير الوظيفية							

المطعم الإطعام	فضاء الإطعام	فضاء إيداع الربا
يجب أن تضم المؤسسة على الأقل فضاء واحداً للإطعام، لكل مقد..	يجب أن يمكِّن فضاء الإطعام من تقديم الخدمة ل 80 في المائة من المأمة الإستعالية للمؤسسة.	عندما تتجاوز الطاقة الإيوائية للمؤسسة خمسة وعشرين (25) وحدة للأبواء أو مقناتح، يجب توفير فضاء للإيداع من شأنه تمكين حافلة من إيداع ركابها أمام مدخل المؤسسة. ويجب أن لا يستخدم فضاء الإيداع كموقع للسيارات.
-	-	-
-	-	-
-	-	-

<p>المطبخ</p> <p>يجب أن يزود فضاء الإطعام بمطبخ، يجبر أن تتحترم أماكن وموافق العمل مبدأ السير للأمام.</p> <p>يجب توفير مكان لتخزين المأكولات الباردة.</p> <p>يجب توفير مكان مكيف لتخزين الأسماك.</p> <p>يجب توفير مكان مكيف لتخزين اللحوم.</p> <p>يجب توفير مكان مكيف لتخزين الخضر.</p> <p>يجب توفير مكان مكيف لتخزين الطويات.</p> <p>يجب توفير حوض لغسل الأواني.</p> <p>يجب توفير حوض لغسل الطنابير ولوازم الطبيخ.</p> <p>يجب توفير مقتصدية أو مقتصديات.</p> <p>يجب توفير مكان أو أماكن لتخزين السلع مبردة في درجات حرارة سالبة وموجبة.</p> <p>يجب تخزين مكابن لتخزين المشرببات.</p> <p>يجب توفير مكان للتفايات العدائية ومكان للتفايات الصلبة على مقربيه من مخرج يسهل إجلاءها عبر مصالح جمع التفنيات، وذلك مع احترام مبدأ السير للأمام بالنسبة للنقل</p>

المسقط	مسيب رئيسي داخلي وأو خارجي.	فضاء تقديم مخصص لتقديم المشروبات	فضاء تقديم وجبة الفطور
الداخلى (عدم القاء المسارات مع المسارات المنسخة) يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لصيف تسليم السلع لـ(15) مترا مربعاً. يجب توفير رصيف لتسليم السلع منفصل كلياً عن مدخل الريادة.	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء المساحة الدنيا لفضاء تخزين مواد التطهير والتعقيم ثلاثة أمتار مربعة.	يجب توفير مكان مهوى ومحفظ تخزين مواد التطهير والتعقيم.	يجب أن يمكن فضاء تقديم وجبة الفطور من تقديم الخدمة لـ(3) مترا مربعة.
يجب أن توفر المؤسسة على فضاء واحد على الأقل مخصص لتقديم المشروبات. يمكن لهذا الفضاء أن يكون مدجماً على مستوى فضاء الاستقبال.	يجب أن توفر المؤسسة على فضاء واحد على الأقل مخصص لتقديم المشروبات. يمكن لهذا الفضاء أن يكون مدجماً على مستوى فضاء الاستقبال.	يجب توفير مكان مغلق يخدم وجبات الفطور. إذا تواجد هذا الفضاء يشرفة أو بفضاء مفتوح، يجب أن يكون جزءاً منه محمياً من تقليبات المطقوس في حالة تو اتجاه فضاء للإطعام ، فهو يجل محل هذا المعيل.	يجب تجهيز مكان مغلق يخدم وجبات الفطور من الملاعة من الطاقة الإستعملية للمؤسسة لا تقل مساحة فضاء تقديم وجبة لكل مقعد.
يجب أن توفر المؤسسة على فضاء واحد على الأقل مخصص لتقديم المشروبات. يمكن لهذا الفضاء أن يكون مدجماً على مستوى فضاء الاستقبال.	يجب أن توفر المؤسسة على فضاء واحد على الأقل مخصص لتقديم المشروبات. يمكن لهذا الفضاء أن يكون مدجماً على مستوى فضاء الاستقبال.	يجب تجهيز مكان مغلق يخدم وجبات الفطور. إذا تواجد هذا الفضاء يشرفة أو بفضاء مفتوح، يجب أن يكون جزءاً منه محمياً من تقليبات المطقوس في حالة تو اتجاه فضاء للإطعام ، فهو يجل محل هذا المعيل.	يجب تجهيز مكان مغلق يخدم وجبات الفطور من الملاعة من الطاقة الإستعملية للمؤسسة لا تقل مساحة فضاء تقديم وجبة لكل مقعد.
يجب أن توفر المؤسسة على فضاء واحد على الأقل مخصص لتقديم المشروبات. يمكن لهذا الفضاء أن يكون مدجماً على مستوى فضاء الاستقبال.	يجب أن توفر المؤسسة على فضاء واحد على الأقل مخصص لتقديم المشروبات. يمكن لهذا الفضاء أن يكون مدجماً على مستوى فضاء الاستقبال.	يجب أن توفر المؤسسة على فضاء واحد على الأقل مخصص لتقديم المشروبات. يمكن لهذا الفضاء أن يكون مدجماً على مستوى فضاء الاستقبال.	يجب أن توفر المؤسسة على فضاء واحد على الأقل مخصص لتقديم المشروبات. يمكن لهذا الفضاء أن يكون مدجماً على مستوى فضاء الاستقبال.

مسبي خاص بالأطفال	يجب توفير مسبى متخصص خاص بالأطفال. يمكن أن يكون المسبى الخاص بالأطفال قريباً للطفل (30) متراً مربعاً.	يجب أن لا يقل المساحة الدينية المسبى الخاص بالأطفال عن ثلاثة (30) متراً مربعاً. الأقصى يحظر أن لا يتجاوز المعمى الأطفال متراراً.	يجب أن لا يقل المساحة على لحدية الأطفال أو نادي الأطفال، عن مائة وخمسين (150) متراً مربعاً.	يجب أن لا يقل المساحة على حدية للأطفال أو نادي الأطفال، عن مائة وخمسين (150) متراً مربعاً.	يجب أن لا يقل المؤسسة على بذيل مخصصة للأنشطة الرياضية (ملاعب كركرة الرياضية، الكرة الطائرة، كرة السلة...) مربعاً.	يجب أن لا يقل المساحة الدينية للبنية المخصصة للأنشطة الرياضية عن مائةي (200) متراً مربعاً.	يجب أن لا يقل المساحة على قاعدة الرياضة، عن ثلاثة (30) متراً مربعاً.	يجب أن لا يقل المساحة على قاعدة الرياضة، عن ثلاثة (30) متراً مربعاً.
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

3	<p>يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي، عن ستة (6) أمتار مربعة.</p> <p>يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي واحد (1) على الأقل.</p>
3	<p>يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسوننة، عن أربعة (4) أمتار مربعة.</p> <p>يجب أن تتوفر المؤسسة على سونة واحدة (1) على الأقل.</p>
3	<p>يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسوننة الإضافية، عن ستة (6) أمتار مربعة.</p> <p>يجب أن تتوفر المؤسسة على سونة إضافية، بحيث تخصص سونة للنساء وأخرى للرجال.</p>
3	<p>يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للملاكمي، عن ثلاثة (3) أمتار مربعة.</p> <p>يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكروزي واحد (1) على الأقل.</p>
3	<p>يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للملاكمي الإضافي، عن ثلاثة (3) أمتار ونصف (3.5) مربعة.</p> <p>يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكروزي إضافي، بحيث يخصص جاكروزي للنساء وأخر للرجال.</p>
4	<p>يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التدريب، عن عشرة (10) مربعة.</p> <p>يجب أن لا تقل المساحة على الأقل للتدريب.</p>
4	<p>يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التدريب الإضافية، عن عشرة (10) مربعة.</p> <p>يجب أن توفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة إضافية للتدريب.</p>
5	<p>يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لقاعة الإستراحة، عن عشرين (20) متراً مربعاً.</p> <p>يجب أن توفر المؤسسة على قاعة الإستراحة.</p>

فضاء الاسترخاء

		<p>يجب أن تكون قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين قابلة لاستعمال عشرین (20) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد.</p> <p>يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.</p> <p>يجب أن تكون غرف أو أماكن الخدمات المخصصة للمستخدمين غير مرئية بالنسبة للربان.</p>		
		<p>يجب توفير مراحيض بالفضاءات المشتركة، مع مراعاة توفر مراحاض واحد (1) على الأقل قرب فضاء الاستقبال.</p> <p>يجب فصل أقسام (مقصورة المرحاض وحوض غسل الأيدي) كلياً باطنية للمرأحيض المخصصة للرجال والمرأحيض للمرأحيض المخصصة للنساء.</p> <p>يجب أن لا تكون أبواب المرأحيض في الفضاءات المشتركة موجودة للمطعم أو النساء المخصوص للمشرببات أو فضاء الاستقبال.</p>		
		<p>يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 متراً 0.90x0.90 متراً.</p>		
		<p>يجب أن تكون مقصورات المرحاض منفصلة من الأرض إلى السقف، 2) مزرودة بباب من الأرض إلى السقف.</p> <p>يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مراحاض واحد (1) مخصص لكل خمسة عشر (15) شخصاً.</p>		
		<p>في حالة توفير مبولات، يجب أن لا تقل المسافة الفاصلة بين مبولتين عن 0.70 متراً.</p>		
		<p>يحصل بين كل مبولة.</p>		
		<p>يتم تأمين المؤسسة على مسبح داخلي وأو خارجي، يجب توفير وتجهيز رشاشات قرب المسبح، حيث يجب أن تكون رشاشة واحدة على الأقل مريئة وقريبة من حوض المسبح.</p>		

المرافق الصحية بغضه اللديفة (فلاحة الرياضة وغضه الاسترخاء)	المرافق الصحية عندما تتوفر المؤسسة على فضاء الرياضة أو فضاء الإسترخاء، يجب توفر حمامات بروشاتشة مفصلة لكل من الرجال والنساء، يجب توفر للسنة الحمام بروشاتشة عن مقصورة الحمام بروشاتشة عن 1.40 مترًا 0.90×1.40 مترًا.
المرافق الصحية عندما تتوفر المؤسسة على فضاء الرياضة أو فضاء الإسترخاء، يجب أن تختار المرحاض نفس المعايير الفيزيائية المحددة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية" بالغضاءات المشتركة".	عندما تتوفر المؤسسة على تجهيزات التشطيب يجب أن يتتوفر كل مرفق أو مليئ لبلي أو قاعة للعرض على مراكب خاصه بها. يجب أن تختار المرحاض نفس المعايير الوظيفية المحددة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية" بالغضاءات المشتركة".
المرافق الصحية عندما تتوفر المؤسسة على تجهيزات التشطيب يجب أن يتتوفر كل مرفق أو مليئ لبلي أو قاعة للعرض على مراكب خاصه بها. يجب أن تختار المرحاض نفس المعايير الوظيفية المحددة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية" بالغضاءات المشتركة".	عندما تتوفر المؤسسة على تجهيزات التشطيب يجب أن يتتوفر كل مرفق أو مليئ لبلي أو قاعة للعرض على مراكب خاصه بها. يجب أن تختار المرحاض نفس المعايير الوظيفية المحددة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية" بالغضاءات المشتركة".
المرافق الصحية عندما تتوفر المؤسسة على تجهيزات التشطيب يجب أن يتتوفر كل مرفق أو مليئ لبلي أو قاعة للعرض على مراكب خاصه بها. يجب أن تختار المرحاض نفس المعايير الوظيفية المحددة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية" بالغضاءات المشتركة".	عندما تتوفر المؤسسة على تجهيزات التشطيب يجب أن يتتوفر كل مرفق أو مليئ لبلي أو قاعة للعرض على مراكب خاصه بها. يجب أن تختار المرحاض نفس المعايير الوظيفية المحددة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية" بالغضاءات المشتركة".

3	يجب على المؤسسة أن تختبر نسبة مرا حاض واحد (1) مخصوص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن تتوفر المؤسسة على مر احixin من متصلة للرجال والنساء، تقبل المر احixin من نوع الفر فضاء، ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها الغرض الاستخدام.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المر حاض عن 0.90 مترًا.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المر حاض عن 1.40 مترًا.
3	يجب على المؤسسة أن تختار نسبة حوض واحد (1) لغسل الأيدي مخصوص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب على المؤسسة أن تختار نسبة حمام واحد (1) برشاشة مخصوص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 0.70 مترًا.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.20 مترًا.
3	يجب توفر حمامات برشاشة متصلة للرجال والنساء، عندما تتوفر مخصصة لمستخدمي المطبخ مع توفير حمامات برشاشة ومر احixin وأجزاء متصلة للرجال والنساء، عندما تتوفر المؤسسة على فضاء الاطعام.	يجب توفر حمامات برشاشة ومر احixin يمكن دمج الحمامات برشاشة والمر احixin في أماكن المستخدمين، إذا كانت توفر إمكانية الوصول إلى المطبخ.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المر حاض عن 0.90 مترًا.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المر حاض عن 1.40 مترًا.
5	يجب أن تكون المر احixin المتواجدة داخل الحمام وأو الحمام برشاشة منفصلة بجاizer.	في حالة إذا ما كان الحمام منفصلًا بجاizer، يجب أن لا تنقل مساحتها الدنيا عن ستبة أمتر واحد (1) برشاشة ومر حاض واحد (1) بفالصمامات التي تغير منها المواد بها.	يجب على المؤسسة أن تختار نسبة حمام واحد (1) برشاشة ومر حاض واحد (1) مخصوص لكل عشرة (10) مستخدمين.	يجب أن تتوفر جميع وحدات الإيواء على حمام وأو حمام برشاشة وعلى مر حاضن، ونصف (6.5) مربعة.
5	يجب أن تكون المر احixin المتواجدة خارج في حالة توفر حمام برشاشة على المطب الإيطالي :	المرافق الصحية الخاصة بوحدة الإيواء		

<p>يجب أن تتحقق جميع وحدات الإيواء مزرودة ببطيخ أو بسطيج صغير أو بسطيج أمريكي.</p> <p>يجب أن تبلغ المساحة الدنيا المواضيعية رهن إشارة الآذيون شأنها تتمكن الآذيون من تبديل الملابس ثانية (3) أيامًا مرتين.</p>	<p>يجب توفير خدمة إصلاح تجهيزات المؤسسة.</p> <p>يجب توفير خدمة إصلاح أجل توفر خدمة إصلاح يجب أن تبلغ المساحة الدنيا الخاصة أو ورشة الإصلاح خمسة وعشرين (25) متراً مربعاً.</p>	<p>يجب توفير خاص بالتجهيزات التقنية (مكيفات، التزويد بالماء الساخن، مولد احتياطي للكهرباء، ...)</p> <p>يجب توفير خاص بالتجهيزات التقنية يجب أن تبلغ المساحة الدنيا الخاصة أو ورشة الإصلاح خمسة وعشرين (25) متراً مربعاً.</p>	<p>تجهيزات الخدمة</p>
<p>وحدة الإيواء</p>	<p>يجب أن تكون جميع وحدات الإيواء مزرودة ببطيخ أو بسطيج صغير أو بسطيج أمريكي.</p>	<p>يجب أن تبلغ المساحة الدنيا المواضيعية رهن إشارة الآذيون شأنها تتمكن الآذيون من تبديل الملابس ثانية (3) أيامًا مرتين.</p>	<p>تجهيزات الخدمة</p>
<p>مستودعات الملابس الخاصة بضائع اللباقه (قاعة الرياضي وفضاء واللساام، على مستوى فضاء اللباقه).</p>	<p>يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مربعها واحداً (1) لكل مستخدم. يجب توفير مساحه دنيا تبلغ متراً مربعها عشرة عشرين (20)</p>	<p>يجب توفير مسحوق الملابس للرجال والنساء. يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لموضع الملابس عشررين (20)</p>	<p>مستودعات الملابس الخاصة بالمالكين المستخدمين (استرخاء)</p>
<p>مستودعات الملابس الخاصة بالمالكين المستخدمين</p>	<p>يجب توفير فضاء خاص بالتجهيزات التقنية (مكيفات، التزويد بالماء الساخن، مولد احتياطي للكهرباء، ...)</p>	<p>يجب توفير فضاء خاص بالتجهيزات التقنية (مكيفات، التزويد بالماء الساخن، مولد احتياطي للكهرباء، ...)</p>	<p>تجهيزات الخدمة</p>

3-4 - الإقامة المغاربة للإنتعاش السياحي من صنف 4 نجوم:

المكون	المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها % 100	معايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 70% من مجموع نقاطها	معايير ذات طابع تكميلي
المعنىون	المعايير الوظيفية والقياسية	المعايير الوظيفية والقياسية	المعايير القياسية
التحقق	عندما تتجاوز الطاقة الإلaiorائية للمؤسسة ثلاثين (30) وحدة للإيواء أو مقنح، يجب أن توفر المؤسسة على موقف للسيارات متواجد بالهواه الطلاق أو يقترب المؤسسة. يجب أن يتواجد موقف داخلي المؤسسة أو بالقرب منها.	يشترط توفير مكان واحد (1) على الأقل لكل ثالثين (30) وحدة للإيواء أو مقنح.	يشترط توفير مكان واحد (1)
3	يجب أن يكون الحد الأدنى لطول إيداع الزبناء هو خمسة عشر (15) متراً.	يجب أن يكون الحد الأدنى لطول إيداع الزبناء هو خمسة عشر (15) متراً.	-

مساحات حضراء	مدخل المؤسسة	فضاء الاستقبال	المصاعد	مساعد
يجب تجهيز مدخلات خضراء مزروعة على التربية داخل وأو خارج البنيات.	محميا من تقليبات الطفرين.	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء الإستقبال خمسة عشر (15) مترا مربعا.	يجب توفير فضاء للإستقبال بالمؤسسة.	مساعد بالشبة للمؤسسات التي تقتري على طبقتين أو أكثر فوق المطابق الأرضي.
يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المصعد عن 1.40 مترا مربعا.	يجب توفر مصعد أو عدة مصاعد بالشبة للمؤسسات التي تقتري على طبقتين أو أكثر فوق المطابق الأرضي.	-	-	-
يجب أن يمكن فضاء الإطعام من تقديم الخدمة ل 60 في المائة من الطاقة الاستيعابية للمؤسسة.	يجب أن لا تقل مساحة فضاء الإطعام عن 1.20 مترا مربعا لكل مقدم.	-	-	-
يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء الإطعام على الأقل فضاء واحدا للإطعام.	-	-	-	-
يجب أن يزود فضاء الإطعام بمطبخ.	-	-	-	-
يجب أن تتوفر مأكولات للسيير للأمام . لتحضير المأكولات للباردة.	-	-	-	-
يجب توفير مكان مكيف لتحضير الأسماك.	-	-	-	-
يجب توفير مكان مكيف لتحضير اللحوم.	-	-	-	-
يجب توفير حوض لغسل الأواني.	-	-	-	-
5	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-			

<p>فضاء تقديم وجبة الفطور</p> <p>محل هذا المعيار.</p> <p>تجهيز مكان مطلق خاص بخدمة وجبات الفطور. إذا ترددت هذه الفضاء بشقة أو بقضاء منه مفتوح، يجب أن يكون حزماً منه محباً من ثقابات الطقس. في حالة تردد فضاء لامطعم، فهو يجل محل هذا المعيار.</p>	<p>يجب تجهيز مكان مطلق خاص بخدمة وجبات الفطور. إذا ترددت هذه الفضاء بشقة أو بقضاء منه مفتوح، يجب أن يكون حزماً منه محباً من ثقابات الطقس. في حالة تردد فضاء لامطعم، فهو يجل محل هذا المعيار.</p>
<p>يجب تجهيز مكان مطلق خاص بخدمة وجبات الفطور. إذا ترددت هذه الفضاء بشقة أو بقضاء منه مفتوح، يجب أن يكون حزماً منه محباً من ثقابات الطقس. في حالة تردد فضاء لامطعم، فهو يجل محل هذا المعيار.</p>	<p>يجب تجهيز مكان مطلق خاص بخدمة وجبات الفطور. إذا ترددت هذه الفضاء بشقة أو بقضاء منه مفتوح، يجب أن يكون حزماً منه محباً من ثقابات الطقس. في حالة تردد فضاء لامطعم، فهو يجل محل هذا المعيار.</p>
<p>يجب تجهيز مكان مطلق خاص بخدمة وجبات الفطور. إذا ترددت هذه الفضاء بشقة أو بقضاء منه مفتوح، يجب أن يكون حزماً منه محباً من ثقابات الطقس. في حالة تردد فضاء لامطعم، فهو يجل محل هذا المعيار.</p>	<p>يجب تجهيز مكان مطلق خاص بخدمة وجبات الفطور. إذا ترددت هذه الفضاء بشقة أو بقضاء منه مفتوح، يجب أن يكون حزماً منه محباً من ثقابات الطقس. في حالة تردد فضاء لامطعم، فهو يجل محل هذا المعيار.</p>
<p>يجب تجهيز مكان مطلق خاص بخدمة وجبات الفطور. إذا ترددت هذه الفضاء بشقة أو بقضاء منه مفتوح، يجب أن يكون حزماً منه محباً من ثقابات الطقس. في حالة تردد فضاء لامطعم، فهو يجل محل هذا المعيار.</p>	<p>يجب تجهيز مكان مطلق خاص بخدمة وجبات الفطور. إذا ترددت هذه الفضاء بشقة أو بقضاء منه مفتوح، يجب أن يكون حزماً منه محباً من ثقابات الطقس. في حالة تردد فضاء لامطعم، فهو يجل محل هذا المعيار.</p>
<p>يجب توفير حوض لغسل المناجر ولوارم الطبخ.</p> <p>يجب توفير مقتصدية أو مقتصديات.</p> <p>يجب توفير مكان أو أماكن تخزين السلع طردة في درجات حرارة سالبة ومحببة.</p> <p>يجب تخصيص مكان لخزين المنشورات.</p> <p>يجب توفير مكان للغذائيات ومكانت المقاولات الصناعية على مقربة من مقاولات التقنيات، وذلك إجلاءها عبر مصالح لأدمام بالبنسبة للنقل الداخلي (عدم القاء المسارات التقنية مع المسارات المتنسقة)</p>	<p>يجب توفير حوض لغسل المناجر ولوارم الطبخ.</p> <p>يجب توفير مقتصدية أو مقتصديات.</p> <p>يجب توفير مكان أو أماكن تخزين السلع طردة في درجات حرارة سالبة ومحببة.</p> <p>يجب تخصيص مكان لخزين المنشورات.</p> <p>يجب توفير مكان للغذائيات ومكانت المقاولات الصناعية على مقربة من مقاولات التقنيات، وذلك إجلاءها عبر مصالح لأدمام بالبنسبة للنقل الداخلي (عدم القاء المسارات التقنية مع المسارات المتنسقة)</p>

يجب أن يمكن الفضاء المخصص للمشرفات من تقديم الخدمة لـ 40 في المائة من الطاقة الاستعملية المؤسسة.	يجب أن لا تقل مساحة الفضاء المخصص للمشرفات عن 1.20 متراً مربعاً لكل مقدم.	يجب أن لا تقل المساحة التي المسيح الرئيسي الداخلي وأو الخارجى، بدون المسيح الخاص بالأطفال، عن أربعين (40) متراً مربعاً.	يجب أن لا تقل المساحة التي المسيح الخاص بالأطفال، عن المسيح الخاص بالآباء والأمهات (30) متراً مربعاً. ثلثاً تين (30) متراً مربعاً.	يجب توفير مسبح منفصل خاص للأطفال. يمكن أن يكون المسيح الخاص بالأطفال قريباً من المسيح الرئيسي أو القسمى للمسيح الخاص بالأطفال "بنادق الأطفال". متراً جهاً 0.4 متراً.	يجب أن لا تقل المساحة التي للمفرض أو الملهى الليلي أو قاعة العروض، عن مائة وخمسين (150) متراً مربعاً.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حديقة الأطفال أو تادي للأطفال.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حديقة الأطفال، عن مائة (100) متراً مربعاً.	يجب أن تتوفر المؤسسة على بناءات للبنيات المخصصة للأنشطة الرياضية، ككرة المضرب، الكرة الطائرة، كررة السلة...).	يجيب أن تقل المساحة التي المخصصة للأنشطة الرياضية (ملاعب: الكرة المضرب، الكرة الطائرة، كررة السلة...) عن مائة وخمسين (150) متراً مربعاً.
فضاء مخصص لتقديم المشروبات	مسبيح رئيسي داخلي وأو خارجي	المسبح	مسبيح خاص بالأطفال	المسبح	تجهيزات التنشيط	تجهيزات التنشيط			

الجريدة الرسمية

عدد 7172 - 2 شعبان 1444 (23 فبراير 2023)

قاعات متعددة الاستعمالات	
يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة أو عدة قاعات متعددة لاستعمالات، يمكنها استضافة مؤتمرات وندابن وندوات . . .	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة أو عدة قاعات متعددة لاستعمالات، يمكنها استضافة مؤتمرات وندابن وندوات . . .
قاعات للرياضة	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للرياضة.
يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تدريسي واحد (1) على الأقل.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تدريسي واحد (1) على الأقل.
يجب أن تتوفر المؤسسة على سونة تطبيقي إضافي، بحيث يخصص حمام للحمام (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تدريسي إضافي، بحيث يخصص حمام للنساء وأخر للرجال.
يجب أن تتوفر المؤسسة على سونة واحدة (1) على الأقل.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سونة واحدة (1) على الأقل.
يجب أن لا تقل المساحة الذاتيا للسوينة الإضافية، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن لا تقل المساحة الذاتيا للسوينة الإضافية، عن أربعة (4) أمتار مربعة.
يجب أن لا تقل المساحة الذاتيا للسوينة الإضافية، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن لا تقل المساحة الذاتيا للسوينة الإضافية، عن أربعة (4) أمتار مربعة.
فضاء الإسترخاء	فضاء الإسترخاء
يجب أن لا تقل المساحة الذاتيا لمقصورة أو قاعة التدراك، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن لا تقل المساحة الذاتيا أو قاعة واحدة (1) على الأقل للتدراك.

المرافق الصحية والمساءلة	المرافق الصحية بالفضاءات المساءلة	أماكن المستخدمين والمساءلات للسنة. يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا للمقصورة عن 1.40 مترًا وتحتها 0.90 مترًا. ويجب أن تكون المقصورات للمرحاض والمراحيض المخصصة للرجال والمراحيض المخصصة للسناء، ويجب توفير مراحيض بالفضاءات المشتراك، مع مراعاة توسيع قرب فصل أقسام (مقصورة المرحاض وحوض عسل الأيدي) كلياً بالنسبة للمرحاض المخصص للرجال والمراحيض المخصصة للسناء. يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا للمقصورة عن 1.40 مترًا أو الفضاء المخصص للمشروبيات أو الإستقبال.
المرافق الصحية والمساءلة	المرافق الصحية بالفضاءات المساءلة	أماكن المستخدمين والمساءلات للسنة. يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا للمقصورة عن 1.40 مترًا وتحتها 0.90 مترًا. ويجب أن تكون المقصورات للمرحاض والمراحيض المخصصة للرجال والمراحيض المخصصة للسناء، ويجب توفير مراحيض بالفضاءات المشتراك، مع مراعاة توسيع قرب فصل أقسام (مقصورة المرحاض وحوض عسل الأيدي) كلياً بالنسبة للمرحاض المخصص للرجال والمراحيض المخصصة للسناء. يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا للمقصورة عن 1.40 مترًا أو الفضاء المخصص للمشروبيات أو الإستقبال.
-	-	-
-	-	-
-	-	-

4	<p>عندما تتوفر المؤسسة على حديقة للأطفال أو نادي للأطفال، يجب توفير مرافق ملائمة لجميع الفئات العمرية للأطفال (علو حوض غسل الأيدي، على</p> <p>المرافق الصحية بفضل التنشيط</p>	<p>يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمصورة المرحاض عن 1.40 مترًا. يجب أن لا يتجاوز على المرحاض 0.30 مترًا.</p>	<p>عندما تتوفر المؤسسة على حديقة للأطفال أو نادي للأطفال، يجب توفير مرافق ملائمة لجميع الفئات العمرية للأطفال (علو حوض غسل الأيدي، على</p> <p>المرافق الصحية بفضل التنشيط</p>
3	<p>عندما تتوفر المؤسسة على حديقة مرافق خاصه بها . يجب أن تختبر المرافق المحددة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة"</p>	<p>عندما تتوفر المؤسسة على تجهيزات أو ملهمي للي أو قاعة للعرض على مرافق خاصه بها . يجب أن تختبر المرافق المحددة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة"</p>	<p>عندما تتوفر المؤسسة على تجهيزات أو ملهمي للي أو قاعة للعرض على مرافق خاصه بها . يجب أن تختبر المرافق المحددة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة"</p>
4	<p>يجب أن تختبر المرأة الحاضن نفسها القابضية المحددة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة"</p>	<p>يجب أن تختبر المرأة الحاضن نفسها القابضية المحددة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة"</p>	<p>عندما تتوفر المؤسسة على حديقة (فلاحة الرياضة أو فضاء الإسترخاء)، يجب توفير حمارات برساشة منفصلة لكل من الرجال والنساء. يجب على المؤسسة أن تختبر حمام واحد (1) برساشة مخصوص لكل عشرين (20) شخصاً.</p>

-4-4- الإقامة العقارية للإعاش السياحي من صنف 3 نجوم:

مدخل المؤسسة	فضاء الاستقبال	المصاعد	فضاء الإطعام	المصادر	البيئة	الخدمات	الأنشطة	البيانات						
يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة محمياً من تقليبات المفاسد.	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء الاستقبال عشرة (10) مترًا مربعاً.	يجب توفير مصعد و عدة مصاعد بالنسبة للمؤسسات التي تحتوي على طوابق أو أكثر فوق الطابق الأرضي.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المصعد عن 1.40 مترًا و تزيد عن 1.10 مترًا.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
يجب أن يukan قضاء الإطعام من تقديم الخدمة 50 في المائة من الطاقة الاستعملية للمؤسسة.	يجب أن لا تقل مساحة فضاء الإطعام أن عن متراً مربع واحد لكل مقدم.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
يجب أن تخدم المؤسسة على الأقل فضاء واحداً للإطعام.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
يجب أن يزود فضاء الإطعام بطبخة.	يجب أن تخدم أماكن وموقع العمل مبدأ الباردة.	يجب توفير مكان تحضير المأكولات السرير للأمام.	يجب توفر مكان للطبخ (ب بما في ذلك المطبخ والتحضير والتغذية) الاتصال والمغاسل وأماكن (الفنيات) والمخبر (اللabor).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
يجب أن تبني المساحة الدنيا للمطبخ (ب بما في ذلك المأكولات والتجهيزات والأثاث والتحف والمغاسل وأماكن (الفنيات) والمخبر (اللabor).	يجب توفر مكان مكيف للتحضير الأسماك.	يجب توفر مكان مكيف للتحضير لللحوم.	يجب توفر مكان مكيف للتحضير للخضروات.	يجب توفر مكان مكيف للتحضير للحلويات.	يجب توفر حوض لغسل الأواني.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-										

3	البشر ويات. يمكن لهذا المفهوم أن يكون تقديم الخدمة لـ 40 بالمائة	يجب أن يمكن الفضاء الواحد على الأقل مخصص لتقديم المخصص للمشروعات من المشرّعات.	فضاء تقديم وجية الفطور	محل هذا المعيل.
3	يجب أن تتوفر المؤسسة على فضاء واحد من تقبيلات الطقس. في حالة تواجه فضاء لإطعام ، فهو يجل محاباً من تقبيلات الطقس. في حالة تقتضي وجية الفطور عن متبر مقتوح، يجب أن يكون جزءاً منه هذا الفضاء بشرطه أو بفضاء مقتوح، يجده خاص بخدمة وجبات الفطور. إذا توأجد الفطور من تقديم الخدمة لـ 70 في المائة من الطاقة الإستعملية للمؤسسة.	يجب تجهيز مكان مغلق خاص بخدمة وجبات الفطور. إذا توأجد هذا الفضاء بشرطه أو بفضاء مقتوح، يجب أن يكون جزءاً منه محاباً من تقبيلات الطقس.	يجب أن يمكن فضاء تقديم وجية الفطور	محل هذا المعيل.
3	يجب أن يمكن الفضاء الواحد على الأقل لهذا المفهوم أن يكون تقديم الخدمة لـ 40 بالمائة	فضاء تقديم وجية الفطور	محل هذا المعيل.	محل هذا المعيل.

الجريدة الرسمية

عدد 7172 - 2 شعبان 1444 (23 فبراير 2023)

من المراقبة الاستدللية للمؤسسة. يجب أن لا تنقل مساحة الغضاء المخصص للمسروبات عن متراً مربع واحد (1) لكل مقعد.	مدماً على مستوى فضاء الاستقبال. يجب أن لا تنقل مساحة الغضاء المخصص للمسروبات عن متراً مربع واحد (1).
مساحة رئيسية داخلي وأو خارجي	-
مساحة المسجد مسبح خاص بالأطفال	<p>يجب أن لا تقل المساحة الدينية للمسبح الرئيسي الداخلي وأو الخارجي بذوق المسبح والخاص بالأطفال، عن أربعين متراً مربعاً (40).</p> <p>يجب أن لا تقل المساحة الدينية للمسبح الخاص بالأطفال، عن ثلاثين (30) متراً مربعاً. يجب أن لا يتجاوز العمق الأقصى للمسبح الخاص بالأطفال 0.4 متراً.</p> <p>يجب توفير مسبح منفصل خاص بالأطفال. يمكن أن يكون المسبح الخاص بالأطفال قريباً من المسبح الرئيسي أو متراجعاً "بنادي الأطفال".</p> <p>يجب أن لا تقل المساحة الدينية للمعرض قص أو الملهم الليبي أو قاعة العروض، عن مائة خمسين (150) متراً مربعاً.</p> <p>يجب أن لا تقل المساحة الدينية لحديقة الأطفال أو نادي الأطفال، عن مائة وخمسين (150) متراً مربعاً.</p>

تجهيزات التشغيل

المرافق الصحفية بالفضاءات المشتركة	المرافق الصحفية المؤسسة على جاكوزي إضافي، بحيث يخصص جاكوزي للنساء وأخر للرجال.
المرافق الصحفية المؤسسة على جاكوزي إضافي، بحيث يخصص جاكوزي للنساء وأخر للرجال.	المرافق الصحفية المؤسسة على جاكوزي إضافي، بحيث يخصص جاكوزي للنساء وأخر للرجال.
المرافق الصحفية المؤسسة على جاكوزي إضافي، بحيث يخصص جاكوزي للنساء وأخر للرجال.	المرافق الصحفية المؤسسة على جاكوزي إضافي، بحيث يخصص جاكوزي للنساء وأخر للرجال.
المرافق الصحفية المؤسسة على جاكوزي إضافي، بحيث يخصص جاكوزي للنساء وأخر للرجال.	المرافق الصحفية المؤسسة على جاكوزي إضافي، بحيث يخصص جاكوزي للنساء وأخر للرجال.
المرافق الصحفية المؤسسة على جاكوزي إضافي، بحيث يخصص جاكوزي للنساء وأخر للرجال.	المرافق الصحفية المؤسسة على جاكوزي إضافي، بحيث يخصص جاكوزي للنساء وأخر للرجال.

3	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن للأطفال أو نادي للأطفال، يجب توفير "المرافق الصحية بالاضاءات المشتركة"	المرافق الصحية بغضاء التشتيط	في حالة توفير ميوارات، يجب أن لا تقل المسافة الفاصلة بين ميوارات عن 0.70 متر!
3	يجب أن تختبر المراحيض تفاصيل المعيير "المرافق الصحية بالاضاءات المشتركة" ينبع منها توفر المؤسسة على فضاء للبقاء (قاعة الرياضة أو فضاء الإسترخاء)، يجب توفير حمامات برشاشة منفصلة لكل من الرجال والنساء، تختبر حمام واحد (1) برشاشة مخصوص لكل عشرين (20) شخصاً.	المرافق الصحية للمسبح	عندما تتوفر المؤسسة على مسبح داخلي وأو خارجي، يجب توفير تجهيزها بجدار يفصل بين كل شخصاً، وتتوفر المؤسسة على مسبح وجهاز رشاشات قرب المسبح، حيث يجب أن تكون رشاشة واحدة على الأقل مرئية وقابلة من حوض المسبح.
3	يجب أن تختبر المراحيض تفاصيل المعيير "المرافق الصحية بالاضاءات المشتركة" عندما يتوفّر المؤسسة على تجهيزات التشتيط، يجب أن يتوفّر كل مرفق من مرحاض خاصه بهما . يجب أن تختبر المراحيض نفس المعيير بـ "المرافق الصحية بالاضاءات المشتركة" .	المرافق الصحية بغضاء للبقاء	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للبقاء (قاعة الرياضة أو فضاء الإسترخاء)، يجب توفير مرحاضين خاصه بهما . يجب أن تختبر المراحيض نفس المعيير بـ "المرافق الصحية بالاضاءات المشتركة" .
3	يجب أن تختبر المراحيض تفاصيل المعيير "المرافق الصحية بالاضاءات المشتركة" ينبع أن تختبر المراحيض تفاصيل المعيير "المرافق الصحية بالاضاءات المشتركة"	المرافق الصحية بغضاء للبقاء	عندما تتوفر المؤسسة على حديقة ملائكة للأطفال، يجب توفير "المرافق الصحية بالاضاءات المشتركة"

1.40	مراحيض ملائمة لأجحبين الفئات العمرية المقبولة في حديقة الأطفال أو نادي الأطفال (علو حوض عقل الأيدي، على المرايا، أحواض المرحاض منخفضة المخصصة للأطفال). يجب على المؤسسة أن تختار مناسبة حوض غسل الأيدي 0.55 مترا.	يجب أن لا يتجاوز على المرحاض 0.30 مترا.	يجب أن لا يتجاوز على 0.90x0.90 مترا.
3	يجب على المؤسسة أن تختار نسبة مراحيض واحد (1) مخصوص لكل طفلين (20) طفل.	يجب على المؤسسة أن تختار نسبة مراحيض واحد (1) مخصوص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب على المؤسسة أن تختار نسبة مراحيض واحد (1) لغسل الأيدي مخصوص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).
3	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.20 مترا 0.70x0.70 مترا.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترا 0.90x0.90 مترا.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترا 0.90x0.90 مترا.
3	يجب توفير حماملات برشاشة منفصلة للرجال والنساء.	يجب توفير حماملات برشاشة يماكن المستخدمين.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمصورة الحمام برشاشة عن 1.20 مترا.

الملابس مسترددات الملابس الخاصة بأماكن المستخدمين	مسترددات الملابس
يجب توفير مساحات الملابس متعددة لرجال ونساء. يجب توفير مساحة دنيا تبلغ متراً مربعاً واحداً (١) لكل مستخدم.	<p>مسترددات الملابس الخاصة يغدوء الدائمة (قاعدة الرياضة وفضاء الاسترخاء) عندما تتوفر المؤسسة على قضاء للباقة (قاعدة الرياضة أو قضاء الاسترخاء)، يجب توفير مسترددات للملابس متعددة للرجال والنساء، على مستوى فضاء الالبة.</p> <p>المرافق الصحية الخاصية بوحدة الإيواء يجب أن تكون الملابس المتواجدة خارج الملايم وأو الملايم منفصلة بداخلها عن حسنه (٥) أمتار مربعة.</p> <p>الغذائية ولا بالأماكن التي يتم تخزين هذه المواد بها. يجب على المؤسسة أن تخزن نسبة حمام واحد (١) برشاشة ومرحاض واحد (١) مخصص لكل عشرة مستخدمين.</p>
-	-
-	-

5-4 - الإقامة العقارية للايوش السياحي من صنف نجومين:

المكون	فضاء الاستقبال	أماكن المستخدمين والمستخدمات	معلميات ذات طابع تكميلي	معلميات ذات طابع إلزامي	المكون
المعلمات الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 100 %	المعلمات الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 70 %	المعلمات الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 100 %	المعلمات الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 70 %	المعلمات الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 100 %	المكون
يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لقضاء الإستقبال عشرة (10) مترًا مربعاً.	يجب توفير فضاء للإستقبال بالمؤسسة.	فضاء الاستقبال	يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1) متر مربع.	يجب توفير قاعة الطعام خاصة بالمستخدمين.	المكون
يجب توفير مرافق مخصصة للرجال والنساء.	يجب توفير مرافق مخصصة للرجال والنساء.	المرافق الصحية	يجب تغيير ملابس النساء.	معلميات ذات طابع إلزامي	المكون
يجب أن لا تقل المساحة المخصصة للرجال والنساء عن متر مربع واحد (1) متر مربع.	يجب أن لا تقل المساحة المخصصة للرجال والنساء عن متر مربع واحد (1) متر مربع.	المرافق الصحية	يجب تغيير ملابس النساء.	معلميات ذات طابع تكميلي	المكون
يجب أن لا تقل المساحة المخصصة للرجال والنساء عن متر مربع واحد (1) متر مربع.	يجب أن لا تقل المساحة المخصصة للرجال والنساء عن متر مربع واحد (1) متر مربع.	المرافق الصحية	يجب تغيير ملابس النساء.	معلميات ذات طابع إلزامي	المكون

3	-	يجب على المؤسسة أن تتحترم نسبة مراهن واحد (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب على المؤسسة أن تتحترم نسبة حوض واحد (1) لغسل الأيدي (مستخدمة).	يجب على المؤسسة أن تتحترم نسبة مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).
4	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.20 مترا.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.20 مترا.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.20 مترا.
3	-	يجب على المؤسسة أن تتحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشة مخصوص لكل الرجال والنساء.	يجب على المؤسسة أن تتحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشة مخصوص لكل الرجال والنساء.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام برشاشة واحد (1) على الأقل.
3	-	يجب على المؤسسة أن تتحترم نسبة 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب على المؤسسة أن تتحترم نسبة 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن تتوفر حجبي وحدات الأيواء على حمام وأو حمام برشاشة وعلى مراهن.
4	-	يجب توفير متطلبات الملابس منفصلة للرجال والنساء. يجب توفر مساحات دنيا تبلغ متراً مربعاً واحداً (1) لكل مستخدم.	في حالة إذا ما كان الحمام منفصلاً بجاخر، يجب أن لا تقل مساحته الدنيا عن أربعية (4) أمتار مربعة .	المرافق الخاصة الصدية الإلبواء بوحدة الإلبواء المتواجدة خارج الحمام وأو الحمام برشاشة منفصلة بجاخر.
4	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا المروضة عن رهن إشارة الزوجين داخل وحدات الإلبواء خمسة وعشرين (25) متراً مربعاً بما في ذلك: أماكن السكن والمرافق والمرافق الصحية والخزالية. لا يتم احتساب الشرفات في هذه المساحة.	يجب أن تكون جميع وحدات الإلبواء مزودة ببطحيط أو يعطي صغير أو يعطي أمريكي.	مستلزمات الملابس الخاصة بأماكن المستخدمين
		يجب أن يبلغ على جميع حمامات الشرفات والصحيفية والمشارف لا تتعدي المسافة بين على الأقل . يجب أن لا تتعدي المسافة بين القسيبات أو الأشكال أو الأذروفية 0.11 مترا.	وحدة الإلبواء	

٤-6- الإقامة العقارية للاعash السياسي من صنف نجمة واحدة :

المكون	فضاء الاستقبال	أماكن المستخدمين والمستخدمات	المرافق الصحية	المرافق الصحية
المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 100% من مجموع نقطتها	المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 100% من مجموع نقطتها	المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 100% من مجموع نقطتها	المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 100% من مجموع نقطتها	المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 100% من مجموع نقطتها
يجب توفير فضاء الاستقبال عشرة مترًا مربعاً.	-	يجب توفير فضاء الاستقبال عشرة مترًا مربعاً.	يجب أن لا تقل المساحة الدائمة للفضاء المستخدمين عن متر مربع واحد (1).	يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام الخاصه بالمستخدمين لكل مفرد.
يجب توفر قاعة للطعام خاصة بالمستخدمين.	-	-	يجب توفر مرافق المرحاض بالفضاءات المشتركة، مع مراعاة توأمة مرحاض واحد على الأقل قرب فضاء الاستقبال . المؤسسة أن تتضمن نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرين (20) شخصاً.	يجب توفر مرافق المرحاض في حالة توفر مبولات، يجب تحويلها بجوار يفصل بين كل فاصلتين بين ميلتين عن 0.70 مترًا.
يجب أن تكون مقصورة المرحاض متصلة من الأرض إلى السقف (2) مزرودة بباب من الأرض إلى السقف.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترًا 0.90×0.90 مترًا.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترًا 0.90×0.90 مترًا.	يجب توفر مرافق المرحاض للمرأة والرجلين (1) بالفضاءات المشتركة، مع مراعاة توأمة مرحاض واحد على الأقل قرب فضاء الاستقبال . المؤسسة أن تتضمن نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرين (20) شخصاً.	يجب أن تكون مقصورة المرحاض متصلة من الأرض إلى السقف (2) مزرودة بباب من الأرض إلى السقف.
يجب أن توفر المؤسسة على مرأحيض منفصلة للرجال والنساء. تقبل المرأة حمل لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترًا 0.90×0.90 مترًا.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترًا 0.90×0.90 مترًا.	يجب أن لا تقل المسافة الفاصلة بين ميلتين عن 0.70 مترًا.	يجب توفر مرافق المرحاض بالفضاءات المشتركة للمؤسسة أن تتضمن نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرين (20) شخصاً.	يجب أن توفر المؤسسة على الأقل على مرحاض واحد (1).
يجب على المؤسسة أن تتحترم نسبه مرحاض واحد (1) مخصص لكل مستخدمه (مستخدمه).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترًا 0.90×0.90 مترًا.	يجب أن توفر المؤسسة على الأقل على مرحاض واحد (1).	المرافق الصحية بالماكن المستخدمين	المرافق الصحية بالماكن المستخدمين

<p>وحدة الإيواء</p> <p>صغير أو بمطين أمركي.</p> <p>يجب أن يبلغ على جميع حواجز حملية الشرفات والمنصورة والمشرذف أن لا تتعدي المسافة الأرض على الأقل . يجب أن لا تتعدي المسافة بين القصبين أو الأشكال الزخرفية 0.11 متر.</p>	<p>الخاصة بباماكن الملايس المستخدمين</p> <p>يجب أن تكون جميع وحدات الإيواء بمطين أو بمطين</p> <p>يجب أن يتبلغ المساحة التي الموصوعة رهن إشارة الزبون داخل وحدات الإيواء عشرين (20) متراً مربعاً بما في ذلك: أماكن السكن والممر والمراافق الصحية والخزانية. لإثبات احتساب التفريقات في هذه المساحة.</p>	<p>مستوى عادات الملابس الصحفية</p> <p>يجب أن يتبلغ المساحة التي الموصوعة رهن إشارة الزبون داخل وحدات الإيواء عشرين (20) متراً مربعاً بما في ذلك: أماكن السكن والممر والمراافق الصحية والخزانية. لإثبات احتساب التفريقات في هذه المساحة.</p>	<p>الإيواء</p> <p>يجب أن تتتوفر جميع وحدات الإيواء على حمام وأو حمام يرشاشة وعلى مرحاض.</p> <p>يجب أن تكون المرحاضين المتبار مربعة .</p>	<p>الإيواء</p> <p>يجب أن لا تقل مساحته الدنيا عن أربعة (4) متبار مربعة .</p>	<p>الإيواء</p> <p>يجب توفر حمام برشاشة منفصلة للرجال والنساء.</p>	<p>الإيواء</p> <p>يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.20 متراً.</p>	<p>الإيواء</p> <p>يجب توفر حمامات برشاشة منفصلة للرجال والنساء.</p>	<p>الإيواء</p> <p>يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.20 متراً.</p>	<p>الإيواء</p> <p>يجب أن لا تقل مساحته الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.20 متراً.</p>	<p>الإيواء</p> <p>يجب أن لا تقل مساحته الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.20 متراً.</p>	<p>الإيواء</p> <p>يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.20 متراً.</p>	<p>الإيواء</p> <p>يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حوض واحد (1) لغسل الأيدي مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).</p>	<p>الإيواء</p> <p>يجب على المؤسسة أن تتوفر المؤسسة على حمام برشاشة واحد (1) على الأقل.</p>	<p>الإيواء</p> <p>يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشة مخصص لكل مستخدم (مستخدمة).</p>
<p>الإيواء</p> <p>يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الدنيا لمقصورة برشاشة عن 0.70 متراً.</p>	<p>الإيواء</p> <p>يجب توفر حمامات برشاشة منفصلة للرجال والنساء.</p>	<p>الإيواء</p> <p>يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة برشاشة عن 0.70 متراً.</p>	<p>الإيواء</p> <p>يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة برشاشة عن 0.70 متراً.</p>	<p>الإيواء</p> <p>يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة برشاشة عن 0.70 متراً.</p>	<p>الإيواء</p> <p>يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشة مخصص لكل مستخدم (مستخدمة).</p>	<p>الإيواء</p> <p>يجب على المؤسسة أن تتوفر المؤسسة على حمام برشاشة واحد (1) على الأقل.</p>	<p>الإيواء</p> <p>يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشة مخصص لكل مستخدم (مستخدمة).</p>	<p>الإيواء</p> <p>يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة برشاشة عن 0.70 متراً.</p>	<p>الإيواء</p> <p>يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة برشاشة عن 0.70 متراً.</p>	<p>الإيواء</p> <p>يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة برشاشة عن 0.70 متراً.</p>	<p>الإيواء</p> <p>يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حوض واحد (1) لغسل الأيدي مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).</p>	<p>الإيواء</p> <p>يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة برشاشة عن 0.70 متراً.</p>	<p>الإيواء</p> <p>يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة برشاشة عن 0.70 متراً.</p>	

الإقامة العقارية المسندة:

١-٥- الإقامة العقارية المستددة من صنف الفاخر :

فضاء الاسترخاء مجهر الإيواء وحدة الإيواء	في حالة إذا ما كان الحمام منفصلًا باجزء، يجب أن لا تقل مساحته الدنيا عن ستة أمتار ونصف (6.5) مربعة. في حالة توفر حمام بريشة على النمط الإيطالي : لا تقل المساحة على النمط الإيطالي : لا تقل بعده الدنيا عن 1) يجب أن تكون المرحاض المتواجد خارج أو داخل الحمام وأو الحمام بريشة منفصلة بagger. -	الغرافت الصحية الخاصة بريشة وحدة الإيواء	يجب أن تكون جميع وحدات الإيواء مزودة بقطن أو بمطين صغير أو بقطن أمريكي.
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	عندما تتتوفر المؤسسة على مبني أو مسبح صغير مجهر داخل وحدة الإيواء، يجب تبهيز رشاشنة واحدة على الأفق قرب المسبح.	-
3	-	يجب أن تتوفر جميع وحدات الإيواء على حمام وأو حمام بريشة وحدات مرحاض. يجب أن تكون المرحاض المتواجد خارج أو داخل الحمام وأو الحمام بريشة منفصلة بagger.	-
5	يجب توفير غرفة الملابس من شانتها تتمكن الزبائن من تدليل وأو تخزين ملابسه داخلها.	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا الموضوعة رهن إشارة الزبائن داخل وحدات الإيواء خمسة وأربعين (45) متراً مربعاً بما في ذلك: أماكن السكن وال歇息 والمرافق الشوارقات في هذه المساحة.	يجب أن يبلغ على جميع حواجز حمامة الشرفات والصحيفية والمسارف 1.10 مترًا من الأرض على الأفق. يجب أن لا تتعذر المساحة بين القصبين أو الاشكال الأخرى 0.11 مترًا.

الإقامة العقارية المسندة من صنف 5 نجوم:

عدد 7172 - 2 شعبان 1444 (23 فبراير 2023)

الجريدة الرسمية

2087

المكون	المعايير	النقطة
المعايير الوظيفية والقياسية	المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 100% من مجموع نقاطها	المعايير الفياسية
عندما تتجاوز الطاقة الإلزامية للمؤسسة ثلاثين (30) وحدة لليوم أو متناهٍ، يشترط توفير مكان واحد (1) على الأقل لكل تلاتين (30) وحدة للإيواء أو مقلاع.	المعايير الوظيفية المعايير الفياسية	المعايير الوظيفية والقياسية
موقف وأو مستودع للمسيرات	يجب تجهيز مساحات خضراء مزروعة على التربية داخل وأو خارج البناء.	-
مساحات خضراء	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لقصور المصدع عن 1.40 مترًا متراً.	المصاعد
يجب توفير مصعد أو عدة مصاعد بالسبة للمؤسسات التي تحتوي على طبقتين أو أكثر فوق الطابق الأرضي.	يجب أن لا تقل مساحته في حالة إدما ما كان الحمام متصلًا بجازر، يجب أن لا تقل مساحته الدنيا عن سنتة أمثار ونصف (6.5) مربعية.	يجب أن تكون المرحاض المتواجد داخل الحمام وأو الحمام برشاشة متصلة بجازر.
المرافق الصحية الم الخاصة بوحدة الإيواء	يجب أن توفر حمام برشاشة على على حمام وأو حمام برشاشة وعلى مرحاض. تكون المرحاض المتواجد خارج الحمام وأو الحمام برشاشة متصلة بجازر.	1 يجب أن لا تقل مساحتها عن مترًا مترًا 0.90×0.90. 2 يمكن أن يتوفّر على حفالة لاحتواه الماء لا تتعدي مترًا كحد أقصى.
5	-	-

- مدخل المؤسسة	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مستقلًا عن أي وحدة سكنية.	6 - دار الضيافة:
بالمستخدمين أو بتسليم السلاسل	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مخصصاً حصرياً للرذائين ويجب أن يكون متغيراً عن مدخل الخدمة الخاصة	1-1-6 - دار الضيافة من صنف 5 نجوم :
5 مساحات خضراء	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مستقلًا عن أي وحدة سكنية.	
المكون	يجب أن يتحقق المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 100 % المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 70 % من مجموع تقييمها المعايير القافية	ووحدة الإيواء مزرودة بمطلب أو بمطلب صغير أو بمطلب أمريكي.
4 يجرب أن تكون حجيج وحدات الإيواء	يجب توفير غرفة الملابس من شأنها تكفين الأربعين من تبديل وأو تخزين ملابسها داخلها. والغرف إن لابتهم احتساب الشرفات في هذه المساحة.	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لغرفة الخصوصية رهن إشارة الرذائين (40) داخل وحدات الإيواء بذلك: أماكن متراً مربعاً بما في ذلك: الحمام السكن والممر والمرافق الصحية

<p>مسبيج داخلي وأو خارجي.</p> <p>يجب أن تتوفر المؤسسة على مسببي داخلي وأو خارجي، عن حصة عشر (15) مربعاً.</p> <p>4</p>	<p>المطعم</p> <p>يجب أن يتبلغ المطابق الذي يتتوفر على أكثر من ثمانين (80) وحدات للايواء، وعشرين (20) متراً مربعاً بالتناسبة الدقيقة التي تتتوفر على أكثر من ثمانين (80) وحدات للايواء.</p>	<p>فضاء الإستقبال</p> <p>يجب أن يتبلغ المساحة الدنيا لفضاء الإستقبال خمسة وعشرين (25) متراً مربعاً.</p> <p>يجب أن يمكن فضاء الإطعام من تقديم الخدمة لـ 80 في المائة من الطاقة الاستعملية للمؤسسة.</p> <p>يجب أن لا تقل مساحة فضاء الطعام عن 1.50 متراً مربعاً لكل مقعد.</p> <p>يجب أن يتبلغ المساحة الدنيا للمطبخ (بما في ذلك أماكن التحضير والتغذية (10) والmeal) عشرة (10) أمتار مربعة بالنسبة لدور الخدابة التي يتتوفر على أقل من ثمانين (80) وحدات للايواء، وعشرين (20) متراً مربعاً بالتناسبة الدقيقة التي تتتوفر على أكثر من ثمانين (80) وحدات للايواء.</p> <p>يجب أن تضم المؤسسة على الأقل فضاء واحداً للإطعام.</p> <p>يمكن استخدام فضاء الطعام كفضاء تقديم المشروبات.</p> <p>فضاء الإطعام / فضاء مخصص لتقديم المشروبات</p> <p>يجب أن يتبلغ المطابق الذي يتتوفر على أكثر من ثمانين (80) وحدات للايواء، وعشرين (20) متراً مربعاً بالتناسبة الدقيقة التي تتتوفر على أكثر من ثمانين (80) وحدات للايواء.</p> <p>يجب أن يمكن فضاء الخدمة لـ 80 في المائة من الطاقة الاستعملية للمؤسسة.</p> <p>يجب أن يتبلغ المساحة الدنيا لفضاء الإستقبال خمسة وعشرين (25) متراً مربعاً.</p> <p>عندما تكون البنية غير مخصصة حصرياً لدار الضيافة، يجب توفير مدخل مباشر للطوابق المخصصة للمؤسسة.</p>
--	---	--

الجريدة الرسمية

عدد 7172 - 2 شعبان 1444 (23 فبراير 2023)

يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي واحد (1) على الاقل.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي إضافي، بحيث يخصص حمام للنساء وأخر للرجال.	-	-	-
يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسونة، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سوننة واحدة (1) على الأقل.	-	-	-	-
يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسوننة الإضافية، عن أربعة أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سوننة إضافية، بحيث تخصص سوننة للنساء وأخرى للرجال.	-	-	-	-
يجب أن لا تقل المساحة الدنيا (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على الجاكوزي، عن ثلاثة أمتار ونصف (3.5) مربعة.	جاكوزي واحد (1) على الأقل.	-	-	-
يجب أن لا تقل المساحة الدنيا الجاكوزي الإضافي، عن ثالث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي للنساء وأخر للرجال.	جاكوزي إضافي، بحيث يخصص جاكوزي للنساء وأخر للرجال.	-	-	-
يجب أن لا تقل المساحة الدنيا عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة واحدة (1) على الأقل للتدليل.	مقصورة أو قاعة واحدة (1) على الأقل للتدليل.	-	-	-
يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التدليل الإضافية، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة إضافية للتدليل.	-	-	-	-
يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لقاعة الإستراحة، عن عشرين متراً مربعاً.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة الإستراحة.	-	-	-	-

فضاء الاسترخاء

المرفق الصحبي	المرافق الصحية المشتركة	المرافق الصحبية للضيوف والضياعات	المرافق الصحبية للمراحيض والمرحاض المخصصة للرجال والمرأهين ويجب أن تكون مقصورة اتس المراحيض: 1) متفصله من الأرض إلى السقف، 2) مزرودة يلوؤب من الأرض إلى السقف.	يجب توفير مراحيض بالضياعات المشتركة مع مراده تواجد مراحيض واحد (1) على الأقل قرب فضاء الاستقبال . يجب قصل أقسام (مصوره المرحاض وحوض غسل الأيدي) كلها بالنسبة لبعض المخصصة للنساء . يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لتصوره المرحاض عن 1.40 مترا \times 0.90 مترا.	يجب توفير مراحيض بالضياعات المشتركة مع مراده تواجد مراحيض واحد (1) على الأقل قرب فضاء الاستقبال . يجب قصل أقسام (مصوره المرحاض وحوض غسل الأيدي) كلها بالنسبة لبعض المخصصة للنساء . يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لتصوره المرحاض عن 1.40 مترا \times 0.90 مترا.	يجب توفر خاص بالمستخدمين لتقديم الطعام أو مakan تقديم الوجبات خاص بالمستخدمين لتقديم الطعام أو مكان تقديم الوجبات الخاص عن مترا مربع واحد (1) لكل مقعد.	يجب توفر خاص بالمستخدمين لتقديم الطعام أو مكان لتقديم الوجبات خاص بالمستخدمين لتقديم الطعام أو مكان تقديم الوجبات الخاص عن مترا مربع واحد (1) لكل مقعد.	يجب أن تكون قاعة الطعام أو مكان لتقديم الوجبات خاص بالمستخدمين لتقديم الطعام أو مكان تقديم الوجبات الخاص عن مترا مربع واحد (1) لكل مقعد.
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

المرافق المصحبة بأماكن المستخدمين	يجب أن تتوفر المؤسسة على الأقل على مhydrant واحد (1).
في حالة إذا كان الحمام متصل بحاجز، يجب أن لا يقل مساحته الدنيا عن أربعه (4) متراً مربعة. في حالة توفر حمام برشاشة على النقط الإيطالي: 1) يجب أن لا يقل حمام وأو حمام برشاشة وعلى مhydrant. يجب أن تكون المرحاضين المتواجدة خارج الحمام وأو الحمام برشاشة متصلة بحاجز. 90.0 متراً ومتسلرياً مع سطح الأرض. 2) يمكن أن يتزور على حافة لاحتواء الماء لا تتعدي 0.05 متراً كحد أقصى.	يجب أن لا يقل الأبعاد عن لمقصورة المراحيض عن 0.90x1.40 متراً.
يجب أن تتوفر جميع وحدات الأيواء على مhydrant الواحد على مhydrant واحد (1) لكل مستخدم.	يجب أن تتوفر المؤسسة التي تتضمن على 10 متراً مربعاً واحداً (1) ويحدات للإيواء على مستودعات الملابس متخصصة للرجال وللنساء.
يجب توفير موضع الملابس. يجب أن تبلغ المساحة الدنيا أمثال مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسات الخاصة مستودعات الملابس المتخصصة بأماكن المستخدمين
يجب توفر غرفة الملابس من شأنها تحكيم الزبائن من تبدل لغرفة الملابس ثلاثة (3) أمثل مربعة.	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا الموضوعة رهن إشارة الزبائن داخل وحدات الأيواء الأكثر. إن تكون جميع وحدات الأيواء غير وحدة الأيواء

<p>وأرفق الصحيفة والخزانة.</p> <p>لإتمام احتساب الشرفات في هذه المساحة.</p> <p>إذا كانت المؤسسة تتواجد داخل المدن العتيقة، يسمح بمساحة دنيا تبلغ عشرة (10) أمتار مربعة بالنسبة لـ 20 في المائة من العدد الإجمالي لوحدات الإيجار.</p>	

دار النبأفة من صنف 4 نجوم :

فضاء الإستقبال		المطعم	فضاء الإطعام	يجب أن تضم المؤسسة على الأقل	لزبائن ويجب أن يكون مغایراً عن مدخل الخدمة الخاص بالمستهلكين أو بتسلیم السلع.
-	-	-	-	يجب أن يبلغ المساحة الدنيا لفضاء الإستقبال عشرين متراً مربعاً.	يجب توفير فضاء للإستقبال بالممؤسسة.
-	-	-	-	يجب أن يمكن فضاء الإطعام من تقديم الخدمة ل 70 في المائة من الطاقة الاستعملية للمؤسسة.	فضاء الإطعام / فضاء مخصص لتقديم المشروبات كفضاء تقديم المشروبات.
-	-	-	-	يجب أن لا تقل مساحة فضاء الإطعام عن 1.20 متراً مربعاً لكل مقعد.	فضاء الإطعام / فضاء مخصص لتقديم المشروبات كفضاء تقديم المشروبات.
يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمطبخ (بما في ذلك أماكن التحضير والتخزين والمغاسل) عشرة (10) أمتار مربعة بالنسبة لدور الضيافة التي تتتوفر على أقل من ثماني (8) وحدات للإيواء، وعشرين من متراً مربعاً بالنسبة لدور الضيافة التي تتتوفر على أكثر من ثماني (8) وحدات للإيواء.	المطبخ	يجب أن يتبلغ المساحة الدنيا للمطبخ (بما في ذلك أماكن التحضير والتخزين والمغاسل) عشرة (10) أمتار مربعة بالنسبة لدور الضيافة التي تتتوفر على أقل من ثماني (8) وحدات للإيواء، وعشرين من متراً مربعاً بالنسبة لدور الضيافة التي تتتوفر على أكثر من ثماني (8) وحدات للإيواء.	يجب أن يزود فضاء الإطعام بمطبخ.	يجب أن يتبلغ المساحة الدنيا للمطبخ (بما في ذلك أماكن التحضير والتخزين والمغاسل) عشرة (10) أمتار مربعة بالنسبة لدور الضيافة التي تتتوفر على أقل من ثماني (8) وحدات للإيواء.	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمطبخ (بما في ذلك أماكن التحضير والتخزين والمغاسل) عشرة (10) أمتار مربعة بالنسبة لدور الضيافة التي تتتوفر على أقل من ثماني (8) وحدات للإيواء.
يجب أن تتوفر المؤسسة على مسبيح صغير داخلي وأو خارجي.	المطبخ	يجب أن يتبلغ المساحة الدنيا للمطبخ (بما في ذلك أماكن التحضير والتخزين والمغاسل) عشرة (10) أمتار مربعة بالنسبة لدور الضيافة التي تتتوفر على أقل من ثماني (8) وحدات للإيواء.	يجب أن يتبلغ المساحة الدنيا للمطبخ (بما في ذلك أماكن التحضير والتخزين والمغاسل) عشرة (10) أمتار مربعة بالنسبة لدور الضيافة التي تتتوفر على أقل من ثماني (8) وحدات للإيواء.	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمطبخ (بما في ذلك أماكن التحضير والتخزين والمغاسل) عشرة (10) أمتار مربعة بالنسبة لدور الضيافة التي تتتوفر على أقل من ثماني (8) وحدات للإيواء.	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمطبخ (بما في ذلك أماكن التحضير والتخزين والمغاسل) عشرة (10) أمتار مربعة بالنسبة لدور الضيافة التي تتتوفر على أقل من ثماني (8) وحدات للإيواء.
يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمطبخ (بما في ذلك أماكن التحضير والتخزين والمغاسل) ستة (6) أمتار مربعة.	المطبخ	يجب أن يتبلغ المساحة الدنيا للمطبخ (بما في ذلك أماكن التحضير والتخزين والمغاسل) ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمطبخ (بما في ذلك أماكن التحضير والتخزين والمغاسل) ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمطبخ (بما في ذلك أماكن التحضير والتخزين والمغاسل) ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمطبخ (بما في ذلك أماكن التحضير والتخزين والمغاسل) ستة (6) أمتار مربعة.
يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمطبخ (بما في ذلك أماكن التحضير والتخزين والمغاسل) ستة (6) أمتار مربعة.	المطبخ	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمطبخ (بما في ذلك أماكن التحضير والتخزين والمغاسل) ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمطبخ (بما في ذلك أماكن التحضير والتخزين والمغاسل) ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمطبخ (بما في ذلك أماكن التحضير والتخزين والمغاسل) ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمطبخ (بما في ذلك أماكن التحضير والتخزين والمغاسل) ستة (6) أمتار مربعة.
يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمطبخ (بما في ذلك أماكن التحضير والتخزين والمغاسل) ستة (6) أمتار مربعة.	المطبخ	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمطبخ (بما في ذلك أماكن التحضير والتخزين والمغاسل) ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمطبخ (بما في ذلك أماكن التحضير والتخزين والمغاسل) ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمطبخ (بما في ذلك أماكن التحضير والتخزين والمغاسل) ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمطبخ (بما في ذلك أماكن التحضير والتخزين والمغاسل) ستة (6) أمتار مربعة.

3	يجب أن تتوفر المؤسسة على سوننة واحدة (1) على الأقل.	-	-
3	يجب أن تتوفر المؤسسة على سوننة واحدة (4) لأنقل المساحة التي للسوينة، عن أربعة أمثار مرتبة.	-	-
3	يجب أن تتوفر المؤسسة على سوننة إضافية، التي للسوينة الإضافية، عن أربعة (4) أمثار مرتبة.	-	-
3	يجب أن لا تنقل المساحة التي لا يجوزها عن ثلاثة (3.5) أمثار ونصف (3.5) أمثار مرتبة.	-	-
3	يجب أن لا تنقل المساحة التي لا يجوزها عن ثلاثة (3.5) أمثار ونصف (3.5) أمثار مرتبة.	-	-
3	يجب أن لا تنقل المساحة التي لا يجوزها عن ثلاثة (3.5) أمثار ونصف (3.5) أمثار مرتبة.	-	-
3	يجب أن لا تنقل المساحة التي لا يجوزها عن ثلاثة (3.5) أمثار ونصف (3.5) أمثار مرتبة.	-	-
3	يجب أن لا تنقل المساحة التي لا يجوزها عن ثلاثة (3.5) أمثار ونصف (3.5) أمثار مرتبة.	-	-
5	يجب أن لا تنقل المساحة التي لا يجوزها عن ثلاثة (3.5) أمثار ونصف (3.5) أمثار مرتبة.	-	-

4	<p>عندما تتوفر المؤسسة على مسبح صغير داخلي وأو خارجي، يجب توفير وتجهيز رشاشات قرب المسبح الصغير، حيث يجب أن تكون وحدة على الأقل مرتينية وقريبة من حوض المسبح.</p>	<p>يجب توفير قاعة الطعام أو مكان تقديم الوجبات الخاص بالمستخدمين (50) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد. يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام أو مكان تقديم الوجبات الخاص بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1).</p>
	<p>يجب توفير مراحيض بالفضاءات المشتركة، مع مراعاة توسيع مراحيض واحد (1) على الأقل قرب فضاء الاستقبال . يجب فصل أقسام (مقصورة المرحاض وحوض غسل الأيدي) كلبا بالنسبة للمرأحين والرجالين المخصصة للنساء. يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا المقصورة على الأبعاد المقصورة عن 0.90x0.90 متراً.</p>	<p>يجب توفير مراحيض بالفضاءات المشتركة (1) منفصلة من الأرض إلى السقف، (2) مزرودة بأبواب من الأرض إلى السقف. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مراحيض واحد (1) مخصص لكل عشرين (20) شخصاً.</p>
	<p>المرافق الصحية</p> <p>المرافق الصحية للمسبح</p>	<p>أماكن المستخدمين والمستخدمات</p> <p>يجب توفير قاعة الطعام أو مكان تقديم الوجبات الخاص بالمستخدمين.</p>

فضاء الإطعام / تقديم المشرببات	فضاء الإطعام / تقديم مخصوص	المطبخ	المطبخ	الاطعام من تقديم الموسسات على الأقل
يجب أن يمكّن فضاء الإطعام من تقديم الخدمة ل 60 في المائة من الطاقة الاستيعابية للموسسة.	يجب أن يمكّن فضاء الإطعام من تقديم الخدمة ل 60 في المائة من الطاقة الاستيعابية للموسسة.	يجب أن تبني المساحة الدّانيا المطبخ (بما في ذلك أماكن التحضير والتخزين والمغاسل) شمنيلية (8) أمتر مربعة بالنسبة لدور الصنفية التي يتتوفر على أقل من ثمانية (8) وحدات للإيواء، واثني عشر (12) متراً مربعاً بالنسبة لدور الصنفية التي يتتوفر على أكثر من ثمانية (8) وحدات للإيواء.	يجب أن تبني المساحة الدّانيا المطبخ (بما في ذلك أماكن التحضير والتخزين والمغاسل) شمنيلية (8) أمتر مربعة بالنسبة لدور الصنفية التي يتتوفر على أقل من ثمانية (8) وحدات للإيواء، واثني عشر (12) متراً مربعاً بالنسبة لدور الصنفية التي يتتوفر على أكثر من ثمانية (8) وحدات للإيواء.	يجب أن يزود فضاء الإطعام بمطبخ.
يجب أن تتوفر الموسسات على مسبح صغير داخلي وأو خارجي.	يجب أن تتوفر الموسسات على مسبح صغير داخلي وأو خارجي.	فضاء تقديم وجبة الفطور محل هذا المعيل.	فضاء تقديم وجبة الفطور محل هذا المعيل.	يجب أن يمكّن فضاء تقديم وجبة الفطور أن يكون جزءاً منه هذا الضباء، بشرفة أو بفضاء المائدة من الطاقة الاستيعابية للموسسة.
يجب أن لا تقل المساحة الدّانيا الخارجية عن خمسة (5) مربعة.	يجب أن لا تقل المساحة الدّانيا الخارجية عن خمسة (5) مربعة.	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

الجريدة الرسمية

عدد 7172 - 2 شعبان 1444 (23 فبراير 2023)

فضاء الإستخدام			
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي واحد (1) على الأقل.	-
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي الإضافي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي إضافي، بحيث يخصص حمام للنساء وأخر للرجال.	-
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسونة، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سوننة واحدة (1) على الأقل.	-
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسونة الإضافية، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سوننة إضافية، بحيث تخصص سوننة النساء وآخرى للرجال.	-
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحاجوزي، عن ثلاثة (3) أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حاجوزي واحد (1) على الأقل.	-
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحاجوزي الإضافي، عن ثلاثة أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حاجوزي إضافي، بحيث يخصص حاجوزي للنساء وأخر للرجال.	-
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة (10) أمتار مربعة. عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة واحدة (1) على الأقل للتدليل.	-
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التدليل، أربعة (4) أمتار.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة إضافية للتدليل.	-
5	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة الاستراحة، عن عشرة (10) متراً مربعاً.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة الاستراحة.	-

<p>المرافق الصناعية للمسبح الصغير</p> <p>3</p> <p>عندما تتوفر المؤسسة على مسبح صغير داخلي وأو خارجي، يجب توفير وتجهيز رشاشات فرب المسبيح الصغير، حيث يجب أن تكون واحدة على الأقل مرئية وقريبة من حوض المسبح.</p>	<p>المرافق الصناعية</p> <p>يجب أن تكون قاعة الطعام أو مكان تقديم الوجبات الخاص بالمستخدمين قابضة لإستيعاب خمسين (50) بلمائة من المستخدمين في وقت واحد. يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام أو مكان تقديم الوجبات الخاص بالمستخدمين عن متراً مربع واحد (1) لكل مقعد.</p>	<p>أماكن المستخدمين والمستخدمات</p> <p>يجب توفير قاعة الطعام أو مكان لتقديم الوجبات خاص بالمستخدمين.</p> <p>يجب أن تكون قاعة الطعام أو تقديم الوجبات الخاص بالمستخدمين قابضة لإستيعاب خمسين (50) بلمائة من المستخدمين في وقت واحد. يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام أو مكان تقديم الوجبات الخاص بالمستخدمين عن متراً مربع واحد (1) لكل مقعد.</p>
---	--	--

المرافق الصحية باماكن المستخدمين	يجب أن تتوفر المؤسسة على الأقل لمسافة 0.90x مترًا. يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام بريشاشة عن 1.20 مترًا X 0.70 مترًا.	يجب أن تتوفر جميع وحدات الإيواء على حمام وأو حمام بريشاشة وعلى مرحاضن. الصحيحة الخاصة يجب أن تكون المرحاضن المتواحة خارج الحمام وأو الحمام الدنيا عن ثلاذة (3) أمتار مربعة. بريشاشة متفصلة بجازن.	يجب أن تتوفر المؤسسة التي تشتمل على 10 وحدات لابياء على مستودعات الملابس متفصلة للرجال وللنساء. مستودعات الملابس الخاصة باماكن المستخدمين	تجهيزات الخدمة
- - -	يجب أن تتوفر المؤسسة على الأقل لمسافة 0.90x مترًا. يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام بريشاشة عن 1.20 مترًا X 0.70 مترًا.	في حالة إذا كان الحمام متصل بجازن، يجب أن لا تقل مساحته الدنيا عن ثلاذة (3) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة التي تشتمل على 10 وحدات لابياء على مستودعات الملابس متفصلة للرجال وللنساء. مستودعات الملابس الخاصة باماكن المستخدمين	تجهيزات الخدمة
3	يجب أن تتوفر المؤسسة على الأقل لمسافة 0.90x مترًا. يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام بريشاشة عن 1.20 مترًا X 0.70 مترًا.	-	-	-
3	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لموضع الملابس ثمانية (08) أمتار مربعة.	يجب توفير موضع الملابس.	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترًا مربعا واحدا (1) لكل مستخدم.	وحدة الإيواء
3	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لموضع الملابس ثمانية (08) أمتار مربعة.	-	-	-
4	يجب أن تتوفر المؤسسة على وحدات الإيواء على الأقل و 10 وحدات للإيواء على الأكثر.	يجب أن تكون جميع وحدات الإيواء غير مزرودة بمطبي أو بمطبخ صغير أو ب沐طبخ أمريكي.	-	تجهيزات الخدمة
-	-	-	-	-

إذا كانت المؤسسة تتواجد داخل
المدن العتيقة، يسمح بمساحة دنيا
تبلغ عشرة (10) أمتار مربعة.

٤-٦ دار الضيافة من صنف نجمتين:

مستودعات الملابس الخاصة بامكان المستخدمين	يجب أن يليق على جميع حواجز حالية وحدة الإيواء يجب أن تكون جميع وحدات الإيواء على الأقل 0.11 من المسافة بين القباب أو الأشكال الزخرفية بمطبل صغير أو بمطبل أمريكي.
يجب أن تتوفر المؤسسة على مستوى عالي من الابدأة على 10 وحدات للإيواء على مستوى عالي من الملابس منفصلة للرجال والنساء.	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا الموضوحة في إشارة الآزيون داخل وحدات الإيواء لربعة عشر (14) مترا مربعا بما في ذلك: أماكن السكن والمصر والصرف الصحي والخزانة. لا يتم احتساب الشرفات في هذه المساحة.
يجب أن تتوفر المؤسسة على 10 وحدات للإيواء على الأقل و 10 إذا كانت المؤسسة تتواجد داخل المدين العتيقة، يسمح بمساحة الدنيا عشرة (10) متار مربعة بالنسبة ل 20 في المائة من العدد الإجمالي لوحدات الإيواء.	يجب أن تتوفر المؤسسة على 4 وحدات للإيواء على الأقل و 10 إذا كانت المؤسسة تتواجد داخل المدين العتيقة، يسمح بمساحة الدنيا عشرة (10) متار مربعة بالنسبة ل 20 في المائة من العدد الإجمالي لوحدات الإيواء.

5-6 دار الضيافة من صنف نجمة واحدة :

المكون	معايير ذات طابع تكميلي %100 احتراها يجب احتراها ٦٧٠٪ من مجموع نقاطها	معايير الوظيفية والقياسية التي يجب احتراها ٦٧٠٪ من مجموع نقاطها	معايير ذات طابع تكميلي
المدخل	المعايير الوظيفية	المعايير القياسية	المعايير القياسية
مدخل المؤسسة	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مستقلًا تماماً عن أي وحدة سكنية.	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مستقلًا تماماً عن أي وحدة سكنية.	معايير الوظيفية والقياسية
فضاء الاستقبال	يجب توفير فضاء الاستقبال بمتوسطة.	يجب أن تبلغ المساحة الذاتية لفضاء الاستقبال عشرة (10) أمتار مربعة.	معايير الوظيفية والقياسية
الغرفة	يجب تجهيز مكان مغلق خالص لخدمة وجبات الفطور. إذا توفر هذا الضاء بشرفة أو بalcony مفتوح، يجب أن يكون جزءاً منه محباً من تقليات الطقس في حالة توافر فضاء تقديم وجبة الفطور.	يجب أن يمكن فضاء تقديم وجبة تقديم الخدمة لـ 50 في المائة من الطاقفة الاستيعابية للمؤسسة.	معايير الوظيفية والقياسية
أماكن المستخدمين والمستخدمات	يجل محل هذا المعيير.	يجب أن تكون قاعة الطعام أو مكان تقديم الوجبات الخاص بالمستخدمين قبلية لاستيعاب خمسين (50) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد.	معايير الوظيفية والقياسية
الغرفة الصحفية	يجب توفير قاعة الطعام أو مكان تقديم الوجبات الخاص بالمستخدمين.	يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام أو مكان تقديم الوجبات الخاص بالمستخدمين عن مترين مربع واحد (1) لكل مقعد.	معايير الوظيفية والقياسية
الغرفة الصحفية بالمشتركة	يجب توفير مراحيض بالفضاءات المشتركة، مع مراعاة توافر مرحاض واحد (1) على الأقل قرب فضاء تقديم وجبة الفطور.	يجب أن لا تقل الأبعاد الذاتية المقصورة للمرحاض عن 1.40 مترًا وتحتها 0.90 مترًا.	معايير الوظيفية والقياسية
الغرفة الصحفية بالمشتركة من الأرض	يجب أن تكون مقصورة المرحاض فصل أقسام (مخصوص للرجال وخصوص النساء) كلها بالنسبة للمرحاض المخصص للرجال والمرحاض المخصص للنساء.	يجب أن لا تقل المسافة بين المرحاض عن 1 مترًا.	معايير الوظيفية والقياسية

<p>وحدة الإيواء</p> <p>غير مزودة بمعطب أو صغير أو يصفي أمريكي.</p> <p>يجب أن يبلغ على جميع حواجز حماية الشرفات والمنفحة والمشرف أن لا تتدنى المسافة بين القنطرات أو الأقل . يجب أن لا تتدنى المسافة بين القنطرات أو الأقل إلى الارتفاع 0.11 مترًا.</p> <p>يجب أن تتوفر المؤسسة على الأقل 4 وحدات للايواء على الأقل . الإيواء إذا كانت المؤسسة تتراوح داخل المدن العتيقة، يسمح بمساحة دنيا تبلغ عشرة (10) متراً مربعاً للدواجن التي لا يتم احتساب التفرقات في هذه المساحة.</p> <p>يجب أن تتوفر المؤسسة على الأقل 10 وحدات للايواء على الأقل . الإيواء إذا كانت المؤسسة تتراوح داخل المدن العتيقة، يسمح بمساحة دنيا تبلغ عشرة (10) متراً مربعاً للدواجن التي لا يتم احتساب التفرقات في هذه المساحة.</p> <p>المرافق الصحية بالمباني المستخدمين</p> <p>يجب أن تتوفر جميع وحدات الإيواء على حمام وأو حمام برشاشة واحدة يجتاز الحمام وأو الحمام برشاشة مفصلاً بحاجز.</p> <p>يجب أن تبلغ المساحة الدنية المعرضة لهن إشارة الزبائن داخل وحدات الأيواء التي عشر (12) متراً مربعاً بما في ذلك: أماكن السكن وال歇息 والدور الذي تبلغ المساحة الدنية للدواجن التي لا يتم احتساب التفرقات في هذه المساحة.</p> <p>يجب أن تبلغ المساحة الدنية المعرضة لهن إشارة الزبائن داخل وحدات الأيواء التي عشر (10) متراً مربعاً بما في ذلك: أماكن السكن وال歇息 والدور الذي تبلغ المساحة الدنية للدواجن التي لا يتم احتساب التفرقات في هذه المساحة.</p>
--

7 - الرياض من صنف الفاخر:
1-7

معايير ذات طابع إزامي		
المكون	المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها % 100	المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها % 70 من مجموع نقاطها
مدخل المؤسسة	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مستقلأ تماماً عن أي وحدة سكنية.	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مستقلأ تماماً عن أي وحدة سكنية.
فضاء الاستقبال	يجب توفير فضاء لاستقبال بالمؤسسة.	يجب أن يتوفر الرياض على قياء يتسع له.
الفداء	يجب أن يكون الرياض مختلفاً من الخارج.	عندما تكون المؤسسة من رياضين أو عدة رياضات غير متعللة فيما بينها، يجب أن يتتوفر كل رياض على قياء يتسع له.
مساحات خضراء	يجب تجهيز مساحات خضراء مترورة على التربة داخل النباتات.	يجب تجهيز مساحات خضراء مترورة على التربة.
المصاعد	يجب توفير مصعد أو عدة مصاعد بالنسبة للمؤسسات التي تحتوي على طبقتين أو أكثر فوق الطابق الأرضي.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المصعد عن 1.40 مترًا.
5	1.10x 1.40 مترًا.	1.10x 1.40 مترًا.

المطعم	المطبخ	فضاء الإطعام فضاء مخصص لتقديم المشروبات.
ـ	ـ	يجب أن تضم المؤسسة على الأقل فضاء واحداً للإطعام، فضاء الإطعام كفضاء لتقديم يمكن استخدامه لتقديم المطاعم. ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	

<p>يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسونة، عن أربعة أمتار مربعة.</p>	<p>يجب أن تتوفر المؤسسة على سونة واحدة (١) على الأقل.</p>	<p>يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسونة على إضافية، عن أربعة أمتار مربعة.</p>	<p>يجب أن تتوفر المؤسسة على سونة إضافية، بحيث تخصص سونة للنساء وأخرى للرجال.</p>	<p>يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجكوزي، عن ثلاثة أمتار ونصف (٣.٥) مربعة.</p>	<p>يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي واحد (١) على الأقل.</p>	<p>يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجكوزي الإضافي، عن عشرة أمتار ونصف (٣.٥) مربعة.</p>	<p>يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجكوزي إضافي، للنساء وأخر للرجال.</p>	<p>يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التدليك، عن عشرة أمتار مربعة.</p>	<p>يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة واحدة (١) على الأقل للتدليك.</p>	<p>يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التدليك، عن عشرة (١٠) مربعة.</p>	<p>يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة إضافية على التدليك، عن عشرة (١٠) مربعة.</p>
---	---	--	--	---	--	--	--	---	---	--	--

<p>المرافق الصحية للمشتركة</p> <p>يجب على المؤسسة أن تختبر نسبة مرا حاض واحد من الأرض إلى السقف. يجب على المؤسسة أن تختبر نسبة مرا حاض واحد (1) مخصوص لكل عشرة (10) أشخاص.</p>	<p>المرافق الصحية للمشتركة</p> <p>يجب توفر مرافق صحية للمشتركة، مع مراعاة تو لجد مر حاض واحد (1) على الأقل قرب فضاء الاستقبال . يجب فضل أقسام (مقصورة المرحاض وورض غسل الأيدي) كلها بالنسبة للمرأهين المخصوصة للرجال والمرأهين المخصوصة للنساء. يجب أن تكون مقصورات المرأهين: (1) منفصلة عن الأرض إلى السقف، (2) مزودة بباب من الأرض إلى السقف.</p>	<p>أماكن المستخدمين والمستخدمات</p> <p>يجب توفر مرا حاض خاص بالمستخدمين، للبيئة التي توفر على 11 وحدة للأيواء أو أكثر. لتقديم الوجبات خاص بالمستخدمين، بالسبة للمؤسسات التي توفر على 4 إلى 10 وحدات للأيواء.</p>
<p>المرافق الصحية للمشتركة</p> <p>يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا المقصورة بين المرحاض عن 1.40 مترًا متراً.</p>	<p>المرافق الصحية للمشتركة</p> <p>يجب توفير مرا حاض بالفضاءات المشتركة، مع مراعاة تو لجد مر حاض واحد (1) على الأقل قرب فضاء الاستقبال . يجب فضل أقسام (مقصورة المرحاض وورض غسل الأيدي) كلها بالنسبة للمرأهين المخصوصة للرجال والمرأهين المخصوصة للنساء. يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا المقصورة بين المرحاض عن 1.40 مترًا متراً.</p>	<p>الإيجار أو إيجار مدرسي</p> <p>يجب توفر قاعة الطعام خاصة بالمستخدمين، بالنسبة لأدواء أو أدوات طعام، على الأقل 11 وحدة، وذلك وفقاً لـ (20) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد. يجب أن يكون مكان تقديم الوجبات الخاصين بالمستخدمين قابلة لاستيعاب خمسين (50) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد. يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام أو مكان تقديم الوجبات الخاص عن متر مربع واحد على الأقل مقدم.</p>

المرافق الصحية للمسبيح	عندما تتوفر المؤسسة على مسبح داخلي وأو خارجي، يجب توفير وتجهيز رشاشات قرب المسبح، حيث يجب أن تكون رشاشة واحدة على الأقل مرتينية وقريبة من حوض المسبح.	يجب على المؤسسات التي تستعمل على الأقل على وحدة الأبواء أو أكتر، أن تختار نسبة من حاضن واحد (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة). يجب على المؤسسة أن تختار نسبة حوض واحد (1) لغسل الأيدي مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب على المؤسسات التي تستعمل على الأقل على وحدة الأبواء أو أكتر، أن تختار نسبة حمام برشاشة واحد (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة). يجب على المؤسسات التي تستعمل على الأقل على وحدة الأبواء أو أكتر، أن تختار نسبة حمام برشاشة عن 20 مترا الحمام بمترًا. يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا المقصورة أو أكثر، أن تختار نسبة حمام برشashة واحد (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن تتوفر المؤسسة التي تستعمل على أقل من وحدة الأبواء أو أكتر على حمامات برشاشة منفصلة للرجال والنساء. يجب أن توفر المؤسسات التي تستعمل على الأقل من وحدة الأبواء أو أكتر على حمامات برشاشة واحد (1) على الأقل. يجب توفر حمامات برشاشة ومراحيض مخصصة للمستخدمي المطبخ مع توفير أجزاء منفصلة للرجال والنساء، يمكن دمج الحمامات برشاشة والمراحيض في أماكن المستخدمين، إذا كانت توفر إمكانية الولوج مبشرة إلى المطبخ. يجب أن لا تتصل المرحاض المطبخ
5	-	-	-	-
3	-	-	-	-
3	-	-	-	-
3	-	-	-	-
-	-	-	-	-

2-7- الرياض من صنف 5 نجوم :

- يجب توفير فضاء للإستقبال بالمؤسسة.	فضاء الإستقبال	<p>النقطة</p> <p>المكون</p> <p>معايير ذات طابع الزامي</p> <p>معايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها %100</p> <p>معايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 70% من مجموع تكميلها</p> <p>معايير ذات طابع تكميلي</p>
- يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مستقلة تماماً عن أي وحدة سكنية.	مدخل المؤسسة	<p>النقطة</p> <p>المكون</p> <p>معايير ذات طابع الزامي</p> <p>معايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها %100</p> <p>معايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 70% من مجموع تكميلها</p> <p>معايير ذات طابع تكميلي</p>
- يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للفضاء الإستقبال خمسة وعشرين (25) متراً مربعاً.		

الجريدة الرسمية

عدد 7172 - 2 شعبان 1444 (23 فبراير 2023)

المطعم	النطاط	البيان
المطبخ	يجب أن يتوفر الرياض على قلعة يتوسطه. يجب أن يكون الرياض مغناكا من الخارجي.	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للفاء عشرين (20) مترا مربعا.
المصاعد	يجب تجيز مساحات خضراء مزروعة على التربة داخل البناء. مساحات خضراء	عندما تتكون المؤسسة من رياضتين أو عدة رياضات غير متصلة فيما بينها، يجب أن يتوفر كل رياض على قلعة يتوسطه.
فضاء الطعام / فضاء المطبخ / فضاء المعيشة لتقطير المشروبات	يجب توفر مصعد أو عدة مصطاد بالتسبية للمؤسسات التي تحتوي على 3 طوابق أو أكثر فوق الطابق الأرضي. يجب أن يمكن فضاء الطعام من تقديم الخدمة لـ 80 في المائة من الطاقة الاستيعابية للمؤسسة. يجب أن لا تقل مساحة فضاء الطعام عن 1.50 مترا مربعا لكل مقعد.	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للمطبخ يتألف من مطابخ (بما في ذلك المطابخ والتخزين والمغاسل وأماكن التفافيات) وخمسين (50) في المائة من مساحة فضاء أو فضاءات الطعام. يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للمطبخ يتألف من مطابخ (بما في ذلك المطابخ والتخزين والمغاسل وأماكن التفافيات) وحودة للأدواء أو أكثر، يجب توفر مكابن لتخضير المأكولات الباردة. بالنسبة للمؤسسات التي تشتغل على للهضم. المطابخ

<p>الرافق الصحىء بالفضاءات المشتركة</p> <p>يجب توفير مرافق صحية بالفضاءات المشتركة، مع مراعاة تواجد مراهن واحد (1) على الأقل قرب فضاء الإستقبال. أقسام (متصور المرحاض وحوض غسل الأيدي) كلها بالنسبة للمرأة الحاضن والراغبين المخصصة للرجال والراغبين المخصصة للنساء.</p>	<p>المرافق الصحىء بالفضاءات المشتركة</p> <p>يجب أن لا تقل المساحة الدتها (10) متر مربع عن عشرة (10) متر مربع، لتحقق قاعدة التدليل الإضافية، عن عشرة (10) متر مربع.</p>	<p>المرافق الصحىء أو قاعة إضافية للتدليل.</p> <p>يجب أن لا تقل المساحة الدتها (10) متر مربع عن عشرة (10) متر مربع.</p>
<p>المرافق الصحىء على الأقل للتدليل.</p> <p>يجب أن لا تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة واحدة (1) على الأقل للتدليل.</p>	<p>المرافق الصحىء أو قاعة واحدة (1).</p> <p>يجب أن لا تقل المساحة الدتها (10) متر مربع عن عشرة (10) متر مربع.</p>	<p>المرافق الصحىء أو قاعة واحدة (1).</p> <p>يجب أن لا تقل المساحة الدتها (10) متر مربع عن عشرة (10) متر مربع.</p>
<p>المرافق الصحىء على الأقل للتدليل.</p> <p>يجب أن لا تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة إضافية للتدليل.</p>	<p>المرافق الصحىء على الأقل للتدليل.</p> <p>يجب أن لا تقل المساحة الدتها (10) متر مربع عن عشرة (10) متر مربع.</p>	<p>المرافق الصحىء على الأقل للتدليل.</p> <p>يجب أن لا تتوفر المؤسسة على قاعة إضافية للتدليل.</p>
<p>المرافق الصحىء على الأقل للتدليل.</p> <p>يجب أن لا تتوفر المؤسسة على قاعة إضافية للتدليل.</p>	<p>المرافق الصحىء على الأقل للتدليل.</p> <p>يجب أن لا تتوفر المؤسسة على قاعة إضافية للتدليل.</p>	<p>المرافق الصحىء على الأقل للتدليل.</p> <p>يجب أن لا تتوفر المؤسسة على قاعة إضافية للتدليل.</p>

المرافق الصحية للمسبيح	يجب أن تكون مقصورةات المراحيض. 1) منفصلة عن الأرض إلى السقف، 2) مزودة بباب من الأرض إلى السقف.	يجب على المؤسسة أن تلتزم نسبة مراهض واحد (1) مخصص لكل نصف عشر (15) شخصاً.	عندما توفر المؤسسة على مسبح داخلي وأو خارجي، يجب توفير وتحفيز رشائلت قرب المسبح، حيث يجب أن تكون رشاشة واحدة على الأقل مرتين وفريدة من حوض المسبح.	يجب أن توفر المؤسسات التي تتضمن على 11 وحدة للإيواء أو أكثر، أن تختار نسبة مراهض واحد أن تختار مخصص لكل 25 مستخدم (1) مخصصه).	يجب أن توفر المؤسسة التي تتضمن على 11 وحدة للإيواء على أقل من 11 وحدة للإيواء على الأقل. يجب أن توفر المؤسسة التي تتضمن على 11 وحدة للإيواء أو أكثر على حشامات برشاشة منفصلة للرجال والنساء.
المرافق الصحية المستخددين	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا المقصورة الحمام برشاشة عن 1.20 مترا 0.70x	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا المقصورة الحمام برشاشة عن 1.20 مترا 0.70x	يجب أن توفر المؤسسة التي تتضمن على 11 وحدة للإيواء أو أكثر، أن توفر المقصورة واحد (1) مخصص لكل 25 مستخدمة).	يجب أن توفر المؤسسة التي تتضمن على 11 وحدة للإيواء على أقل من 11 وحدة للإيواء على الأقل. يجب أن توفر المؤسسة التي تتضمن على 11 وحدة للإيواء أو أكثر على حشامات برشاشة منفصلة للرجال والنساء.	
3	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-

نجوم 4 - من مثف 3-7 - الرياض

المكون	معايير ذات طابع إلزامي	معايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 100% من مجموع ناقطها	معايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 70% من مجموع ناقطها
المعلم	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية	المعايير القياسية
مدخل المؤسسة	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة متنقلة تماماً عن أي وحدة سكنية.	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مخصوصاً حصرياً للذين ويجب أن يكون مغایراً عن مدخل الخدمة الخاص بالمستخدمين أو يتسللهم	-
فضاء الاستقبال	يجب توفير فضاء للإستقبال بالمؤسسة.	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للفضاء الإستقبال عشرين (20) متراً مربعاً.	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للفضاء الإستقبال عشرين (20) متراً مربعاً.
الفداء	يجب أن يتوفر الرياض على قناء يتوسطه.	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للفضاء الذي عشر (12) متراً مربعاً.	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للفضاء الذي عشر (12) متراً مربعاً.
الخارج	عندما تكون المؤسسة من رياضين أو عدة رياضات غير متصلة فيما بينها، يجب أن يتوفر كل رياض على قناء يتوسطه.	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للفضاء الذي عشر (12) متراً مربعاً.	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للفضاء الذي عشر (12) متراً مربعاً.
مساحات خضراء	يجب تجهيز مساحات خضراء مزروعة على التربية داخل البنية.	يجب أن يمكن فضاء الإطعام من تقديم الخدمة لـ 70 في المائة من الطاقة الاستعملية للمؤسسة.	يجب أن يمكن فضاء الإطعام من تقديم المشروبات.
المطعم	فضاء الإطعام / فضاء مخصص لتقطيم المشروبات	يجب أن تضم المؤسسة على الأقل فضاء واحداً للإطعام.	يجب أن تضم المؤسسة على الأقل فضاء واحداً للإطعام.

المرافق الصحية المشتركة	المرافق الصحية بالمؤسسات الخاصة	الأماكن المستخدمة والمساحات الخاصة	المساحة الذنجي الإضافية، بحسب تضمين سوة النساء وأخري الرجال.
يجيب أن لا تقل المساحة الذنجي مربعة عن (4) أمتار	-	-	-
يجيب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي واحد (1) على الأقل.	-	-	-
يجيب أن لا تقل المساحة الذنجي (3.5) مربعة عن ثلث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	-	-	-
يجيب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي إضافي، يحيط بخصص جاكوزي للنساء وأخر الرجال.	-	-	-
يجيب أن لا تقل المساحة الذنجي (3.5) مربعة، عن ثلث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	-	-	-
يجيب أن لا تقل المساحة الذنجي (10) أمتار مربعة.	-	-	-
يجيب أن لا تقل المساحة الذنجي لمقصورة أو قاعة التدليك الإضافية، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	-	-	-
يجيب أن لا تقل المساحة الذنجي لمقصورة أو قاعة التدليك الإضافية، عن عشرين (20) مترًا مربعاً.	-	-	-
يجيب أن توفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة إضافية للتدليك.	-	-	-
يجيب أن توفر المؤسسة على قاعة لإسترلحة.	-	-	-
يجيب أن تكون قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين قابلة لاستيعاب عشرين (20) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد.	يجيب توفير قاعة للطعام خاصة بالمستخدمين، بالنسبة للمؤسسات التي تتوفر على 11 وحدة لابيراء أو أكثر.	يجيب توفير قاعة للطعام خاصة بالمستخدمين، بالنسبة للمؤسسات التي تتوفر على 11 وحدة لابيراء أو أكثر.	يجيب أن يكون مكان تقديم الوجبات الخاص بالمستخدمين قابلة لإستعمال الخاسن (50) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد. تقل مساحة قاعة الطعام أو خمسين (50) بالمائة من المستخدمين في مكان تقديم الوجبات الخاص بالمستخدمين في وقت واحد.
يجيب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام أو وحدات الابيراء عن متر مربع واحد (1) لكل مقدم.	يجيب توفر مراحيض بالفضاءات المشتركة، مع مراعاة تواجد مراحيض بالفضاءات واحد (1) على الأقل قرب فضاء الاستقبال.	يجيب توفر مراحيض بالفضاءات المشتركة، مع مراعاة تواجد مراحيض بالفضاءات واحد (1) على الأقل قرب فضاء الاستقبال.	يجيب أن لا تقل الأبعاد الذنجي لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترًا 0.90 مترًا.

3	يجب فصل أقسام (متصوره المرحاض وحوض غسل الأيدي) كلياً بالنسبة للمرحاضين المخصصه للنساء، يجب أن تكون مقصورة الرجال منفصلة من الأرض إلى السقف، (1) مزرودة بباب من الأرض إلى السقف.	المرافق الصحية للمسبح المغ悱	يجب تتوفر المؤسسة على مسبح صغير داخلي و/أو خارجي، يجب توفير وتجهيز رشاشات قرب المسبح الصغير، حيث يجب أن تكون واحدة على الأقل مرئية وقابلية من حوض المسبح.
3	يجب على المؤسسات التي تتضمن على 11 وحدة للايواء أو أكثر، أن تلتزم نسبة من حاضن واحد (1) مخصص لكل 25 مستخدم.	المرافق الصحية للمسبح المغ悱	يجب أن تتوفر المؤسسات التي تتضمن على 11 وحدة للايواء أو النساء. تقبل المرحاضين من نوع الفرقان ولا يمكن في أي حال من الحال استعمالها لغرض الإستحمام.
3	يجب على المؤسسة أن تلتزم نسبة حوض واحد (1) لغض الضراس عن 1.40 مترا 0.90x مترا.	المرافق الصحية بالاماكن المستخدمين	يجب أن تتوفر المؤسسة التي تتضمن على أقل من 11 وحدة للايواء على مرحاض واحد (1) على الأقل.
3	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا المقتصورة على 11 وحدة للايواء أو أكثر على حمامات برشاشة عن 20 مترا (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	المرافق الصحية بالاماكن المستخدمين	يجب أن تتوفر المؤسسات التي تتضمن على 11 وحدة للايواء أو أكثر على حمامات برشاشة منفصلة للرجال والنساء.

تجهيزات الخدمة	4	<p>يجب أن تبلغ المساحة الدنية للموضع (08) متر مربعية.</p> <p>يجب توفير موضع للملابس.</p> <p>يجب أن تبلغ المساحة الدنية للموضع (أمتار مربعية).</p>
		<p>يجب أن تتوفر المؤسسة على 4 وحدات لالبواه على الأقل و 30 وحدة إذا كانت المؤسسة تتواجد داخل المدن العتيقة، يسمح بمساحة دنية تبلغ عشرة (10) أمتار مربعة بالنسبة لـ 20 في المائة من العدد الإجمالي لوحدات الإيواء.</p> <p>يجب أن يتبلغ على جميع حواجز حملية الشرفات والتصفيه والمشراف حملية البواه على الأقل.</p> <p>يجب أن لا تتعذر المسافة بين (0.11) متراً للضباب أو الأشبال الزخرفية أو بسطخ أمريكي.</p>
		<p>يجب أن تبلغ المساحة الدنية داخل وحدات الإيواء عشرة (20) متراً مربعها بما في ذلك: إمكان السكن والممر والمرافق الصحية والخزنة.</p> <p>لابتيم احتساب الشرفات في هذه المساحة.</p>
		<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>

4-7 الرياض من صندوق 3 نجوم:

معايير ذات طابع إلزامي المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 70% من مجموع نتائجها	المكون
المعايير الوظيفية المعايير القياسية	النفاذ
 يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مستقلًا تمامًا عن أي وحدة سكنية.	مدخل المؤسسة
 يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مخصصاً حصرياً للزيارات و يجب أن يكون مغایراً عن مدخل الخدمة الخاص بالمستخدمين أو بتسليم السليم، عندما تتوفر المؤسسة على فضاء لإلطعام.	الخارج.
 يجب أن تبلغ المساحة الدنية لفضاء الاستقبال خمسة عشر (15) متراً مربعاً.	فضاء الاستقبال
 يجب أن تتوفر الرياض على قياده يتوسطه.	الداخل
 يجب أن تبلغ المساحة الدنية للقاده التي عذر (12) متراً مربعاً.	القاده
 عندما تكون المؤسسة من رياضين أو عدة رياضات غير متصلة فيما بينها، يجب أن يتوفر كل رياض على قياده يتوسطه.	مساحات خضراء على التربة داخل البناء.
 يجب تجهيز مساحات خضراء مزروعة على التربة داخل البناء.	5

فضاء الإطعام / فضاء مخصص لتقديم المشروبات	المطعم المطبخ
يجب أن تضم المؤسسة على الأقل فضاء واحد للإطعام. فضاء الإطعام كفضاء التقديم يمكن استخدامه كفضاء الإطعام لنقل مساحة المؤسسة. يجب أن لا يقتصر الإطعام على متر مربع واحد (1) مقدم.	
يجب أن يزود فضاء الإطعام بمطبخ. بالنسبة للمؤسسات التي تتضمن على 20 وحدة للأيواء أو أكثر، يجب أن تخدم المأكولات وموقع العمل مبدأ المسير للأمام. بالإضافة أو أكثر، يجب توفير مكان لتجهيز المأكولات الباردة.	
بالنسبة للمؤسسات التي تتضمن على 20 وحدة للأيواء أو أكثر، يجب توفير مكان مكيف لتجهيز الأسماك. بالنسبة للمؤسسات التي تتضمن على 20 وحدة لتجهيز اللحوم. بالنسبة للمؤسسات التي تتضمن على 20 وحدة للأيواء أو أكثر، يجب توفير مكان مكيف لتجهيز الخضر.	
بالنسبة للمؤسسات التي تتضمن على 20 وحدة للأيواء أو أكثر، يجب توفير مكان مكيف لتجهيز الحلويات.	
بالنسبة للمؤسسات التي تتضمن على 20 وحدة للأيواء أو أكثر، يجب توفير حوض لغسل الأوانى. بالنسبة للمؤسسات التي تتضمن على 20 وحدة للأيواء أو أكثر، يجب توفير حوض لغسل	

	<p>الطاواحين ولوازم الطيخت.</p> <p>بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة لإيجاره أو أكثر، يجب توفير مقصصدية أو مقصصديات.</p>
	<p>بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة لإيجاره أو أكثر، يجب توفير مكان أو أماكن لتخزين السلع مرددة في درجات حرارة سالبة ومحظية.</p> <p>بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة لإيجاره أو أكثر، يجب تخصيص مكان لتخزين المثير وبات.</p>
	<p>بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة لإيجاره أو أكثر، يجب توفير مكان للتفايلات الغذائية ومكان للتفايلات الصالحة على مقربة من التفافلات، وذلك مع احتجازها عبر مصالح مخرج يسهل إجلاءها عن مبدأ السير للأدام بالشريعة للنقل الداخلي (عدم البقاء المسارات الخطيفية مع المسارات المشتبكة).</p> <p>بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة لإيجاره أو أكثر، يجب تجهيز مكان مهوى وألضواء تغذى بخزين مواد التطهير والتقطير، ويتحقق بعثاح لتخزين مواد التطهير والتقطير.</p> <p>ويتحقق بعثاح المترفين مرجعين (2).</p>
	<p>يجب أن يمكن فضاء تقديم وجبيه الفطور من تقديم الخدمة ل 60 في المائة من الطاقة الإستعملية في المؤسسة.</p> <p>يجب تجهيز مكان مغلق خاص بخدمة وجبات الفطور. إذا توأجد هذا الفضاء بشفرة أو بفضاء تقديم، يجب أن يكون جزءا منه تقديم وجبة الفطور عن متر مربع واحد (1) لكل مفرد.</p> <p>فضاء تقديم وجبة الفطور مفتوح، يجب أن يكون جزءا منه محبا من تقبيلات المقفس. في حالة توأجد فضاء لإطعام، فهو يحل محل هذا المعيل.</p>

مسبي صغير داخلي وأو خارجي	يجب أن تتوفر المؤسسة على مسبى صغير داخلي وأو خارجي.	يجب أن لا تقل المساحة المذكورة أعلاه عن خمسة (5) متر مربع.	يجب أن لا تقل المساحة المذكورة أعلاه عن ستة (6) متر مربع.	يجب أن لا تقل المساحة المذكورة أعلاه عن إثنين (2) متر مربع.	يجب أن لا تقل المساحة المذكورة أعلاه عن إثنين (2) متر مربع.	يجب أن لا تقل المساحة المذكورة أعلاه عن إثنين (2) متر مربع.	يجب أن لا تقل المساحة المذكورة أعلاه عن إثنين (2) متر مربع.	يجب أن لا تقل المساحة المذكورة أعلاه عن إثنين (2) متر مربع.

<p>يجب أن لا تقل المساحة لذنبها المقصورة أو قاعة التدليل الإضافية، عن عشرة (10) أمتار مربعة.</p>	<p>يجب أن توفر المؤسسة على متصرفه أو قاعة إضافية للتدليل.</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>يجب أن لا تقل المساحة لذنبها إضافية، عن عشرين (20) مترًا مربعًا.</p>	<p>يجب أن توفر المؤسسة على قاعة الإسترخاء -</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>يجب أن تكون قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين قبلية للاستهلاك عشرين (20) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد. يجب أن يكون مكان تقديم الوجبات الخاص بالمستخدمين قبلية الاستهلاك خمسين (50) والجهات من المستخدمين في وقت ال الطعام أو مكان تقديم الوجبات الخاص بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.</p>	<p>يجب توفير قاعة الطعام خاصة بالمستخدمين، بالنسبة للمؤسسات التي تتضمن على 11 وحدة لإيواء أو أكثر. يجب توفير مكان لتقديم الوجبات خاص بالمستخدمين، بالنسبة إلى المؤسسات التي تتضمن على 4 إلى 10 وحدات لإيواء.</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>يجب توفر مرافق النساء البشرية مع مراعاة توسيع مرحاض واحد (1) على الأقل قرب فضائل أقسام (مقصورة للمقصورة المرحاض عن 1.40 مترًا 0.90 مترًا).</p>	<p>يجب توفر مرافق النساء البشرية كلها بالنسبة للمرحاض المخصص للرجال والمرحاض المخصص لنساء. يجب أن تكون متصرفات المرحاض: 1) متصلة من</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>

المرافق الصحفية للمسبح الصغير	الإرث إلى السوق، 2) مزرودة باليوباي من الأرض إلى السوق.
نسبة مراهن واحد (1) مخصص لكل عشرين (20) شخصاً.	عندما تتوفر المؤسسة على مسبح صغير داخلية أو خارجية، يجب توفير وتجهيز رشاشات قرب المسبح الصغير، حيث يجب أن تكون واحدة على الأقل مرئية وقريبة من حوض المسبح.
-	-
يجب أن تتوفر المؤسسات التي تتضمن على 11 وحدة للايواء أو أكثر، أن تخترم نسبة مرافق واحد (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	-
يجب على المؤسسة أن تخترم نسبة حوض واحد (1) لغسل الأيدي مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمفهور 0.90×0.90 مترًا.
يجب أن تتوفر المؤسسات التي تتضمن على 11 وحدة للايواء أو أكثر على حمامات برشاشة منفصلة للرجال والنساء. ي يجب على المؤسسات التي تتضمن على 11 وحدة للايواء أو أكثر، أن تخترم نسبة حمام برشاشة واحد (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمفهور 1.40 مترًا.
-	-

<p>الإيواء</p> <p>الخاصة بوحدة المراقبة</p> <p>الإيواء</p>	<p>في حالة إذا ما كان الحمام متصلًا بجاizer، يجب أن لا تقل مساحته الدنيا عن ثلاثة (3) أمتار مربعة.</p>	<p>المرافق الصناعية يمكنها تقديم خدمات الإيواء على حمام واحد (1) مخصوص ومرحاض واحد (1) مخصوص لكل عشرة (10) مستخدمين.</p> <p>يتم تخزين هذه المواد بها. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشة الماء الغذائية ولا بالأماكن التي يعيش فيها الأشخاص في المطابق.</p> <p>يجب أن لا تتصل المرحاضين بمباشرة بالفضاءات التي تغير منها لمقصورة المرحاض عن 1.40 متراً 0.90x0.90 متراً.</p> <p>يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.20 متراً 0.70x0.70 متراً.</p> <p>يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.20 متراً 0.70x0.70 متراً.</p> <p>يجب توفير حمامات برشاشة ومراحيض مخصصة لمستخدمي المطبخ مع توفير أجزاء مفصلة للرجل وللنساء، عندما تتتوفر المؤسسة على فضاء للإطعام.</p> <p>يجب أن تتوفر المؤسسات التي تشتمل على أقل من 11 وحدة للإيواء على حمام برشاشة واحد (1) على الأقل.</p> <p>يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة 1.20 متراً 0.70x0.70 متراً.</p>
		<p>المرافق الصناعية يمكنها تقديم خدمات الإيواء على حمام واحد (1) مخصوص ومرحاض واحد (1) مخصوص لكل عشرة (10) مستخدمين.</p> <p>يتم تخزين هذه المواد بها. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشة الماء الغذائية ولا بالأماكن التي يعيش فيها الأشخاص في المطابق.</p> <p>يجب أن لا تتصل المرحاضين بمباشرة بالفضاءات التي تغير منها لمقصورة المرحاض عن 1.40 متراً 0.90x0.90 متراً.</p> <p>يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.20 متراً 0.70x0.70 متراً.</p> <p>يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.20 متراً 0.70x0.70 متراً.</p> <p>يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة 1.20 متراً 0.70x0.70 متراً.</p>

<p>مستودعات الملابس الخاصة باماكن المستخدمين</p> <p>يجب أن تتوفر المؤسسة التي تتضمن على 11 وحدة لابياء أو أكثر على مستودعات الملابس متصلة للرجال والنساء.</p>	<p>يجب أن تبلغ المساحة الدنيا مربعاً واحداً (1) لكل مستخدم.</p> <p>يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترًا مربعاً وأكثر من مساحة الملابس المخصصة للرجال والنساء.</p>	<p>يجب أن تبلغ المساحة الدنيا مربعاً واحداً (1) لكل مستخدم.</p> <p>يجب أن تبلغ المساحة الدنيا مربعاً واحداً (1) لكل مستخدم.</p>	<p>يجب أن تبلغ المساحة الدنيا مربعاً واحداً (1) لكل مستخدم.</p> <p>يجب أن تبلغ المساحة الدنيا مربعاً واحداً (1) لكل مستخدم.</p>
<p>تجهيزات الخدمة</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>وحدة الإيواء</p>	<p>يجب أن تتوفر المؤسسة على 4 وحدات لابياء على الأقل و 30 وحدة لابياء على الأكثر.</p> <p>إذا كانت المؤسسة تتواجد داخل المدن العتيقة، يسمى بمساحة دنيا تبلغ عشرة (10) مترات مربعة وبالنسبة لـ 20 في المثلثة من العدد الإيجاهي لوحدات الإيواء.</p> <p>يجب أن تكون جميع وحدات الإيواء مزرودة بمطبيخ أو حمامة الشرفات والتصفيه والإيجاهي غير أو بمطبيخ امريكي.</p> <p>بمطبيخ صغير أو بمطبيخ حواجز حمامة الشرفات والتصفيه والإيجاهي أن يبلغ علو جميع حواجز والمشراف 1.10 مترات من لا تتعدي المسافة بين القصبان أو الاشكال الخزفية 0.11 مترًا.</p>	<p>يجب أن تتوفر المؤسسة على 4 وحدات لابياء على الأقل و 30 وحدة لابياء على الأكثر.</p> <p>إذا كانت المؤسسة تتواجد داخل المدن العتيقة، يسمى بمساحة دنيا تبلغ عشرة (10) مترات مربعة وبالنسبة لـ 20 في المثلثة من العدد الإيجاهي لوحدات الإيواء.</p> <p>يجب أن يكون جميع وحدات الإيواء مزرودة بمطبيخ أو حمامة الشرفات والتصفيه والإيجاهي غير أو بمطبيخ امريكي.</p> <p>بمطبيخ صغير أو بمطبيخ حواجز حمامة الشرفات والتصفيه والإيجاهي أن يبلغ علو جميع حواجز والمشراف 1.10 مترات من لا تتعدي المسافة بين القصبان أو الاشكال الخزفية 0.11 مترًا.</p>	<p>يجب أن تتوفر المؤسسة على 4 وحدات لابياء على الأقل و 30 وحدة لابياء على الأكثر.</p> <p>إذا كانت المؤسسة تتواجد داخل المدن العتيقة، يسمى بمساحة دنيا تبلغ عشرة (10) مترات مربعة وبالنسبة لـ 20 في المثلثة من العدد الإيجاهي لوحدات الإيواء.</p> <p>يجب أن يكون جميع وحدات الإيواء مزرودة بمطبيخ أو حمامة الشرفات والتصفيه والإيجاهي غير أو بمطبيخ امريكي.</p> <p>بمطبيخ صغير أو بمطبيخ حواجز حمامة الشرفات والتصفيه والإيجاهي أن يبلغ علو جميع حواجز والمشراف 1.10 مترات من لا تتعدي المسافة بين القصبان أو الاشكال الخزفية 0.11 مترًا.</p>

- 8 - القصبة من صنف الفاخر :
- 1-8

المطعم	فضاء الاطعام / فضاء مخصص للمشروعات	المصاعد	فضاء الاطعام على الأقل فضاء واحداً للإطعام، وبكل استخدامه كفضاء تقديم المشروبات.	الجهة الرسمية	معايير ذات طابع إلزامي % 100 من احترامها	معايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها % 70 من مجموع نقاطها	معايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها	المكون
السور الواقي	يجب أن تشكل الفصبة مجموعة محددة يஸّر تضم أجزاءً.	مساحات خضراء	يجب تجهيز مساحات خضراء مزروعة على التربة داخل النباتات.	المعايير القيسية	المعايير الوظيفية	المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها	معايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها	القطاط
السوبر الماء	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة متقداماً عن أي وحدة سكنية.	مدخل المؤسسة	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مخصصاً حصرياً للزيارات ويجب أن يكون معاييراً عن مدخل الخدمة الخاص بالمستخدمين أو يتسلمه السلم.	يبغي أن تبلغ المساحة الدنيا للفضاء الإستقبال (30) مترًا مربعًا.	يبغي أن تبلغ المساحة الدنيا للفضاء الإستقبال	يجب توفير مصعد أو عدة مصاعد بالنسبة للمؤسسات التي تحتوي على طابقين أو أكثر فوق الطابق	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المصعد عن 1.40 مترًا عن 1.10 مترًا.	5
الطاولة الاستثنائية للمؤسسة	يجب أن يمكن فضاء الاطعام من تقديم الدخنة لـ 80 في المائة من الطاولة الاستثنائية للمؤسسة.	المصاعد	يجب أن تضم المؤسسة على الأقل فضاء واحداً للإطعام، وبكل استخدامه كفضاء تقديم المشروبات.	يبغي أن تبلغ المساحة الدنيا للفضاء الإستقبال	يبغي أن تبلغ المساحة الدنيا للفضاء الإستقبال	يجب توفير مصعد أو عدة مصاعد بالنسبة للمؤسسات التي تحتوي على طابقين أو أكثر فوق الطابق	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المصعد عن 1.40 مترًا عن 1.10 مترًا.	5
الطاولة الاستثنائية للمؤسسة	يجب أن يمكن فضاء الاطعام من تقديم الدخنة لـ 80 في المائة من الطاولة الاستثنائية للمؤسسة.	المصاعد	يجب أن تضم المؤسسة على الأقل فضاء واحداً للإطعام، وبكل استخدامه كفضاء تقديم المشروبات.	يبغي أن تبلغ المساحة الدنيا للفضاء الإستقبال	يبغي أن تبلغ المساحة الدنيا للفضاء الإستقبال	يجب توفير مصعد أو عدة مصاعد بالنسبة للمؤسسات التي تحتوي على طابقين أو أكثر فوق الطابق	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المصعد عن 1.40 مترًا عن 1.10 مترًا.	5
الطاولة الاستثنائية للمؤسسة	يجب أن يمكن فضاء الاطعام من تقديم الدخنة لـ 80 في المائة من الطاولة الاستثنائية للمؤسسة.	المصاعد	يجب أن تضم المؤسسة على الأقل فضاء واحداً للإطعام، وبكل استخدامه كفضاء تقديم المشروبات.	يبغي أن تبلغ المساحة الدنيا للفضاء الإستقبال	يبغي أن تبلغ المساحة الدنيا للفضاء الإستقبال	يجب توفير مصعد أو عدة مصاعد بالنسبة للمؤسسات التي تحتوي على طابقين أو أكثر فوق الطابق	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المصعد عن 1.40 مترًا عن 1.10 مترًا.	5
الطاولة الاستثنائية للمؤسسة	يجب أن يمكن فضاء الاطعام من تقديم الدخنة لـ 80 في المائة من الطاولة الاستثنائية للمؤسسة.	المصاعد	يجب أن تضم المؤسسة على الأقل فضاء واحداً للإطعام، وبكل استخدامه كفضاء تقديم المشروبات.	يبغي أن تبلغ المساحة الدنيا للفضاء الإستقبال	يبغي أن تبلغ المساحة الدنيا للفضاء الإستقبال	يجب توفير مصعد أو عدة مصاعد بالنسبة للمؤسسات التي تحتوي على طابقين أو أكثر فوق الطابق	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المصعد عن 1.40 مترًا عن 1.10 مترًا.	5

<p>المواد الخام</p> <p>يجب توفير قاعة الطعام خالصة بالمستخدمين، بالنسبة للمؤسسات التي لا يستعمل عشرين (20) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد.</p> <p>يتتوفر على مکان لتقديم الوجبات الخاص بالمستخدمين الواحد. يجب توفير مکان لتقديم الوجبات الخاص بالمستخدمين قليلة لإستيعاب خمسين (50) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد.</p> <p>يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام أو مكان تقديم الوجبات الخاص بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1).</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>الإيجار</p> <p>يجب أن تكون قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين قليلة لا يستعمل عشرين (20) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد.</p> <p>يتتوفر أن يكون مكان تقديم الوجبات الخاص بالمستخدمين قليلة لإستيعاب خمسين (50) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد.</p> <p>يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام أو مكان تقديم الوجبات الخاص بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1).</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>
<p>الإيجار</p> <p>يجب أن تتوفر المؤسسة على الأقل لتدليلك على واحدة أو اثنين (1) على الأقل للذكور.</p> <p>يجب أن تتوفر المؤسسة على الأقل لتدليلك عن عشرة (10) أمتار مربعة.</p> <p>يجب أن لا تقل المساحة الدنيا المقورة أو مربعة عن ثلات أمتار ونصف (3.5).</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>الإيجار</p> <p>يجب أن تتوفر المؤسسة على الأقل لتدليلك عن عشرة (10) أمتار مربعة.</p> <p>يجب أن لا تقل المساحة الدنيا المقورة أو مربعة عن ثلات أمتار ونصف (3.5).</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>
<p>الإيجار</p> <p>يجب أن تتوفر المؤسسة على الأقل لتدليلك عن عشرة (10) أمتار مربعة.</p> <p>يجب أن لا تقل المساحة الدنيا المقورة أو مربعة عن ثلات أمتار ونصف (3.5).</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>الإيجار</p> <p>يجب أن تتوفر المؤسسة على الأقل لتدليلك عن عشرة (10) أمتار مربعة.</p> <p>يجب أن لا تقل المساحة الدنيا المقورة أو مربعة عن ثلات أمتار ونصف (3.5).</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>
<p>الإيجار</p> <p>يجب أن تتوفر المؤسسة على الأقل لتدليلك عن عشرة (10) أمتار مربعة.</p> <p>يجب أن لا تقل المساحة الدنيا المقورة أو مربعة عن ثلات أمتار ونصف (3.5).</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>الإيجار</p> <p>يجب أن تتوفر المؤسسة على الأقل لتدليلك عن عشرة (10) أمتار مربعة.</p> <p>يجب أن لا تقل المساحة الدنيا المقورة أو مربعة عن ثلات أمتار ونصف (3.5).</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>
<p>الإيجار</p> <p>يجب أن تتوفر المؤسسة على الأقل لتدليلك عن عشرة (10) أمتار مربعة.</p> <p>يجب أن لا تقل المساحة الدنيا المقورة أو مربعة عن ثلات أمتار ونصف (3.5).</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>الإيجار</p> <p>يجب أن تتوفر المؤسسة على الأقل لتدليلك عن عشرة (10) أمتار مربعة.</p> <p>يجب أن لا تقل المساحة الدنيا المقورة أو مربعة عن ثلات أمتار ونصف (3.5).</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>

<p>المرافق الصناعية</p> <p>المرافق الصناعية بالغضامات المشتركة</p> <p>يجب تفريغ مراحيض بالغضامات المشتركة (1) على الأقل قرب فضاء واحد (1) منفصلة من الأرض إلى السقف، (2) مزودة بباب من الأرض إلى السقف.</p> <p>يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مراحيض واحد (1) مخصوص لكل عشرين (10) أشخاص.</p> <p>عندما يتوفّر المؤسسة على مسبح داخلي وأو خارجي، يجب توفير وتجهيز رشاشات قرب المسبح، حيث يجب أن تكون رشاشة واحدة على الأقل مرئية وقابلة من حوض المسبح.</p> <p>يجب على المؤسسات التي تتقدّل على 11 وحدة لبيوأاء أو أكثر، أن تختار نسبة مراحيض واحد (1) مخصوص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).</p> <p>يجب على المؤسسة أن تختار نسبة حوض واحد (1) لغسل الأيدي مخصوص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).</p>
--

القصبة من صنف 5 نجوم : 2-8

عدد 7172 - 2 شعبان 1444 (23 فبراير 2023)

الجريدة الرسمية

2145

المكون	معايير ذات طابع تكميلي	معايير إلزامي	معايير ذات طابع تكميلي
ال溷	% 100 من مجموع نقاطها	يجب احترامها % 670 من مجموع نقاطها	المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها
السور الواقي	يجب أن تشتمل القصبة مجهزة بمسندة بيسوار تضم أجزاءً.	يجب أن تشتمل القصبة مجهزة بمسندة بيسوار	المعايير الوظيفية والقياسية
مساحات خضراء	يجب تجهيز مساحات خضراء مزروعة على التربة داخل البيانات.	يجب تجهيز مساحات خضراء مزروعة على التربة داخل البيانات.	المعايير القياسية
مدخل المؤسسة	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مستقلًا تمامًا عن أي وحدة سكنية.	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مستقلًا تمامًا عن أي وحدة سكنية.	المعايير القياسية التي يجب احترامها
فضاء الاستقبال	يجب توفير فضاء للإستقبال بالمؤسسة.	يجب توفير فضاء للإستقبال بالمؤسسة.	يجب توفير مصعد أو عدة مصاعد بالنسبة للمؤسسات التي تحتوي على 3 طوابق أو أكثر فوق الطابق الأرضي.
المصاعد	فضاء الاستقبال خمسة وعشرين (25) متراً مربعاً.	فضاء الاستقبال خمسة وعشرين (25) متراً مربعاً.	يجب أن لا تتفتت الأبعاد الدنيا لمقصورة المصعد عن 1.10×1.40 متراً.
الاطعام / فضاء مخصص لتقديم المطعم	يجب أن يمكن فضاء الإطعام من تقديم الخدمة للاطعام.	يجب أن تضم المؤسسة على الأقل فضاء واحداً 80 في المائة من الطاقة الاستيعابية للمؤسسة.	يجب أن تضم المؤسسة على الأقل فضاء واحداً 80 في المائة من الطاقة الاستيعابية للمؤسسة.
المطعم	يمكّن استخدام فضاءات الإطعام كفضاءات تقديم المشروبات.	يجب أن لا تتفتت مساحة فضاء الطعام عن 1.50 متراً مربعاً لكل مقدم.	يجب أن لا تتفتت مساحة فضاء الطعام عن 1.50 متراً مربعاً لكل مقدم.

الجريدة الرسمية

عدد 7172 - 2 شعبان 1444 (23 فبراير 2023)

3	يجب أن لا تقل المساحة الذين لا يزيد عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سوينة واحدة (1) على الأقل.
3	يجب أن لا تقل المساحة الذين لا يزيد عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن توفر المؤسسة على سوينة إضافية، حيث تخصص سوينة للنساء وأخرى للرجال.
3	يجب أن لا تقل المساحة الذين لا يزيد عن أربعة (3.5) مربعة.	يجب أن توفر المؤسسة على جاكيزي واحد (1) على الأقل.
3	يجب أن لا تقل المساحة الذين لا يزيد عن ثلث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	-
3	يجب أن لا تقل المساحة الذين لا يزيد عن ثلث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن توفر المؤسسة على جاكيزي إضافي، بحيث يخصص جاكيزي للنساء وآخر للرجال
4	يجب أن لا تقل المساحة الذين لا يزيد عن قاعدة التدليل، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن توفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة واحدة (1) على الأقل للتدليل.
4	يجب أن لا تقل المساحة الذين لا يزيد عن قاعدة التدليل الإضافية، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	-
5	يجب أن لا تقل المساحة الذين لا يزيد عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن توفر المؤسسة على قاعة للإستر احة عن عشرين (20) مترًا مربعاً.

	<p>يجب أن تكون قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين قليلة الاستعمال عشرة (10) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد. يجب أن يكون مكان تقديم الوجبات الخاص بالمستخدمين قليلة الاستعمال خاصه بالمستخدمين، وذلك تزويده بالموسسات التي تتوفى على 11 وحدة للأدواء أو أكثر. لتقديم الوجبات خاص بالمستخدمين، بالنسبة للمؤسسات التي تتوفى على خمسين (50) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد. يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام أو مكان تقديم الوجبات الخاص بالمستخدمين عن مترين مربع واحد (1) لكل مقعد.</p>
<p>المكان المستخدمات</p> <p>يجب توفير مرافق احديض بالفضاءات المشتركة، مع مراعاة توسيع مرافق واحد (1) على الأقل قرب فضاء الاستقبال. يجب فصل أقسام (مخصوصة للمرحاض وحوض غسل الأيدي) كلها بالنسبة للمراحيف المخصصة للرجال والمراحيف المخصصة للنساء. يجب أن لا تقل الأبعاد الدنبرة لمقصورة المرحاض عن 1.40 متراً 0.90×1.40.</p>	<p>يجب توفير مرافق احديض بالفضاءات المشتركة، مع مراعاة توسيع مرافق واحد (1) على الأقل قرب فضاء الاستقبال. يجب فصل أقسام (مخصوصة للمرحاض وحوض غسل الأيدي) كلها بالنسبة للمراحيف المخصصة للرجال والمراحيف المخصصة للنساء. يجب أن تكون مقصورة المراحيف: 1) مفصللة من الأرض إلى السقف، 2) مزرودة بأبواب من الأرض إلى السقف. يجب على المؤسسات أن تقدم نسبة مرحاض واحد (1) مخصوص لكل خمسة عشر (15) شخصاً.</p>
<p>المرافق الصحية</p> <p>المرافق بالفضاءات المشتركة</p>	

المرافق المجانية للمسبح	عندما تتوفر المؤسسة على مسبح داخلي وأو خارجي، يجب توفير وتجهيز رشاشات فرب على الأقل مرتين وقرينة من حوض المسبح.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

<p>مدخل المؤسسة</p> <p>يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مخصصاً حصرياً للزبائن ويجب أن يكون مغافراً عن مدخل الخدمة الخاصة بالمستخدمين أو بتسليم السلاح.</p>	<p>مساحات خضراء</p> <p>يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة على أي وحدة سكنية. مستقلة تماماً عن أي وحدة سكنية.</p>	<p>السور الواقي</p> <p>يجب أن تشكل القصبة محسنة بسلuar تتضم أبراجاً.</p>	<p>المكون</p> <p>معايير ذات طابع إلزامي</p> <p>معايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها %100 من مجموع المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها %70 من مجموع المعايير الفياسية</p>
<p>القصبة من صنف 4 نجوم : 3-8</p>			

فضاء الاستقبال	فضاء الإطعام / فضاء مخصص لتقديم المشروبات	يجب توفير فضاء لاستقبال بالممؤسسة.
يجب أن تبلغ المساحة الدنيا 20 متراً مربعاً.	يجب أن يمكن فضاء الإطعام من تقديم الخدمة ل 70 في المائة من الطاقة الاستيعابية للمؤسسة. يجب أن لا تقل مساحة فضاء الإطعام عن 1.20 متراً مربعاً لكل مقعد.	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا 20 متراً مربعاً.
يجب أن تضم المؤسسة على الأقل فضاء واحداً للإطعام، فضاء الإطعام كفضاء تقديم يمكّن استخدامه كفضاء تقديم المشروبات.	يجب أن يزود فضاء الإطعام بمطبخ.	بالنسبة للمؤسسات التي تتضمن على 20 وحدة لإيجار أو أكثر، يجب توفير مكان لتخضير المأكولات الباردة.
بالنسبة للمؤسسات التي تتضمن على 20 وحدة لإيجار أو أكثر، يجب توفير مكان مكيف لتخضير الأسماك.	المطبخ	بالنسبة للمؤسسات التي تتضمن على 20 وحدة لإيجار أو أكثر، يجب توفير مكان مكيف لتخضير اللحوم.

مسبيج داخلي وأو خارجي	يجب أن تتوفر المؤسسة على مسبج داخلي وأو خارجي.	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام (15) متراً مربعاً.	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقديسي، عن سنتة (6) متراً مربعاً.	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقديسي، عن سنتة (15) متراً مربعاً.	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقديسي، عن سنتة (15) متراً مربعاً.	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقديسي، عن سنتة (15) متراً مربعاً.	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقديسي، عن سنتة (15) متراً مربعاً.	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقديسي، عن سنتة (15) متراً مربعاً.
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

فضاء الإستراحة

	<p>يجب توفير قاعة الطعام بالمستخدمين، بالنسبة للمؤسسات التي تتوفر على 11 وحدة لوجبات أو أكثر. يجب توفير مكان لتقديم الوجبات خاص بالمستخدمين، بالنسبة للمؤسسات التي تتوفر على 4 إلى 10 وحدات لوجبات.</p>
<p>يجب فصل أقسام (مقصورة المرحاض وحوض غسل الأيدي) كلها بالنسبة للمراحيض المخصصة للرجال والمراحيض أن تكون مقصورة انتقامية (1) منفصلة من الأرضن إلى السقف، (2) يلوأب من الأرضن إلى السقف. يجب على المؤسسة أن تتحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرين (20) شخصاً.</p>	<p>يجب توفر قاعة الطعام خاصة بالمستخدمين في وقت واحد. يجب أن يكون مكان تقديم الوجبات الخاص بالمستخدمين قابلة لإستيعاب خمسين (50) واحد. أن لا تقل مساحة قاعة الطعام أو مكان تقديم الوجبات الخاص بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.</p>

المرافق المصحبة للسبيح	المرافق المصحبة للسبيح	البيانات
		<p>عندما تتوفر المؤسسة على مسبح داخلي وأو خارجي، يجب توفير وتجهيز رشاشات قرب المسبح، حيث يجب أن تكون رشاشة واحدة على الأقل مرتيبة وقريبة من حوض المسبح.</p>
		<p>يجب على المؤسسات التي تتضمن على 11 وحدة للأبواء أو أكثر، أن تختبر نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).</p>
		<p>يجب على المؤسسة أن تختبر نسبة حوض واحد (1) لفضل الأيدي مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).</p>
		<p>يجب على المؤسسات التي تتضمن على 11 وحدة للأبواء أو أكثر، أن تختبر نسبة حمام برشاشة واحد (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).</p>
		<p>يجب أن لا تقل الأبعاد الدنية لمقصورة الحمام برشاشة عن متراً 0.70x0.70 متراً.</p>
		<p>يجب أن توفر المؤسسات التي تتضمن على 11 وحدة للأبواء أو أكثر على حمامات برشاشة منفصلة للرجال والنساء.</p>
		<p>يجب أن لا تقل الأبعاد الدنية لمقصورة الحمام برشاشة عن متراً 1.20 متراً 0.70x1.20 متراً.</p>
		<p>يجب توفر حمامات برشاشة ومرحاض مخصص لمستخدمي المطبخ مع توفير أحواض مفصلة للرجال والنساء.</p>
		<p>يمكن دمج الحمامات برشاشة والمرحاض في المطبخ، إذا كانت توفر إمكانية الولوج مباشرة إلى المطبخ. المرحاض عن متراً 1.40 متراً 0.90x0.70 متراً.</p>

معايير ذات طابع تكميلي المعايير التي يجب احترامها 70% من مجموع نقاطها	المكون
معايير الوظيفية والقياسية المعايير المقاييسية	المسور الواقي
يجب أن تشكل القصبة مجموعة محسنة بسلuar تضم أرباجا.	السور الواقي
يجب تجهيز مساحات خضراء مزروعة على التربة داخل البنية.	مساحات خضراء
يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مستقلًا تماماً عن أي وحدة سكنية.	مدخل المؤسسة
يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مخصصاً حصرياً للزيارات ويجب أن يكون مغایراً عن مدخل الخدمة الخاص بالمستخدمين أو بتسلیم السلع، عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للإطعام.	فضاء الإستقبال
يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء الاستقبال خمسة عشر (15) متراً مربعاً.	يجب توفير فضاء للإستقبال بالمؤسسة.
يجب أن تضم المؤسسة على الأقل فضاء واحداً للإطعام. يمكن استخدام فضاء الإطعام كفضاء لتقديم واحد (1) لكل مفرد.	فضاء الإطعام / فضاء مخصص لتقديم المطعم

<p>المطبخ</p> <p>بالنسبة للمؤسسات التي تتضمن على 20 وحدة لابياء أو أكثر، يجب توفير حوض لغسل الطنادχر ولوازم المطبخ.</p> <p>بالنسبة للمؤسسات التي تتضمن على 20 وحدة لابياء أو أكثر، يجب توفر مقددية أو مقصدية.</p>	<p>يجب أن يزود فضاء الاطعام بمطبخ.</p> <p>بالنسبة للمؤسسات التي تتضمن على 20 وحدة لابياء أو أكثر، يجب أن يحترم أماكن وموافق العمل مبدأ المسير للأمام.</p> <p>بالنسبة للمؤسسات التي تتضمن على 20 وحدة لابياء أو أكثر، يجب توفر مكان لتخدير المأكولات البرد.</p> <p>بالنسبة للمؤسسات التي تتضمن على 20 وحدة لابياء أو أكثر، يجب توفر مكان مكيف لتخدير الأسمدة.</p>	<p>يجب أن تبلغ المساحة الدنبرية للبيوأه أو أكثر، يجب توفر مكان مكيف لتخدير اللحوم.</p> <p>بالنسبة للمؤسسات التي تتضمن على 20 وحدة لابياء أو أكثر، يجب توفر مكان مكيف لتخدير الخضر.</p> <p>بالنسبة للمؤسسات التي تتضمن على 20 وحدة لابياء أو أكثر، يجب توفر مكان مكيف لتخدير الطوليات.</p> <p>بالنسبة للمؤسسات التي تتضمن على 20 وحدة لابياء أو أكثر، يجب توفر حوض لغسل الأواني.</p>	<p>يجب أن تبلغ المساحة الدنبرية (بما في ذلك أماكن المطبخ (بما في ذلك أماكن التخزين والمعاملات وأماكن التغذيات) من الانتاج والتغذير وآلات التغذير وآلات التخزين) خمسين (50) مساحة فضاء أو فضاءات الإطعام.</p>
--	--	---	---

<p>مسبي داخلي وأو خارجي</p> <p>يجب أن توفر المؤسسة على مسبح داخلي وأو خارجي.</p> <p>يجب أن لا تقل المساحة الداخلي للمنشأة عن عشرة (10) أمتار مربعة.</p>	<p>فضاء تقديم وجبة الفطور</p> <p>متحفياً فضاء للاطعام ، فهو يحل محل هذا المعيار.</p> <p>تواجه هذا المفتر</p> <p>مفتروح، يجب أن يكون جزءاً منه هذا الفضاء يشترط أن ينضمء للمؤسسة لا تقل مساحة فضاء تقديم وجبة الفطور عن مترين مربع واحد (1) لكل مقعد.</p>	<p>يجب تجهيز مكان مغلق خاص بخدمة وجبات الفطور إذا توأمة في المائدة من الطاقة الاستعملية يجب أن يمكن فضاء تقديم وجبة الفطور من تقديم الخدمة لـ 60 دقيقة</p> <p>يجب تجهيز مكان مغلق خاص بخدمة وجبات الفطور إذا توأمة في المائدة من الطاقة الاستعملية</p> <p>يجب أن توفر المؤسسة على مسبح داخلي وأو خارجي.</p> <p>يجب أن لا تقل المساحة الداخلي للمنشأة عن عشرة (10) أمتار مربعة.</p>
<p>مسبي داخلي وأو خارجي</p> <p>يجب أن توفر المؤسسة على مسبح داخلي وأو خارجي.</p> <p>يجب أن لا تقل المساحة الداخلي للمنشأة عن عشرة (10) أمتار مربعة.</p>	<p>فضاء تقديم وجبة الفطور</p> <p>متحفياً فضاء للاطعام ، فهو يحل محل هذا المعيار.</p> <p>تواجه هذا المفتر</p> <p>مفتروح، يجب أن يكون جزءاً منه هذا الفضاء يشترط أن ينضمء للمؤسسة لا تقل مساحة فضاء تقديم وجبة الفطور عن مترين مربع واحد (1) لكل مقعد.</p>	<p>يجب تجهيز مكان مغلق خاص بخدمة وجبات الفطور إذا توأمة في المائدة من الطاقة الاستعملية يجب أن يمكن فضاء تقديم وجبة الفطور من تقديم الخدمة لـ 60 دقيقة</p> <p>يجب تجهيز مكان مغلق خاص بخدمة وجبات الفطور إذا توأمة في المائدة من الطاقة الاستعملية</p> <p>يجب أن توفر المؤسسة على مسبح داخلي وأو خارجي.</p> <p>يجب أن لا تقل المساحة الداخلي للمنشأة عن عشرة (10) أمتار مربعة.</p>
<p>مسبي داخلي وأو خارجي</p> <p>يجب أن توفر المؤسسة على مسبح داخلي وأو خارجي.</p> <p>يجب أن لا تقل المساحة الداخلي للمنشأة عن عشرة (10) أمتار مربعة.</p>	<p>فضاء تقديم وجبة الفطور</p> <p>متحفياً فضاء للاطعام ، فهو يحل محل هذا المعيار.</p> <p>تواجه هذا المفتر</p> <p>مفتروح، يجب أن يكون جزءاً منه هذا الفضاء يشترط أن ينضمء للمؤسسة لا تقل مساحة فضاء تقديم وجبة الفطور عن مترين مربع واحد (1) لكل مقعد.</p>	<p>يجب تجهيز مكان مغلق خاص بخدمة وجبات الفطور إذا توأمة في المائدة من الطاقة الاستعملية يجب أن يمكن فضاء تقديم وجبة الفطور من تقديم الخدمة لـ 60 دقيقة</p> <p>يجب تجهيز مكان مغلق خاص بخدمة وجبات الفطور إذا توأمة في المائدة من الطاقة الاستعملية</p> <p>يجب أن توفر المؤسسة على مسبح داخلي وأو خارجي.</p> <p>يجب أن لا تقل المساحة الداخلي للمنشأة عن عشرة (10) أمتار مربعة.</p>

فضاء الإستدراة			
3	يجب أن لا تقل المساحة الدينية للحمام التقليدي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن توفر المؤسسة على حمام تقليدي واحد (1) على الأقل.	-
3	يجب أن لا تقل المساحة الدينية للحمام التقليدي (6) الإضافي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن توفر المؤسسة على حمام تقليدي إضافي، بحيث يخصص حمام للنساء وأخر للرجال.	-
3	يجب أن لا تقل المساحة الدينية للسونة، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن لا تتوفر المؤسسة على سونية واحدة (1) على الأقل.	-
3	يجب أن لا تقل المساحة الدينية للسونة الإضافية، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن توفر المؤسسة على سونية إضافية، بحيث تخصص سونية للنساء وأخر للرجال.	-
3	يجب أن لا تقل المساحة الدينية للحاكوري، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن لا تتوفر المؤسسة على جاكوزي واحد (1) على الأقل.	-
3	يجب أن لا تقل المساحة الدينية للحوض الإضافي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن توفر المؤسسة على جاكوزي للنساء إضافي، بحيث يخصص جاكوزي للنساء وآخر للرجال.	-
3	يجب أن لا تقل المساحة الدينية لمقصورة أو الت Dahlia، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن توفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة واحدة (1) على الأقل للت Dahlia.	-
3	يجب أن لا تقل المساحة الدينية لمقصورة أو قاعة الت Dahlia الإضافية، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن توفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة إضافية للت Dahlia.	-
5	يجب أن لا تقل المساحة الدينية لقاعية الإستر لاده، عن عشرين (20) مترًا مربعاً.	يجب أن توفر المؤسسة على قاعة الإستر لاده	-

<p>المرافق الصحية بالمنشآت</p> <p>يجب أن تكون مقصورة على الأراضي إلى السقف، (2) مزرودة بباب من الأرض إلى السقف.</p> <p>يجب على المؤسسة أن تلتزم بتبسيط مراحيض واحد (1) مخصص لكل عشرين (20) شخصاً.</p>	<p>المرافق الصحية</p> <p>أماكن المستخدمين والمستخدمات</p> <p>يجب توفير مكافحة للطعام خاصة بالمستخدمين، بالنسبة للمؤسسات التي تتوفّر على 11 وحدة لإنواع أو أكثر.</p> <p>يجب توفير مكان لتقدیم الوجبات خاص بالمستخدمين، بالنسبة للمؤسسات التي تتوفّر على 4 إلى 10 وحدات لإنواع.</p> <p>يجب توفير مراحيض بالفضاءات المشتركة مع مراعاة توجّد مراحيض واحد (1) على الأقل قرب فضاء الاستقبال.</p> <p>يجب فصل أقسام (مقصورة المرحاض وحوض غسل الأيدي) كلية بالنسبة للمرحاض المخصصة للرجال والمرأحيض المخصصة للنساء.</p> <p>يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40 مترًا × 0.90 مترًا.</p>
--	--

المرافق المصححة للمسبيح	يجب أن تتوفر المؤسسات التي تتضمن على وحدة لابياء أو أكثر، أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة التي تتضمن على نوع القرفصاء، ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغير الاستخدام.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا للمقصورة التي تتضمن على نوع القرفصاء، ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغير الاستخدام.
عندما تتوفر المؤسسة على مسبح داخلي وأو خارجي، يجب توفر وتجهيز رشاشات قرب المسجد، حيث يجب أن تكون رشاشة واحدة على الأقل مريئة وقريبة من حوض المسبيح.	يجب على المؤسسات التي تتضمن على وحدة لابياء أو أكثر، أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 0.90x0.90 مترًا. ويجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حوض واحد (1) لغسل الأيدي مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا للمقصورة التي تتضمن على نوع القرفصاء، ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغير الاستخدام.
يجب أن تتوفر المؤسسات التي تتضمن على وحدة لابياء أو أكثر على حمامات برشاشة منفصلة للرجال والنساء.	يجب على المؤسسات التي تتضمن على وحدة لابياء أو أكثر، أن تحترم نسبة حمام برشاشة واحد (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن تتوفر المؤسسة التي تشتمل على أقل من 11 وحدة لابياء على الأقل من مرحاض واحد (1) على الأقل.	يجب أن تتوفر المؤسسات التي تشتمل على أقل من 11 وحدة لابياء على الأقل من مرحاض واحد (1) على الأقل.

<p>المرافق المطبخ مستخدمي الصحية بأماكن متغيرة</p> <p>يجب توفير حمامات برشاشة ومراحيض مخصصة للمستخدمين المطبخ مع توفير إجزاء منفصلة للرجال والنساء، عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للإطعام. يمكن دمج الحمامات برشاشة والمرحاض في أماكن المستخدمين، إذا كانت توفر إمكانية الولوج مباشرة إلى المطبخ. يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا للقصوره الحمام برشاشة عن 1.20 متراً يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا للقصوره الحمام برشاشة عن 0.70 متراً يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا للقصوره المرحاض عن 0.90 متراً يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا للقصوره المرحاض عن 1.40 متراً.</p>				

تجهيزات الخدمة	يجب توفير الإيواء	يجب أن يتوفر المؤسسة على وحدة الإيواء على الأقل 30 وحدات للايواء على الأقل .	إذا كانت المؤسسة تتواجد داخل المدن العتيقة، يسمح بمساحة الدنيا تتبلغ عشرة (10) متر مربعية بالنسبة ل 20 في المائة من المعد الإجمالي لوحدات الإيواء.
-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا المروضة رهن إشارة الزبائن داخل وحدات الإيواء ستة عشر (16) مترًا مربعًا بما في ذلك: إمكان السكن والممر والمرافق الصحية والخزانة، لا يتم احتساب الشرفات في هذه المساحة.	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا المروضة رهن إشارة الزبائن داخل وحدات الإيواء ستة عشر (16) مترًا مربعًا بما في ذلك: إمكان السكن والممر والمرافق الصحية والخزانة، لا يتم احتساب الشرفات في هذه المساحة.

المكون	معايير ذات طابع تكميلي %100 من احترامها	معايير ذات طابع إلزامي %100 من احترامها التي يجب احترام ٧٥% من مجموع نقاطها
المعايير الوظيفية	المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها	المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها
مساحات خضراء	يجب تجهيز مساحات خضراء مزروعة على التربة داخل وأو خارج البنية.	يجب تجهيز مساحات خضراء مزروعة على التربة داخل وأو خارج البنية.
مدخل المؤسسة	يجب أن يكون الدخل الرئيسي للمؤسسة مخصصا حصريا للزبائن ويجب أن يكون مغيرا عن مدخل الخدمة الخاص بالمستخدمين أو تسليم السلع، عندما توفر المؤسسة على فضاء لاطعام مفتوح في وجه الزبناء غير المقيمين بالمؤسسة.	يجب أن يكون الدخل الرئيسي للمؤسسة متقدلا تماما عن أي وحدة سكنية.
فضاء الاستقبال	يجب توفير فضاء للإستقبال بالمؤسسة.	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للفضاء الإستقبال عشرين (20) مترا مربعا.
فضاء تقديم وخدمة	يجب تجهيز مكان مغلف خاص بخدمة وجبات الفطور. إذا توفرت هذه الفضاء بشفرة أو المائدة من الطاقة الإستعمالية للمؤسسة.	يجب أن يمكن فضاء تقديم وخدمة تقديم خاص إذا توفرت هذه الفضاء بشفرة أو المائدة من الطاقة الإستعمالية للمؤسسة.
مسبي داخلي وأو خارجي	يجب أن توفر المؤسسة على مسبح داخلي وأو خارجي.	يجب أن لا تقل المساحة الداخلي أو أو خارجي.
4	الدارجي عن الذي عشر (12) مترا مربعـا.	الدنيا للسبح الداخلي وأو الدارجي عن الذي عشر (12) مترا مربعـا.

المرافق الصحية للمسبيت	المرافق الصحية	أماكن المستخدمين والمستخدمات
عندما تتوفر المؤسسة على مسبح داخلي وأو خارجي، يجب توفير وتجهيز رشاشات قرب المسبح، حيث يجب أن تكون رشاشات واحدة على الأقل مريمية وقريبة من حوض المسبح.	<p>يجب أن تكون قاعة الطعام أو مكان تقديم الوجبات الخاصة بالمستخدمين قابلة لاستعمال المسخدمين (50) بالمائة من وقت واحدة يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام أو مكان تقديم الوجبات الخاصة بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1) لكل مفرد.</p> <p>يجب توفير قاعة الطعام أو مكان تقديم الوجبات خاص بالمستخدمين.</p>	<p>يجب أن تكون قاعة الطعام الخاص أو مكان تقديم الوجبات الخاصة بالمستخدمين في وقت واحدة من خمسين (50) بالمائة من وقت واحدة يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام أو مكان تقديم الوجبات الخاصة بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1) لكل مفرد.</p>
-	<p>يجب توفر مراجيح بالغضاءات المشتركة، مع مراعاة تزاجد مرحاض واحد (1) على الأقل قرب فضاء الاستقبال.</p> <p>يجب توفر مراجيح بالغضاءات المشتركة، مع مراعاة تزاجد مرحاض واحد (1) على الأقل قرب فضاء الاستقبال.</p>	<p>يجب توفر مراجيح بالغضاءات المشتركة، مع مراعاة تزاجد مرحاض واحد (1) على الأقل قرب فضاء الاستقبال.</p> <p>يجب توفر مراجيح بالغضاءات المشتركة، مع مراعاة تزاجد مرحاض واحد (1) على الأقل قرب فضاء الاستقبال.</p>
-	-	-

الرافق الصحيبة باماكن المستخدمين	الرافق الصحيبة باماكن المستخدمين	يجب أن تتوفر المؤسسة على مراحيض منفصلة للرجال والنساء. تقبل المراحيض من نوع القرفاصاء. ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الاستحمام.	
		يجب أن لا تقل الأبعاد الدينية لمقصورة المراحاض عن 0.90x1.40 متراً.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدينية لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.40x1.20 متراً.
يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام برشاشة واحد (1) على الأقل.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام برشاشة واحد (1) على الأقل.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدينية لمقصورة حمامات برشاشة متصلة للرجال والنساء مزرودة ببابوا يمكن إغلاقها من داخل المقصورة.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدينية لمقصورة الحمام برشاشة عن 0.70x1.20 متراً.
الرافق الصحيبة باماكن المستخدمين	الرافق الصحيبة باماكن المستخدمين	في حالة إذا ما كان الحمام منفصل بالإجراز، يجب أن لا تقل مساحته الدنيا عن مترين مربعين.	يجب أن تتوفر جميع وحدات الإيواء على حمام وأو حمام برشاشة وعلى مراحاض.
مستودعات الملابس الخاصة باماكن المستخدمين	وحدة الإيواء	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ متراً مربعاً واحداً (1) لكل مستخدم.	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ متراً مربعاً واحداً (1) لكل مستخدم.
مستودعات الملابس الخاصة باماكن المستخدمين	وحدة الإيواء	يجب أن تضم وحدة الإيواء مطبخاً أو فضاءاً للمطبخ أو مطبخاً مفتوحاً خاصاً بها.	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للموضوعة رهن إشارة الزبون داخل وحدات الإيواء عشرين (20) متراً مربعاً بما في ذلك: أمكّن السكن والمصر والأثاث. تكون وحدات الإيواء على الأقل 10 وحدات لإيواء على الأقل.
		يكون وحدات الإيواء على الأقل 10 وحدات لإيواء على الأقل.	يمكن أن تكون وحدات الإيواء مزرودة بمطبطخ أو بمطبطخ صغير أو بمطبطخ أمريكي.

-2-9 المجلد من صنف 3 نجوم:

الرافق الصحبي المرافق	المرافق الصحبي المرافق	المرافق الصحبي المرافق	المرافق الصحبي المرافق
يجب توفير مرافق الحفاظ على الأدق، مع مراعاة توفر مراحيض واحد (1) على الأدق قرب فضاء الاستقبال. يجب على المؤسسة أن تلتزم نسبة مراحيض واحد مخصوص لكل عشرين (20) شخصاً.	المرافق الصحبي المرافق	المرافق الصحبي المرافق	المرافق الصحبي المرافق
يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا المقتصدة للنساء من الأرض إلى السقف. يجب أن تكون مقصورة المراحيض (1) مزرودة من الأرض إلى السقف، (2) مزرودة بباب من الأرض إلى السقف.	المرافق الصحبي المرافق	المرافق الصحبي المرافق	عندما تتتوفر المؤسسة على مسبح داخل وخارج، يجب توفير وتجهيز رشاشات قرب مقصولة للرجال والنساء. تقليل المراحيض من نوع القرفصاء، ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الاستحمام.
يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمصورة المراحيض عن 1.40 متراً. يجب أن لا تقل الأبعاد الدنية لمصورة الحمام برشاشة عن 1.20 متراً. يجب أن توفر المؤسسة على حمام برشاشة واحدة (1) على الأقل.	المرافق الصحبي المرافق	المرافق الصحبي المرافق	يجب أن توفر المؤسسة على الأدق، حيث يجب أن لا تقل الأبعاد من النساء إلى المراحيض من النساء إلى المراحيض عن 0.90X1.40 متراً.
يجب توفر حاملات برشاشة منفصلة للرجال والنساء مزرودة بباب يمكن إغلاقها من داخل المقصورة. يجب توفر حاملات برشاشة منفصلة للرجال والنساء مزرودة بباب يمكن إغلاقها من داخل المقصورة. في حالة إذا ما كان الحمام منفصلة بحجز، يجب أن لا تقل مساحته الدنيا عن مترين مربعين.	المرافق الصحبي المرافق	المرافق الصحبي المرافق	يجب أن توفر جميع وحدات الإيواء على حمام وأو حمام برشاشة وعلى مرافق الإيواء.

مستودعات الملابس الخاصة بأماكن المستخدمين	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ متراً مربعاً واحداً (1) لكل مستخدم.	<p>3</p> <p>يجب توفير مساعدة الملابس منفصلة للرجال والنساء.</p> <p>يجب أن تبلغ المساحة الدنيا الموضوحة على رهن إشارة الزبون داخل وحدات الإيواء ستة عشر (16) متراً مربعاً بما في ذلك: أماكن السكن والممر والمرافق الصحية والخزانة. لإتمام احتساب الشرفات في هذه المساحة.</p> <p>يمكن أن تكون وحدات الإيواء مزروعة بطيجي أو بمطبي صغير أو ببطجي أمريكي.</p>
<p>المكون</p> <p>معايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 100% من مجموع نقاطها</p> <p>معايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 70% من مجموع نقاطها</p>	<p>المعايير الوظيفية</p> <p>معايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 100% من مجموع نقاطها</p> <p>معايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 70% من مجموع نقاطها</p>	<p>3</p> <p>معايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 100% من مجموع نقاطها</p> <p>معايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 70% من مجموع نقاطها</p>
<p>مدخل المؤسسة</p> <p>فضاء الاستقبال</p>	<p>يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مستقلاماً عن أي وحدة سكنية.</p> <p>يجب توفير فضاء للاستقبال بالمؤسسة.</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>
<p>فضاء الاستقبال</p> <p>يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء الاستقبال التي عشر (12) متراً مربعاً.</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>أماكن المستخدمين وأماكن المستخدمات</p> <p>يجب توفير قاعة الطعام أو مكان أو مكان تقديم الوجبات الخاصة بالمستخدمين قابلة لاستيعاب</p>	<p>3</p>	<p>-</p>

9-3- الملاجأ من صنف نجمتين:

الخاص بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	يجب أن لا تقل المساحة قاعدة الطعام أو مكان تقديم الوجبات على مساحة متر مربع واحد (50) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد.	يجب فصل أقسام (مقصورة المرحاض وحوض غسل الأيدي) كلية بالنسبة للمرأحين والرجال والراغبين المخصصة للنساء.	يجب توفير مرافقين بالفضاءات المشتركة مع مراعاة توسيع المرحاض واحد (1) على الأقل قرب فضاء المؤسسة أن تخدم نسبة مراحيض واحد (1) مخصص لكل عشرين (20) شخصاً.	المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة
يجب أن لا تقل الأبعاد الدinia لمقصورة المرحاض عن 1.40 متراً.	يجب أن تكون مقصورة المرحاض إلى السقف، (2) مزرودة الأرض من الأرض إلى السقف.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدinia لمقصورة المرحاض عن 1.40 متراً.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدinia لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.20 متراً.	المرافق الصحية بالمكان للمستخدمين
يجب أن لا تقل الممساحة الدinia الحمام و/أو الحمام برشاشة عن أربعة (4) أمتار مربعه.	يمكن لـ 20 في المائة من وحدات الإيواء أن تتوفر على حمام و/أو حمام برشاشة مشترك منفصل على وحدة الإيواء.	يجب أن لا تقل المساحة الدinia الحمام برشاشة عن 1.40 متراً.	يمكن لـ 20 في المائة من وحدات الإيواء أن تتوفر على مرحاض مشترك منفصل على	المرافق الصحية
-	-	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدinia لمقصورة المرحاض عن 0.90x0.90 متراً.	المرافق الصحية للأفراد الإيواء

الرافق الصعيدية الرافق العجمية	المراافق المستخدمين بأماكن
يجب توفير مراحيض خاص بخدمة وجبات الفطور. إذا توفر هذا الفضاء يجب أن يكون جزءاً منه مفتوح، يجب أن يكون جزءاً منه مفتوح، يجب أن يكتفى المطافئ.	يجب أن يمكن فضاء تقديم وجبة الفطور من تقديم الخدمة لـ 50 في المائة من الطاقة الاستهلاكية للمؤسسة. يجب أن لا تقل مساحة فضاء تقديم وجبة الفطور عن متراً مربع واحد (1) متراً مربع.
أماكن المستخدمين والخدمات	فضاء تقديم وجبة الفطور يجتاز مكان مغلق خاص بخدمة وجبات الفطور. إذا توفر هذا الفضاء يشترطه أو يضنه بالمستخدمين.
يجب تغيير قاعة الطعام أو مكان تقديم الوجبات الخاص بالمستخدمين قبلة لإستيعاب حسنين (50) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد. يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام أو مكان تقديم الوجبات الخاص بالمستخدمين عن متراً مربع واحد (1) متراً مربع.	يجب أن تكون قاعة الطعام أو مكان تقديم الوجبات الخاص بالمستخدمين (50) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد. يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام أو مكان تقديم الوجبات الخاص بالمستخدمين عن متراً مربع واحد (1) متراً مربع.
فضاء تقديم وجبة الفطور يجتاز مكان مغلق خاص بخدمة وجبات الفطور. إذا توفر هذا الفضاء يشترطه أو يضنه بالمستخدمين.	-

وحدة الإيواء	مستودعات الملابس الخاصة بأماكن المستخدمين	المرافق الصحية الخاصة بوحدة الإيواء	يمكن ل 20 في المائة من وحدات الإيواء أن تتوفر على مرحاض مشترك مفصل على وحدة الإيواء وعلى الحمام وأو الحمام بريشة المشتركة. يجب توفير مرحاض واحد على الأقل لكل وحدتين للإيواء.	يجب أن لا تقل المساحة الدنبا للحمام وأو الحمام بريشة المشترك عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يمكن ل 20 في المائة من وحدات الإيواء أن تتوفر على مرحاض مشترك مفصل على وحدة الإيواء وعلى الحمام وأو الحمام بريشة المشتركة. يجب توفير مرحاض واحد على الأقل لكل وحدتين للإيواء.	يجب أن لا تقل المساحة الدنبا لمقصورة المرحاض عن 40 مترا 0.90×0.90 مترا.
المساحة	أو يمطيخ أمريكي.	يمكن أن تكون وحدات الإيواء مزرودة بمطيخ صغير	يمكن أن تكون وحدات الإيواء على الأقل 10 وحدات للإيواء على الأكثر.	يجب أن تتوفر المؤسسة على 4 وحدات للإيواء على الأقل و 10 وحدات للإيواء على الأكثر.	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا الموضوعية رهن إشارة الزبائن داخل وحدات الإيواء عشرة (10) أمتار مربعة بما في ذلك: أماكن السكن والممر والمرافق الصحية والخزنة. لاتيم احتساب الشرفات في هذه المساحة.	يمكن أن تكون وحدات الإيواء على الأقل 10 وحدات للإيواء على الأقل و 10 وحدات للإيواء على الأكثر.
المساحة	المساحة	المساحة	المساحة	المساحة	المساحة	المساحة
المساحة	المساحة	المساحة	المساحة	المساحة	المساحة	المساحة

المكون	معايير ذات طابع تكثيفي	معايير ذات طابع إلزامي	معايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 70% من مجموع نقاطها	معايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 100% من مجموع نقاطها
المدخل المؤسسية	المعايير التقليدية	المعايير التقليدية	المعايير التقليدية	المعايير الوظيفية
مدخل المؤسسية	-	-	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مستقلة تماماً عن أي وحدة سكنية.	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مستقلة تماماً عن أي وحدة سكنية.
مدخل المؤسسية	-	-	عندما تكون النباتية غير منصصة حصرياً للمؤسسة، يجب توفير مدخل مباشر (عبر مصعد أو سلم كهربائي) للمطوابق المخصصة للمؤسسة.	عندما تكون النباتية غير منصصة حصرياً للمؤسسة، يجب توفير مدخل مباشر (عبر مصعد أو سلم كهربائي) للمطوابق المخصصة للمؤسسة.
فضاء الاستقبال	يجب توفير فضاء للاستقبال بالإستقبال عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء الإستقبال (10) أمتار مربعة.	يجب تجاهيل مكان مغذى من تقديم الخدمة لـ 50 في المائة من الطاقة الاستهلاكية للمؤسسة.	يجب تجاهيل مكان مغذى من تقديم الخدمة وجبة الفطور خاص بخدمة وجبات الفطور.
فضاء تقديم وجبة الفطور	إذا توأجد هذا الفضاء بشرفة الطعام أو بفضاء مفتوح، يجب أن ي تكون جزءاً منه محبياً من تقبيلات المطافئ.	فضاء تقديم وجبة الفطور أو بفضاء مفتوح، يجب أن لا تقل مساحة فضاء تقديم وجبة الطعام أو مكان تقديم الطعام أو مكان تقديم الوجبات في وقت واحد.	يجب أن تكون قاعة الطعام أو مكان تقديم الوجبات الخاص بالمستخدمين قابلة لاستعمال المستخدمين في وقت واحد.	يجب تجاهيل مكان مغذى من تقديم الخدمة لـ 50 في المائة من الطاقة الاستهلاكية للمؤسسة.
أماكن المستخدمين والمستخدمات	يجب توفر قاعة للطعام أو مكان لتقديم الطعام أو مكان تقديم الوجبات بالمستخدمين عن مطرد مريض واحد (1) لكل مقعد.	يجب توفر قاعة للطعام أو مكان لتقديم الطعام بالمستخدمين عن مطرد مريض واحد (1) لكل مقعد.	يجب أن تكون قاعة الطعام أو مكان تقديم الوجبات الخاص بالمستخدمين قابلة لاستعمال المستخدمين في وقت واحد.	يجب أن تكون قاعة الطعام أو مكان تقديم الوجبات الخاص بالمستخدمين قابلة لاستعمال المستخدمين في وقت واحد.

الرافق الصحبي	الرافق الصحيحة	الرافق الصحيحة	الرافق الصحيحة
يجب توفير مراحيض بالفضاءات المشتركة، مع مراعاة توأجد مراحاض واحد على الأقل قرب فضاء الاستقبال . يجب على المؤسسة أن تخترم نسبة مراحاض واحد (1) مخصوص لكل عشرين (20) شخصا.	يجب توفر مراحيض في الفضاءات المشتركة موكلاً بالتنمية للمراحيض المخصصة للرجال والمرأة. يجب أن لا تكون أبواب المراحيض في المطعم أو الفضاء المخصص للمشرفيات أو فضاء المختصين للمرأة.	يجب أن تكون أبواب المراحيض في المطعم أو الفضاء المخصص للمشرفيات أو فضاء المختصين للمرأة. يجب أن تكون مقصورة المراحيض: (1) منفصلة من الأرض إلى السقف، (2) مزرودة بباب من الأرض إلى السقف.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحاض عن 1.40 متر $1.40 \times 0.90 = 1.26$ متر.
يجدر يحصل بين كل مبوأة. في حالة توفر موللات، يجب أن لا تقل المسافة الفاصلية بين مبولتين عن 0.70 متر.	يجب أن يتتوفر المؤسسة على مراحيض منفصلة للرجل والنساء، تقبل المراحيض من نوع القرفصاء. ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض المراحاض عن 0.90 متر.	يجب أن يتتوفر المؤسسة على مراحيض منفصلة للرجل والنساء مزرودة بألواب يمكن إلتقافها من داخل المقصورة.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحاض عن 1.40 متر $1.40 \times 0.90 = 1.26$ متر.
يمكن ل 20 في المائة من وحدات الأيواء على الأكثر، أن تتتوفر على حمام وأو حمام برشاشة مشتركة متصل بالمرافق الخاصة على وحدة الأيواء. يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام وأو الحمام برشاشة المشترك عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يمكن ل 20 في المائة من وحدات الأيواء على الأكثر، أن تتتوفر على حمام وأو حمام برشاشة مشتركة متصل بالمرافق الخاصة على وحدة الأيواء. يجب لك 3 وحدات الأيواء.	يمكن ل 20 في المائة من وحدات الأيواء على الأكثر، أن تتتوفر على حمام وأو حمام برشاشة مشتركة متصل بالمرافق الخاصة على وحدة الأيواء. يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام وأو الحمام برشاشة المشترك عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يمكن ل 20 في المائة من وحدات الأيواء على الأكثر، أن تتتوفر على حمام وأو حمام برشاشة مشتركة متصل بالمرافق الخاصة على وحدة الأيواء. يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام وأو الحمام برشاشة المشترك عن أربعة (4) أمتار مربعة.

المختيم من صنف 5 نجوم :
11- المختيم

المكون	معايير ذات طابع إلزامي معايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها % 100 المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 70% من مجموع نقاطها المعايير الرئيسية النقط	معايير ذات طابع تكميلي المعايير الوظيفية المعايير الرئيسية
فضاء الوقوف وال موقف خاص	يجب توفير فضاء للوقوف عند مدخل المخيم، يخصص لتسجيل الزوار. يجب أن تبلغ المساحة الداتية (35) متراً مربعاً. لضياء الورق خمسة وثلاثين (35) متراً مربعاً.	يجب أن تبلغ المساحة الداتية في المخيم، يخصص لتسجيل الزوار. لضياء الورق خمسة وثلاثين (35) متراً مربعاً.
مساحات خضراء	يجب تجهيز مواقف خاص للسيارات و/ أو المقطرات خارج موقع الإيواء وفضاء الورق الخاص بالإستقبال. يجب تجهيز مساحات خضراء موزروعة على التربية داخل المؤسسة.	يجب تجهيز مواقف خاص للسيارات و/ أو المقطرات خارج موقع الإيواء وفضاء الورق الخاص بالإستقبال.
مدخل المؤسسة	يجب أن يكون المدخل الرئيسي عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للاطعام مقترن في وجه الزبناء غير المقيمين، يجب أن يكون مدخلها الرئيسي مخصصاً حصرياً للزيارات ومغافراً عن مدخل الخدمة الخاص بالمستخدمين أو بتسليم السلع. يجب فصل مدخل الراجلين تماماً عن مدخل المركبات.	يجب أن يكون المدخل الرئيسي عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للاطعام مقترن في وجه الزبناء غير المقيمين، يجب أن يكون مدخلها الرئيسي مخصصاً حصرياً للزيارات ومغافراً عن مدخل الخدمة الخاص بالمستخدمين أو بتسليم السلع. يجب فصل مدخل الراجلين تماماً عن مدخل المركبات.

فضاء الاستقبال	فضاء الطعام / فضاء مخصص لتقديم المشروبات	فضاء الطعام / فضاء مخصص لتقديم المشروبات	فضاء الطعام
يجب أن تكون المساحة الدنيا لمكتب الاستقبال خمسين (50) متراً مربعاً.	يجب تزويذ الموسسة على الأقل فضاء واحد للإطعام. يمكن استخدام فضاء الإطعام كفضاء مترين مربعين لكل موقع.	يجب توفير مكتب للإستقبال عند مدخل المخبيه.	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لمكتب الاستقبال خمسين (50) متراً مربعاً.
يجب أن تلتزم الموسسة بالآفلا فضاء واحد للإطعام. يمكن استخدام فضاء الإطعام كفضاء مترين مربعين لكل موقع.	يجب أن تلتزم الموسسة بالآفلا فضاء واحد للإطعام. يمكن استخدام فضاء الإطعام كفضاء مترين مربعين لكل موقع.	يجب أن تلتزم الموسسة بالآفلا فضاء واحد للإطعام. يمكن استخدام فضاء الإطعام كفضاء مترين مربعين لكل موقع.	يجب أن تلتزم الموسسة بالآفلا فضاء واحد للإطعام. يمكن استخدام فضاء الإطعام كفضاء مترين مربعين لكل موقع.
يجب توفير مكان مكيف لـالتحضير لللحم، توفر مكان مكيف للدواجن. يجب توفير مكان مكيف لـالتحضير للدواجن.	يجب توفير مكان مكيف لـالتحضير لللحم، توفر مكان مكيف للدواجن. يجب توفير مكان مكيف لـالتحضير للدواجن.	يجب توفير مكان مكيف لـالتحضير لللحم، توفر مكان مكيف للدواجن.	يجب توفير مكان مكيف لـالتحضير لللحم، توفر مكان مكيف للدواجن.
يجب أن تلتقط المطبخ (بما في ذلك المكان للانتاج والتخزين والمغاسل وأماكن التغليف) وأربعين (40) في المائة من مساحة فضاء الطعام،	يجب أن تلتقط المطبخ (بما في ذلك المكان للانتاج والتخزين والمغاسل وأماكن التغليف) وأربعين (40) في المائة من مساحة فضاء الطعام،	يجب أن تلتقط المطبخ (بما في ذلك المكان للانتاج والتخزين والمغاسل وأماكن التغليف) وأربعين (40) في المائة من مساحة فضاء الطعام،	يجب أن تلتقط المطبخ (بما في ذلك المكان للانتاج والتخزين والمغاسل وأماكن التغليف) وأربعين (40) في المائة من مساحة فضاء الطعام،
يجب توفير مكبسية أو مقتصديات . يجب توفير مكان أو أماكن لـالتخزين وموجبة.	يجب توفير مكبسية أو مقتصديات . يجب توفير مكان أو أماكن لـالتخزين وموجبة.	يجب توفير مكبسية أو مقتصديات . يجب توفير مكان أو أماكن لـالتخزين وموجبة.	يجب توفير مكبسية أو مقتصديات . يجب توفير مكان أو أماكن لـالتخزين وموجبة.

المرافق الصحية للمسابح	يجب توفير وتجهيز رشاشات قرب المسبح، حيث يجب أن تكون رشاشة واحدة على الأقل مريئة وقريبة من حوض المسبيح.	يجب توفير حمامات برشاشة على شكل مقصورات. يجب على المؤسسة أن تحيط نسبية حمام واحد (1) برشاشة على شكل مقصورة لكل خمسة (05) موافق.	يجب توفير حمامات برشاشة على شكل مقصورات. يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.40 مترًا 0.90×1.40 . يُفضّل فرضي لتجهيز الملابس، العدد عشرین (20) في المائة من العدد الإجمالي للحمامات برشاشة.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.40 مترًا 0.90×1.40 . يُفضّل فرضي لتجهيز الملابس عن 2 مترًا 0.90×2 متراً. يُفضّل فرضي لتجهيز الملابس عن 2 مترًا 0.90×2 متراً. يُفضّل فرضي لتجهيز الملابس عن 2 مترًا 0.90×2 متراً.
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

<p>مستودعات الملابس الخاصة بالماكن المستخدمين</p> <p>يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا مربعا واحدا (1) لكل مستخدم.</p>	<p>المراافق الصحية للأفراد</p> <p>يجب أن توفر المؤسسة على الأبعاد الدنيا 1.40 متر، المقورة المرحاض عن 0.90 متر.</p> <p>المراافق الصحية للرجال والنساء</p> <p>يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمصوره الحمام برشاشة عن 0.70 متر، مقورة الحمام برشاشة عن 1.20 متر.</p> <p>المراافق الصحية للرجال والنساء</p> <p>يجب توفير حمامات برشاشة منفصلة للرجال والنساء.</p> <p>المراافق الصحية ل使用者 الملاكمين</p> <p>يجب توفير حمامات برشاشة منفصلة ل使用者 الملاكمين، ومرحاضين مخصوصة ل使用者 الملاكمين، والمطبخ مع توفير أجزاء منفصلة للرجال والنساء.</p> <p>المراافق الصحية إلى المطبخ</p> <p>يمكن دمج المطبخ في أماكن المستخدمين، والمرحاض في أماكن المستخدمين، إذا كانت توفر إمكانية الولوج مباشرة إلى المطبخ.</p> <p>المراافق الصحية إلى المطبخ</p> <p>يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمصوره المرحاض عن 1.40 متر، أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمصوره الحمام برشاشة عن 1.20 متر، أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمصوره الملاكمين عن 0.90 متر.</p> <p>المراافق الصحية إلى المطبخ</p> <p>يجب أن لا تتصل المرحاض مباشرة بالفضاءات التي تصر منها المواد الغذائية ولا بالاماكن التي يتم تخزين هذه المواد بها.</p> <p>المراافق الصحية إلى المطبخ</p> <p>يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشة ومرحاض واحد (1) مخصوص لكل عشرة (10) مستخدمين.</p>
<p>المراافق الصحية ل使用者 الملاكمين</p> <p>يجب توفير مستودعات الملابس منفصلة للرجال والنساء.</p>	<p>المراافق على الأبعاد الدنيا</p> <p>يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمصوره المرحاض عن 1.40 متر، مقورة حمام واحد (1) مخصوص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).</p> <p>المراافق على الأبعاد الدنيا</p> <p>يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشة مخصوص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).</p>
<p>المراافق على الأبعاد الدنيا</p> <p>يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمصوره المرحاض عن 1.40 متر، مقورة حمام واحد (1) مخصوص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).</p>	<p>المراافق على الأبعاد الدنيا</p> <p>يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشة مخصوص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).</p>
<p>المراافق على الأبعاد الدنيا</p> <p>يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمصوره المرحاض عن 1.40 متر، مقورة حمام واحد (1) مخصوص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).</p>	<p>المراافق على الأبعاد الدنيا</p> <p>يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشة مخصوص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).</p>

<p>الطاقة الإيجارية للمؤسسة</p> <p>يجب أن لا تتجاوز النسبة المئوية عشرة (10) في المائة من العدد الإجمالي للمواقع متراً مربعاً. ي يجب أن تبلغ المساحة الدنيا (20) للمسكن الخفيف عشرة (20) متراً مربعاً.</p>	<p>فضاء جمع النفايات</p> <p>يجب أن تتوفر المؤسسة على مساحة (25) متراً مربعاً، مخصصة لاستقبال مروج على الأقل، أو عربات التخزين أو مساكن متنقلة للترفيه.</p>
<p>فضاءات الخدمات التكميلية</p> <p>يجب توفير مساحة (10) متراً مربعاً، في المائة من العدد الإجمالي للمواقع متراً مربعاً.</p>	<p>يجب أن تتوفر المؤسسة على مساحة (10) متراً مربعاً، لجمع النفايات يمكن الولوج إليه من طرف المستخدمين. ويجب أن يجهز هذا المكان بشكل يسهل تنظيفه واستقرار مع الحفاظ على درجة حرارة ملائمة وأن يقع على مسافة جيدة لمنطقة تلور المواد الغذائية، ومهماه الشرب وغيرها من المعدات والأماكن الأخرى.</p>
<p>فضاء خاص بالآلات خمسة عشرة (10) متراً مربعاً.</p>	<p>يجب أن تتوفر المؤسسة على مكان لجمع النفايات يمكن الولوج إليه من طرف المستخدمين. ويجب أن يجهز هذا المكان بشكل يسهل تنظيفه واستقرار مع الحفاظ على درجة حرارة ملائمة وأن يقع على مسافة جيدة لمنطقة تلور المواد الغذائية، ومهماه الشرب وغيرها من المعدات والأماكن الأخرى.</p>
<p>فضاءات المساحات الملايوس</p> <p>يجب توفير مساحة (40) متراً مربعاً عن الملايوس. ي يجب أن يكون هذا الفضاء مغایراً عن الملايوس.</p>	<p>يجب توفير مساحة (40) متراً مربعاً عن الملايوس. ي يجب أن يكون هذا الفضاء مغایراً عن الملايوس.</p>
<p>فضاءات المساحات الملايوس</p> <p>يجب توفير فضاء وتجهيزه بالمعدات الضرورية لكي يمتد مربعاته.</p>	<p>يجب توفير فضاء وتجهيزه بالمعدات الضرورية لكي يمتد مربعاته.</p>

معايير ذات طابع تكميلي معايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 70% من مجموع نقطتها	المكون
المعايير الوظيفية المعايير القيسية 100%	المعايير الوظيفية
يجب توفير فضاء للوقوف عند دخول المختبر، يحصل لفضاء الوقوف خمسة وثلاثين (35) متراً مربعاً.	يجب توفير فضاء للوقوف عند دخول المختبر، يحصل لفضاء الوقوف خمسة وثلاثين (35) متراً مربعاً.
يجب تجهيز موقف خاص للسيارات وأو المق�향ات خارج موقع الإيواء وفضاء الخاص خمسين (50) متراً مربعاً.	يجب تجهيز موقف خاص للسيارات وأو المق�향ات خارج موقع الإيواء وفضاء الخاص خمسين (50) متراً مربعاً.
يجب أن يمكن الموقف الخاص من استقبال ثلاثين (30) في الساعة من العدد الإجمالي للمواقف التي توفرها المؤسسة.	يجب أن يمكن الموقف خاص للسيارات وأو المق�향ات خارج موقع الإيواء وفضاء الخاص خمسين (50) متراً مربعاً.
يجب تجهيز مساحات خضراء مزروعة على التربية داخل المؤسسة.	يجب تجهيز مساحات خضراء مزروعة على التربية داخل المؤسسة.
يجب أن يكون المطعم محاطاً بسور أو سياج.	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مستقلة تماماً عن أي وحدة سكنية.
يجب فصل مدخل الراجلين تماماً عن مدخل المركبات.	مدخل المؤسسة عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للاطعام متفرق في وجه الزبناء غير المقيدين، يجب أن يكون مدخلها الرئيسي مخصصاً حصرياً للزيارات ومغایراً عن مدخل الخدمة الخاص بالمستخدمين أو تسليم السلع.

المطعم	المطبخ	الغذاء	البيئة	الخدمات	الاحتياجات	الاحتياجات	الاحتياجات	الاحتياجات	الاحتياجات
يجب توفير مكتب لإستقبال عدد مدخل المطعم. يجب توفر مكتب لإستقبال عد للمكتب الإستقبال عد مترا مربعًا.	يجب أن تضم المؤسسة على الأقل فضاءً واحداً للإطعام / أو مطعم تقديم الوجبات الخفيفة. يمكن استخدام فضاء الإطعام كفضاء المشروبات.	يجب أن تختبر أماكن ومواقع العمل مبدأ السير للأمام . يجب توفير مكان لتحضير المأكولات الباردة.	يجب توفر مكان مكيف لتحضير الغرفة . يجب توفر مكان مكيف لتحضير الأشخاص .	يجب توفر مكان مكيف لتحضير لتحضير الشخص . يجب توفر مكان مكيف لتحضير الحلويات .	يجب توفر مكان مكيف للتخيير الأولي . يجب توفر حوض لغسل	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للفضاء الإطعام (بما في ذلك الانتاج والتخصير والتخزين) والمغاسل وأماكن الفايات) أربعين (40) في المائة من مساحة فضاء الطعام وأو مطعم تقديم الوجبات الخفيفة .	يجب أن تكون المساحة الدنيا للفضاء الإطعام وأو مطعم تقديم الوجبات الخفيفة لا تقل على مترين مربعين لكل موقع .	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للمكتب الإستقبال أربعين (40) مترا مربعًا.	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للمكتب الإستقبال عد مترا مربعًا.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-			

<p style="text-align: center;">-</p>	<p style="text-align: center;">-</p>	<p>في حالة توفر مسبح خاص بالأطفال وعندما يكون متصل بالمبني الرئيسي، يجب الفصل بينهما ب حاجز يمنع مرور الطفل إلى المسبح الرئيسي.</p>
<p style="text-align: center;">-</p>	<p style="text-align: center;">-</p>	<p>في حالة توفر مسبح خاص بالأطفال وعندما يكون متصل بالمبني الرئيسي، يجب الفصل بينهما ب حاجز يمنع مرور الطفل إلى المسبح الرئيسي.</p>
<p style="text-align: center;">-</p>	<p style="text-align: center;">-</p>	<p>يجب أن تتوفر المؤسسة على بنية مخصصة لأنشطة الرياضية (على سبيل المثال: ملابع خاصة بكرة القدم، كردة السالة، كولف صغير، ركوب الخيل...).</p>
<p style="text-align: center;">-</p>	<p style="text-align: center;">-</p>	<p>يجب أن تتوفر المؤسسة على بنية مخصصة لأنشطة الرياضية (على سبيل المثال: ملابع خاصة بكرة القدم، كردة السالة، كولف صغير، ركوب الخيل...).</p>
<p style="text-align: center;">-</p>	<p style="text-align: center;">-</p>	<p>تجهيزات التشبيه</p>

الصيغة	المرافق	المحتوى
- - -	المرافق الصيغة المشتركة	يجب توفير مراحيض مشتركة. يجب أن تكون المرحاضين مشتركة كلها عن المراحيض المشتركة المخصصة للرجال. يجب أن تكون مقصورة من الأرض إلى السقف. المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض (1) واحد مخصص لكل عشرة (10) مواقع.
- - -	المرافق الصيغة المشتركة	في حالة توفير مبرولات، يجب تجهيزها بجدار يفصل بين كل ميوتين عن 0.70 مترًا. في حالة توفير مبرولات، يجب أن لا تقل المسافة الفاصلة بين ميوتين عن 0.70 مترًا.
- - -	المرافق الصيغة المشتركة	يجب توفير دوارات مياه فردية كاملة (حمام برشاشة، حوض لغسل الأيدي). يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لدورات المياه الفردية والمتكاملة عن ثلاثة (3) أمتار مربعة. العدد الإجمالي للحملمات برشاشة.
- - -	المرافق الصيغة المشتركة	يجب توفير صحيحة افت صحيحة مشتركة بأحواض لغسل الأيدي وحملمات برشاشة، منفصلة للرجال والنساء.
- - -	المرافق الصيغة المشتركة	يجب توفير أحواض لغسل الأيدي فردية. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حوض واحد (1) لغسل الأيدي لكل عشرة (10) موافق.
- - -	المرافق الصيغة المشتركة	يجب توفير حملمات برشاشة على شكل مقصورات. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشة على شكل مقصورة لكل عشرة (10) موقع.

المرافق الصحية للمسبيح	يجب توفير وتجهيز رشاشات قرب المسبيح، حيث يجب أن تكون رشاشة واحدة على الأقل مرتديه وفريبيه من حوض المسبيح.	يجب على المؤسسة أن تختار نسبة حمام واحد (1) مخصوص لـ 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 متراً 0.90 متراً.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام بـ 1.20 متراً 0.70 متراً.	يجب توفر حمامات بـ 1.20 متراً 0.70 متراً.	يجب توفر حمامات بـ 1.20 متراً 0.70 متراً.
3	يجب على المؤسسة أن تختار نسبة حمام واحد (1) بـ 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام بـ 1.20 متراً 0.70 متراً.	يجب توفر حمامات بـ 1.20 متراً 0.70 متراً.	يجب توفر حمامات بـ 1.20 متراً 0.70 متراً.	يجب توفر حمامات بـ 1.20 متراً 0.70 متراً.	-
3	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام بـ 1.20 متراً 0.70 متراً.	يجب توفر حمامات بـ 1.20 متراً 0.70 متراً.	يجب توفر حمامات بـ 1.20 متراً 0.70 متراً.	يجب توفر حمامات بـ 1.20 متراً 0.70 متراً.	يجب توفر حمامات بـ 1.20 متراً 0.70 متراً.	-
5	يجب توفر وتجهيز رشاشات قرب المسبيح، حيث يجب أن تكون رشاشة واحدة على الأقل مرتديه وفريبيه من حوض المسبيح.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 متراً 0.90 متراً.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام بـ 1.20 متراً 0.70 متراً.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام بـ 1.20 متراً 0.70 متراً.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام بـ 1.20 متراً 0.70 متراً.	-
-	-	-	-	-	-	-

المرافق الصحية بالملاكم مستخدمي المطبخ

يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام بـ 1.20 متراً 0.70 متراً. يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 متراً 0.90 متراً.

يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام بـ 1.20 متراً 0.70 متراً.

يجب توفر حمامات بـ 1.20 متراً 0.70 متراً.

مستودعات الملابس الخاصة بأماكن المستخدمين	فضاءات الخدمات التكميلية	فضاءات خاص	فضاءات عامة	فضاءات ملابس
يجب توفير مساحة دنيا تبلغ متراً مربعاً واحداً (1) لكل مستخدم.	-	-	-	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ متراً مربعاً واحداً (1) لكل مستخدم.
يجب توفير عدالت الملابس منفصلة للرجال والنساء.	-	-	-	يجب توفير فضاء لغسل الأوانى.
يجب توفير فضاءات وتجهيزه بالمعدات الضرورية لكي الملابس.	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ متراً واحداً ونصف (1.5) مربعاً.	يجب توفير فضاء لغسل الملابس.	يجب توفير فضاء لغسل الملابس.	يجب أن يكون هذا الفضاء مختلفاً عن الفضاء المخصص لغسل الملابس.
يجب توفير مساحة دنيا تبلغ متراً واحداً ونصف (1.5) مربعاً.	يجب توفير فضاء خاص بالات غسل الملابس.	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ متراً واحداً ونصف (1.5) مربعاً.	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ متراً واحداً ونصف (1.5) مربعاً.	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ متراً واحداً ونصف (1.5) مربعاً.
يجب توفير مساحة دنيا تبلغ متراً واحداً ونصف (1.5) مربعاً.	يجب توفير المؤسسات على مكان لطبع النفايات يمكن الوصول إليه من طرف المستخدمين.	يجب توفير المؤسسات على مكان يجهز هذا المكان بشكل يسهل تنظيفه باستهلاك الحفاظ على درجة حرارة ملائمة عشرة أمتار مربعة لكل خمسين (50) موقعاً.	يجب توفير المؤسسات على مكان لطبع النفايات يمكن الوصول إليه من طرف المستخدمين.	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ عشرة أمتار مربعة لكل خمسين (50) موقعاً.
يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لكل أمتارها (70) متراً مربعاً.	فضاء جمع النفايات	فضاءات خاص	فضاءات عامة	فضاءات ملابس
يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لكل أمتارها (18) متراً مربعاً.	الطاقة الإلزامية للمؤسسة	الطاقة الإلزامية للمؤسسة	الطاقة الإلزامية للمؤسسة	الطاقة الإلزامية للمؤسسة

3- المخيم من صنف 3 نجوم:

معايير ذات طابع تكميلي المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها مجموع نقاطها	معايير ذات طابع إلزامي المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها % 100	المكون
المعايير الرئيسية الدقاط	المعايير الرئيسية الدقاط	المكون
يجب أن تبلغ المساحة الدنية مترًا مربعًا. يجب توفير فضاء للوقوف عند مدخل المخيم، يخصص لتسجيل الزرّاد.	يجب أن تبلغ المساحة الدنية وثلاثين (35) مترًا مربعًا. يجب توفير موقف خاص للسيارات و/ أو المقطرات خارج موافق الزياء متراً مربعاً.	فضاء الوقوف والموقف خاص
يجب أن يمكن الموقف الخاص من استقلال ثلاثين (30) في المائة من العدد الإجمالي للموقع التي توفر لها المؤسسة.	يجب تجهيز موقف خاص للموظفين وفضاء الوقوف الخاص بالاستقبال.	فضاء الوقوف والموقف خاص
يجب تجهيز مساحات خضراء مزروعة على التربية داخل المؤسسة.	يجب أن يكون المخيم محاطاً بسور أو سياج، مستقلة تماماً عن أي وحدة سكنية.	مساحات خضراء
عندما تتتوفر المؤسسة على فضاء لإطعام مقتول في وجه الزبناء غير المقليين، يجب أن يكون مدخلها الرئيسي مخصص حصرياً للزبائن ومتغيراً عن مدخل الخدمة الخاص بالمستخدمين أو يتسلل السلي.	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة منفصلًا ومتغيراً عن المدخل المخصص للراجلين. وفي حالة عدم قفلههما، يجب يكون بباب الدخول وأسعاً بشكك كافٍ.	مدخل المؤسسة
يجب أن تبلغ المساحة الدنية وثلاثون (35) مترًا مربعًا.	يجب توفير مكتب لاستقبال عدد مدخل المخيم.	فضاء الاستقبال

فضاء الطعام / فضاء مخصص لتقديم المشروبات	المطبخ
يجب أن ت Nxss ة المؤسسة على الأقل فضلاً واحد الإطعام وأو مطعم تقديم الوجبات الخفيفة. يمكن استخدام فضاء الإطعام كفضاء لتقديم المشروبات.	يجب أن تكون المساحة الدنيا لfxse الإطعام وأو مطعم تقديم الوجبات الخفيفة لا تقل على مترا واحد ونصف (1.5) مربع لكل موقع.
يجب أن يزود فضاء الإطعام بمطبخ. يجب أن ت Nxss ة أماكن ومواعي العمل مبدأ السيء للأمام.	يجب أن يزود فضاء الإطعام بمطبخ.
يجب توفير مكان لتحضير المأكولات الباردة.	يجب توفير مكان لتحضير المأكولات
يجب توفير مكان مكيف لتحضير الأسماك.	يجب توفير مكان مكيف لتحضير اللحوم.
يجب توفير مكان مكيف لتحضير الخضر.	يجب توفير مكان مكيف لتحضير الخضر.
يجب توفير مكان مكيف لتحضير الحلويات.	يجب توفير حوض لغسل الطنابير ولو زم الطبخ.
يجب توفير حوض لغسل الأوانى.	يجب توفير مكان أو أماكن لخزين اللسم
يجب توفير مكان لخزانة ومو جبة. يجب تخصيص مكان لخزين اللسم	يجب توفير مكان أو أماكن لخزين اللسم في برجات حرا رة سالية ومو جبة. يجب تخصيص مكان لخزين اللسم
يجب توفير مكان للفايات العذائية ومكان للفايات الصلبية على مفترقية من مخرج يسهل إجلاءها عبر مصالح مبدأ السير الفايات، وذلك مع احترام مبدأ التفاص للأمام بالنسبة للنقل الداخلي (عدم التقاء المسار ات التنظيف مع المسار ات المتتسقة)	-

المسبح	مسبح خاص بالأطفال
5	<p>في حالة توفير مسبح خاص بالأطفال بالأطفال وعندما يكون متصلًا بالمسبح الرئيسي، يجب الفصل بينهما ب حاجز يمنع مرور الطفل إلى المسبح الرئيسي، بال سبيل الطفل إلى المسبح الرئيسي.</p>
4	<p>مسبح رئيسي داخلي وأو خارجي</p>
40	<p>يجب أن لا تقل المساحة الدنية للمسبح الرئيسي الداخلي وأو الخارجي، بدون المنطقة الخاصة بالأطفال، عن أربعين مترًا مربعًا.</p>
40	<p>يجب أن توفر المؤسسة على مسبح رئيسي داخلي وأو خارجي.</p>
4	<p>يجب أن لا تقل المساحة الدنية للمسبح الخاص بالأطفال، عن عشرين (20) متراً مربعاً. يجب أن لا يتجاوز العمق الأقصى للمسابح الخاصة بالأطفال 0.4 متراً.</p>
5	<p>يجب توفير مسبح خاص بالأطفال. يمكن أن يكون المسبح الخاص بالأطفال متصلًا أو قريباً من المسبح الرئيسي.</p>
5	<p>يجب أن لا تقل المساحة الدنية للمسبح الرئيسي الداخلي وأو الخارجي، بدون المنطقة الخاصة بالأطفال، عن أربعين مترًا مربعًا.</p>
15	<p>يجب توفير مسبح خاص بالأطفال و عندما يكون متصلًا بالمسبح الرئيسي، يتيهما ب حاجز يمنع مرور الطفل إلى المسبح الرئيسي، بال سبيل الطفل من دون تتبعه.</p>

3	يجب أن لا تتجاوز المسافة الفاصلة بين مجموعتين من المراافق الصحية المستتر كـ مائة وخمسين (150) متراً.	-	-
3	يجب توفير مراافق صحية مشتركة بالحدائق لنفس الأيدي وحملات برو شاشة، منفصلة للرجال والنساء.	-	-
4	يجب توفير أحواض لغسل الأيدي متشركة . يجب على المؤسسة أن تختار نسبة وحض واحد (1) لغسل الأيدي لكل خمسة عشر (15) موقع.	-	-
4	يجب توفير أحواض لغسل الأيدي فردية. يجب على المؤسسة أن تختار نسبة وحض واحد (1) لغسل الأيدي لكل خمسة عشر (15) موقع.	-	-
4	يجب توفير حمامات برو شاشة على شكل مقصورات . يجب على المؤسسة أن تختار نسبة حمام واحد (1) برو شاشة على شكل مقصوره لكل خمسة عشر (15) موقعاً.	-	-
4	يجب توفير وتجهيز رشاشات قرب المسبح، حيث يجب أن تكون رشاشة واحدة على الأقل مرئية وقابلة من حضور المسبح.	-	-
3	يجب على المؤسسة أن تختار نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل مستخدم (مستخدمة).	المرافق الصحية للمسبح	المرافق الصحية في الملاكم المستخدمين

3	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.20 مترًا ويحد (1) برشاشة مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب توفير حمامات برشاشة منفصلة للرجال واليadies. منفصلة للرجال والنساء، عندما يتزور الرجال المؤسسة على فضاء الإطعام، يمكن دمج الحمامات برشاشة والمرحاضن في المكان المستخدمين، إذا كانت توفر إمكانية اللوج مباشرة إلى المطبخ. يجب أن لا تقل المسافة بين الدواليب الغذائية ولا بالمأكلي التي تصر منها المواد بها. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام الدنيا لمقصورة الحر حاض عن 0.90 مترًا مترا 0.90X0.90 مترًا.
4	-	يجب توفير مساحات دنيا تبلغ متراً مربعًا واحداً (1) لكل مستخدم، يجب توفير مساحات الملابس متصلة للرجال والنساء.	المرافق الصحية بأماكن مستخدمي المطبخ يجب توفير مساحات الملابس متصلة للرجال والنساء، -
5	-	يجب توفير فضاء لغسل الأوناني، يجب أن يكون هذا الفضاء مغایراً عن الضاء، المخصص لغسل الملابس. يجب تجهيز فضاء لغسل الملابس، يجب أن يكون هذا الفضاء مغایراً عن الضاء، المخصص لغسل الأوناني.	مساحات الملابس ال الخاصة بأماكن المستخدمين فضاءات الخدمات التكملية
5	-	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ 1.50 مترًا واحد كل خمسين (50) متراً واحداً ونصفه (1.5) متراً واحد كل خمسين (50) متراً.	-

<p>فضاء جمع النفايات</p> <p>يجب أن تتوفر المؤسسة على مكان لجمع النفايات يمكن الوصول إليه من طرف المستخدمين. ويجب أن يجهز هذا المكان بشكل يسهل تنظيره بالنظر إلى المسافة التي تبلغ عشرة أمتار مربعة لكل خمسين (50) متر مربعًا.</p>
<p>الطاقة الإلأرائية للمؤسسة</p> <p>يجب أن لا تتجاوز النسبة المئوية القصوى للمساكن الخفيفة عشرة (10) في المائة من العدد الإجمالي للمواقع التي توفرها المؤسسة. أربعة عشر (14) متر مربعًا.</p>
<p>المعابر ذات طابع تكميلي</p> <p>يجب أن تبلغ المساحة الدنبو لكل موقع خمسين (50) متر مربعًا.</p>
<p>المعابر ذات طابع إلامي</p> <p>يجب أن تبلغ المساحة الدنبو كل موقع على الأقل، مخضب الاستقبال الخيم أو مساكن المقابر أو عربات التخييم أو مساكن متقدمة للترفيه.</p>
<p>المكون</p> <p>الطاقة الإلأرائية للمؤسسة</p>

مساحات خضراء	يجب تجهيز مساحات خضراء مزروعة على التربية داخل المؤسسة.	4
يجب أن يكون المدخل بسور أو سياج.	يجب أن تكون المؤسسة على فضاء للإطعام مقتوح في وجه الزبناء غير العقدين، يجب أن يكون مدخلها الرئيسي مخصصاً حصرياً للزبائن ومعايرًا عن مدخل الخدمة الخاص بالمستخدمين أو بتسليم السلاح.	4
مدخل المؤسسة	يجب أن يكون باب دخول وخروج المركبات منفصلًا ومعايرًا عن المدخل المخصص للراجلين. وفي حالة عدم فصلهما، يجب أن يكون باب الدخول وأسعًا يشكّل كافًّا.	4
فضاء الاستقبال	يجب توفير مكتب لاستقبال عند مدخل المدخل.	4
تجهيزات التشبيط	يجب أن تكون قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين قابلة لإستيعاب عشرين (20) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد.	3
أماكن المستخدمين والمستخدمات	يجب توفير قاعة الطعام خاصة بالمستخدمين.	3

المرافق الصحية المشتركة	المرافق الصحية المشتركة	المرافق الصحية المشتركة	المرافق الصحية المشتركة
			<p>يجب توفير مرافق مشركة.</p> <p>يجب أن تكون المرأة مغيبة كلياً عن المراحيض المشتركة المخصصة للنساء.</p> <p>يجب أن تكون مقصورة الرجال مفصلة كلياً عن المراحيض.</p> <p>يجب على المؤسسة أن تتحترم نسبة متر 1.40×0.90 متراً.</p> <p>يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 0.90 متراً.</p> <p>يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمولات، يجب أن لا تقل المسافة الفاصلية بين مولتين عن 0.70 متراً.</p> <p>في حالة توفير مولات، يجب تجهيزها بمقصورة منفصلة للرجال وللنساء.</p> <p>يجب توفير مرفاق صحية مشتركة يلحوظ في العمل الأيدي وحملات برشاشة، منفصلة للرجال وللنساء.</p> <p>يجب توفير أحواض لغسل الأيدي فردية.</p> <p>يجب أن تتحترم نسبة مشتركة على المؤسسة أن تحترم نسبة حوض واحد (1) لغسل الأيدي لكل عشرين (20) موقعاً.</p> <p>يجب تزويق حمامات برشاشة على شكل مقصورات.</p> <p>يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشة على شكل مقصورة لكل عشرين (20) موقعاً.</p>
			<p>يجب تزويق أحواض لغسل الأيدي فردية.</p> <p>يجب أن تتحترم نسبة مشتركة على المؤسسة أن تحترم نسبة حوض واحد (1) لغسل الأيدي لكل عشرين (20) موقعاً.</p> <p>يجب تزويق حمامات برشاشة على شكل مقصورات.</p> <p>يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشة على شكل مقصورة لكل عشرين (20) موقعاً.</p>
3			<p>يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.40 متراً 0.70×0.70 متراً.</p>

فضاء جمع النفيات	فضاء الملابس	المرافق الصحية في المنشآت المستخدمة
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

المرافق المصححة المشتركة	المرافق المصححة	أماكن المستخدمين والمستخدمات
يجب على المؤسسة أن تحترم لكل مراحيض (1) واحد مخصص خمسة وعشرين (25) موقعًا.	يجب توفير مرافق ممتلكة للنساء، ت تكون مقصورة المراحيض المشتركة المخصصة للرجال متصلة كلياً عن المراحيض المشتركة المخصصة للنساء، أن تكون مقصورة المراحيض متصلة من الأرض إلى السقف.	يجب توفير مرافق ممتلكة، تكون المراحيض المشتركة المخصصة للنساء، لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحاض عن 1.40 متراً 0.90 متراً.
أماكن المستخدمين والمستخدمات	-	-
فضاء الاستقبال	يجب توفير مكتب للإستقبال عند مدخل المخبي.	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا (20) متراً مربعاً.
-	-	يجب أن تتوفر المؤسسة على بناءات مخصصة للأنشطة الرياضية (على سبيل المثال: ملاعب خاصة بكرة المضرب ، كرة السلة، كولف صغير، ركوب الدليل...).
-	-	يجب أن تكون قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين قابلة لاستيعاب عشرين (20) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد.
-	-	يجب توفير قاعة الطعام خاصة بالمستخدمين.
-	-	-
-	-	يجب أن تستوعب البنيات المخصصة للأنشطة الرياضية في المائة من طاقة المؤسسة من الواقع.
-	-	يجب أن تتوفر المؤسسة على بناءات مخصصة للأنشطة الرياضية على بناءات (على سبيل المثال: ملاعب خاصة بكرة المضرب ، كرة السلة، كولف صغير، ركوب الدليل...).
-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا (20) متراً مربعاً.
-	-	-

المستخدمين بالمأكمل الصحية المرافق
يجب توفير حمامات بريشاشة متصلة للرجال والنساء. يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لحمام بريشاشة عن 1.20 مترًا. يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمصوّر المقصورة عن 0.70 مترًا.
يجب توفير حمامات بريشاشة على حمام واحد (1) بريشاشة على شكل مقصورات. يجب على المؤسسة أن تختار نسبة حمام واحد (1) بريشاشة على شكل مقصورات لكل خمسة وعشرين (25) موقيعاً.
يجب توفير حمامات بريشاشة على حوض واحد (1) موقعاً. يجب على المؤسسة أن تختار نسبة حوض وعشرين (25) موقيعاً.
يجب توفير أحواض لغسل الأيدي فردية. على المؤسسة أن تختار نسبة حوض واحد (1) لغسل الأيدي كل خمسة وعشرين (25) موقيعاً.
يجب توفير أحواض لغسل الأيدي في حالة توفير مبولات، يجب تجهيزها بجدار يفصل بين كل مبول. في حالة توفر مبولات، يجب تجهيزها بحواض منفصلة للرجال والنساء.
في حالة توفر مبولات، يجب تجهيزها بجدار يفصل بين كل مبول. في حالة توفر مبولات، يجب تجهيزها بحواض منفصلة للرجال والنساء.
في حالة توفر مبولات، يجب تجهيزها بجدار يفصل بين كل مبول.

مستودعات الملابس الخاصة بالماكن المستخدمين	يجب على المؤسسة أن تختار نسبية حمام واحد (1) برشاشة مخصوص لكل 25 مستخدماً (مستخدمة).	-	-	-	-	-	-	-	-	-
يجب توفير مستودعات الملابس منفصلة للرجال والنساء.	يجب توفير مساحة دينياً تبلغ متراً مربعاً واحداً (1) لكل مستخدم.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
يجب توفير مساحة دينياً تبلغ متراً واحداً مربعاً (50) خمسين متراً مربعاً.	يجب توفير فضاء لغسل الألوا니. يجب أن يكون هذا الفضاء مغطى عن الفضاء المخصص لغسل الملابس.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
يجب توفير مساحة دينياً تبلغ متراً واحداً مربعاً (60) ستين متراً مربعاً.	يجب توفير فضاء لغسل الملابس. يجب أن يكون هذا الفضاء مغطى عن الفضاء المخصص لغسل الألوا니.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فضاء جمع النفايات التكميلية	يجب أن تتوفر المؤسسة على مكان لجمع النفايات يمكن الوصول إليه من طرف المستخدمين. ويجب أن يجذب هذا المكان بشكل يسهل تنظيفه باستمرار مع الحفاظ على درجة حرارة ملائمة وأن يقع على مسافة جيدة لمنع تلوث المرواد الغذائي، ومباه الشرب وغيرها من المعدات والأماكن الأخرى.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فضاء جمع النفايات	يجب أن تتوفر المؤسسة على 25 موقع على الأقل، مخصصة لاستقبال الخدام أو المقطرات أو عربات التخبيه أو مساكن متقدمة للتوفيق.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
الطاقة الإلويائية للمؤسسة	يجب أن لا تتجاوز النسبة المئوية 10% في المسألة من العدد الإجمالي للموقع التي توفرها المؤسسة.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
الطاقة الإلويائية للمؤسسة	القصوى للمساكن الخفيفة عشرة (10) في المسألة من العدد الإجمالي للموقع التي توفرها المؤسسة.	-	-	-	-	-	-	-	-	-